

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	11.12.2020
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1003420575
Virksomhed	Circle K
Adresse	Grenåvej 503
Postnummer og by	8250 Egå
Telefon	86220572
Mobil	
e-mail	
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	
Aarhus Kommune	Christian Westergaard

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
- Bekendtgørelse nr. 117 om miljøtilsyn af 29. januar 2019.
- Andre?

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	
Afsluttende bemærkninger	Virksomheden skal afmelde de to 50.000 liters olietanke (anlægsnummer 1 og 2 i BBR), der aldrig er etableret.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ingen opfølgning fra sidste tilsyn.
Egenkontrol	Ingen krav om indsendelse af egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Intet formaliseret miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Brændstofstation med fire standere og tilknyttet vaskehal og kiosksalg.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i det åbne land.
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 6-21
Lørdage	kl. 6-21
Søn- og helligdage	kl. 8-21

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 90 meter.
Væsentlige støjkluder	Virksomhedens væsentligste støjkluder er <ul style="list-style-type: none"> • Vaskehallen (porte lukkes automatisk ved hver vask) • Kompressor placeret i separat teknikrum. • Kørsel til- og fra virksomheden
Vurdering af støj	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til åbent land. Der forekommer ingen støjende aktiviteter udover vaskehallen. Støjbidrag vurderes at være uvæsentlig.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	FÆ
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden er beliggende på et område, der ifølge vores ledningsoplysninger fra Aarhus Vand er spildevandskloakeret. Det vil sige at alt overfladevand og spildevand afledes til Egå Renseanlæg.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Udskil- lernr.	Produ- cent	Place- ring	Kapaci- tet (l/sek)	Volu- men (l)	Diame- ter (mm)	Godken- delses- dato	Tilmeldt kommunens tømnings- ordning	Tøm- ningsin- terval (mdr.)
162							01-01-2001	
161							01-01-2001	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olief- og benzinudsk.	Fritaget for kommunale tømningsordning.

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Se nedenstående skema: Der er olietanke (anlæg nr. 1 og 2 i BBR), der ifølge virksomhedens oplysninger aldrig er etableret. Disse anlæg skal afregistreres i BBR.

Anlæg nr.: (BBR)	Tanknr	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Typegodk.nr.:	Fab.nr.:	Sidste in- spektion
1		Benzin	50.000	1984	Aldrig etableret			
2		Benzin	50.000	1984	Aldrig etableret			
3	4	Dieselolie	30.000	1984	Nedgravet	01-001	326933	21-05-2019
4	5	Fyrings- gasolie	30.000	1984	Nedgravet	01-001	326934	20-05-2019
5	3	Fyrings- gasolie	16.000	1984	Nedgravet	01-000	305785	20-05-2019
6	2	Fyrings- gasolie	16.000	1984	Nedgravet	01-001	329556	21-05- 2019
7		Benzin	16.000	1965	Afblændet/sløjfet 1984			
8		Benzin	10.000	1965	Afblændet/sløjfet 1984			
9		Dieselolie	10.000	1965	Afblændet/sløjfet 1984			
10	1	Dieselolie	16.000	1975	Nedgravet			20-05-2019 og 20-03- 2020

Tilsynet er udført af:

Christian Westergaard
Biolog

tlf: 41856218
e-mail: chrwe@aarhus.dk