

Vandrens - Stignæs Industripark A/S  
Askelunden 24  
4230 Skælskør



**Miljø og natur**  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf.: 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

## **Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af 26. november 2008.**

Slagelse Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til etablering af 1 stk. holdetank på Vandrens - Stignæs Industripark A/S.

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>. Holdetankene skal overholde eksisterende krav jf. miljøgodkendelsen af 26. november 2008.

### **Baggrund**

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 1 listepunkt K102 - *"Anlæg for bortskaffelse farligt affald efter en af metoderne D1-D9 eller D11-13, som nævnt i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen"*.

Virksomheden har ansøgt om godkendelse til etablering af 1 stk. holdetank.

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 må en listevirksomhed ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Der er Slagelse kommunes vurdering at opførelsen af en ny holdetank, kan indebære forøget forurening, hvis ikke der stilles særlige krav til opførelsen og driften af tankene.

### **Offentlig høring**

Offentligheden har ved annoncering i Søndagsavisen uge 19 2013, haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og bede om at få udkast til afgørelse tilsendt. Der er ikke indkommet bemærkninger til ansøgningen.

### **Beskrivelse af virksomhedens produktion**

Vandrens Stignæs Industripark A/S foretager affaldsbehandling og spildevandsrensning efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5. En række affaldsprodukter nyttiggøres til substitution af hjælpestoffer.

---

<sup>1</sup> Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse

7. juni 2013  
Sagsid.: 330-2010-104394  
Kontaktperson: Nikolaj Mikkelsen  
Dir.tlf.: 58 57 34 64

Virksomhedens hovedaktiviteter er kemisk og biologisk rensning af spildevand/affald. I forbindelse med rensningen erstattes flest muligt af processens hjælpepestoffer med affaldsprodukter f.eks. ved pH-regulering og tilførsel af kulstofkilder. Ligeledes forbehandles industrielt slam, så disse adskilles i en spildevandsfraktion (til rensning) og en slamfraktion til genanvendelse. Der behandles spildevand/affald fra det lokale industriområde og fra andre virksomheder i ind- og udland.

### **Forhold vedr. VVM-screening, Natura2000, §3 områder...**

Slagelse Kommune vurderer, at den ansøgte vilkårsændring ikke er en ændring eller udvidelse, der kan være til skade for miljøet, og således ikke giver pligt til VVM vurdering som omfattet af bilag 2, pkt. 14 i VVM bekendtgørelsen.<sup>2</sup>

Tanken opføres på et areal i industriområdet, som ikke indeholder naturarealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller naturarealer som kan have betydning som yngle- eller opholdssted for arter, der er opført på habitatdirektivets bilag IV.

Det er vurderingen, at opførsel af tankanlægget ikke vil kunne medføre negative påvirkninger på de arter og naturtyper, som er udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Hverken direkte, indirekte eller i kumulation/synergi med øvrige eksisterende aktiviteter/anlæg i området.

## **Slagelse Kommunes begrundelse og vurdering**

### **Resume**

Der gives miljøgodkendelse til etablering af 1 stk. holdetank på 7.500 m<sup>3</sup>.

Vandrens ønsker at udvide sin lagerkapacitet til at kunne modtage og behandle industrispildevand fra ind- og udland. Bl.a. for at kunne optimere spildevandets sammensætning i forhold til spildevandsrensningen. Vandrens råder i dag over et internt lager på ca. 25.834 m<sup>3</sup>.

Tanken opføres efter samme princip som de eksisterende tanke. Tankens placering - se tegning bilag 1.

Tankene graves ca. 3 meter ned under eksisterende terræn, og bunden støbes på gruspude med drænrør, der føres til samlebrønd med niveualarm og pumpe, der pumper drænvand til det biologiske anlæg. På rørledning installeres flowproportional prøvetagning, som analyseres en gang om ugen for evt. udslip af ikke rensset spildevand. Ved konstatering af udslip iværksættes straks tømning af tank og udbedring.

---

<sup>2</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov planlægning.

Konstruktionen er en dobbeltkonstruktion af beton + epoxybelægning forsynet med løbende analyse overvågning af drænvand

Tanken vil blive omfattet af de lugtreducerende tiltag, som er under implementering, hvilket forhindrer eventuelle lugtgener.

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om tilførelse og behandling af mere affald/spildevand end forudsat i den eksisterende miljøgodkendelse.

### **Samlet vurdering**

Kommunen vurderer, at etablering af nye holdetanke kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse overholdes. Der vil således ikke blive stillet nye særskilte krav til opstilling af 1 stk. holdetank, men tanken skal overholde eksisterende krav jf. miljøgodkendelsen af 26. november 2008.

### **Offentliggørelse og klagevejledning**

Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Søndagsavisen den 8. juni 2013 sammen med kommunens afgørelse vedrørende vurdering af VVM-pligt.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet af:

- Ansøgeren.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret, jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør eller e-mail [teknik@slagelse.dk](mailto:teknik@slagelse.dk). Klagen skal senest være modtaget den 8. juli 2013.

Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

### **Afgørelsen om ikke-VVM pligt**

Afgørelsen om, at holdetanken kan miljøgodkendes uden VVM-redegørelse, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen miljøministeren

Afgørelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Miljø- og Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen skal være modtaget i Miljø- og Naturklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen, klagefristen udløber således den 8. juli 2013.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

#### Betingelser, mens en klage behandles

Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Miljø- og Naturklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

#### **Søgsmål**

Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således den 10. december 2013.

#### **Øvrige forhold**

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til forhold i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. Byggeloven, Jordforureningsloven, Arbejds miljøloven eller Beredskabsloven.

#### **Grundlag for afgørelsen**

- Miljøgodkendelse af 26. november 2008
- Ansøgning af 25. april 2013
- Notat om Natura 2000 og bilag IV arter af 25. januar 2011

Venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

#### **Kopi af afgørelsen sendt elektronisk til:**

Embedslægeinstitutionen, [sjl@sst.dk](mailto:sjl@sst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) + [Slagelse@dof.dk](mailto:Slagelse@dof.dk)

Friluftsrådet [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

NOAH [noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

Greenpeace [info@nordic.greenpeace.org](mailto:info@nordic.greenpeace.org)

Byggeri, Slagelse Kommune [byggeri@slagelse.dk](mailto:byggeri@slagelse.dk)

Danmarks Fiskeriforening [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)

Miljøstyrelsen [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)

Naturstyrelsen [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)