

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.08-K08-3-13

Dato for tilsyn	29.03.2019
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Vejle Fjernvarme A M B A
Virksomhedens adresse	Langelinie 60 7100 Vejle
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 67932218 P-nr. 1002261339
Virksomhedstype	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW

Deltagere fra virksomheden	Henrik Jakobsen
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Hele virksomheden
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Egenkontrol/præstationskontrol for emissioner til luft viser, at vilkår er overholdt for 2 kedler – men mangler for den 3. kedel.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Ja