



Niemanns Maskinstation

Slimmingevej 2

4682 Tureby

Web Tilsynsrapport miljø

Virksomhedens navn	Niemanns Maskinstation	
Virksomhedens adresse	Slimmingevej 2 , 4682 Tureby	
CVR nummer	17858106	
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk.	
Dato for tilsynet	27.07.2017	
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn	
Håndhævelser ifm. tilsynet		
17-08-2017	Indskærpelser	<p>Påfyldningspladsen for diesel indrettes som beskrevet i kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier, § 6, stk. 2 punkt C inden 1. april 2018 – dog skal materialer indkøbes inden 1. november 2017.</p> <p>Olietanke på 6000 liter eller derunder skal være forsynet med enstrenget rørsystem og overfyldningsalarm.</p>
17-08-2017	Udkast til påbud	<p>Køge kommune agter, at meddele påbud om etablering af vaskeplads: Inden 1. april 2018 skal arealet, hvor der vaskes landbrugs- og entreprenørmaskiner forsynes med oliebestandig befæstelse og fald mod afløb til korrekt dimensioneret sandfang og olieudskiller. Afløbet fra pladsen skal tilsluttes</p>



		spildevandskloakken. Bemærk, at arbejdet skal påbegyndes og materialerne indkøbes inden 1. november 2017.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynet omfattede	Formålet med tilsynet var at efterse om anmærkningerne fra tilsynet i 2016 var efterkommet.
Jordforurening	Ingen synlige tegn på jordforurening konstateret ved tilsynet. Påfyldningspladsen for diesel skal indrettes som beskrevet i kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier, § 6, stk. 2 punkt C inden 1. april 2018 – dog skal materialer indkøbes inden 1. november 2017. Olietanke på 6000 liter eller derunder skal være forsynet med enstrenget rørsystem og overfyldningsalarm.
Konklusioner på egenkontrol	Kvitteringer fra aflevering af farligt affald blev gennemgået. Ingen bemærkninger.