



Varde
Kommune

ARRIVA TOG A/S Varde
Gellerupvej 13B
6800 Varde

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk

Tilsynsrapport

11-04-2019

Virksomhed

Arriva Tog ApS

Adresse

Gellerupvej 13B, 6800 Varde

CVR nr.

12245904

Dato for tilsyn

9. april 2019

**Fra virksomheden
deltog**

Michael Henningsen

Tilsynet udført af

Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret, Varde
Kommune

**Bemærkninger/opføl-
ning til tilsynet**

Opbevaring af kemikalier
Spildbakken under palletankene i "vaske"-rummet dækker ikke fuldt palletankenes overflade. I rummet hvor palletankene er opbevaret er der afløb til olie- og benzinudskillere. Hvis sæbe løber til udskilleren opløses den opsamlede olie i udskilleren og udledes til kloaksystemet.

Varde Kommune indskærper efter § 27 i miljøbeskyttelsesloven, at kemikalier opbevares, så der ikke er risiko for spild til kloak.

Arriva Tog A/S Varde skal inden den 11. juli indsende dokumentation til Varde Kommune om, at indskærpelsen er efterkommet.

Se eventuelt Varde Kommunes forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier:
http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/erhverv/affald_og_miljoe/forskrift_for_opbevaring_og_haandtering_af_olie_og_kemikalier.pdf

Kar med rensesvæske er ligeledes placeret i "vaske"-rum med afløb til olie- og benzinudskillere.
Varde Kommune henstiller, at Arriva Tog A/S Varde er opmærksomme på, at der ikke må forekomme spild fra karet til afløbet, da dette vil opløse olien i olie- og benzinudskilleren.

Anne Marie Thomsen

Direkte tlf.: 7994 7459

vardekommune@varde.dk

Journalnr.: 62973/19

Sagsnr.: 19/1460

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde



11-04-2019

Journalnr.: 62973/19
Sagsnr.: 19/1460
Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 2 / 3

I "vaske"-rummet var der også opbevaret en tromle med spildolie fra oliefiltre.

Varde kommune henstiller, at Arriva Tog A/S Varde er opmærksomme på, at mængden af spildolie, som opbevares i dette rum ikke overstiger kapaciteten af olie- og benzinudskilleren.

Ved tilsynet blev der også konstateret opbevaring af forskellige kemikalier i tromler i container.

Varde Kommune henstiller, at kemikalierne i containeren også opbevares efter Varde Kommunes forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.

Spildolietank

Tanken er minimum 24 år gammel. En overjordisk olietank må maksimalt anvendes i 30 år inden den skal skrottes, hvis den indeholder ren olie. Spildolie er ikke rent og har derfor en større korroderende effekt på tanken.

Tanken er placeret udendørs på areal med opkant. Indenfor arealet er der et afløb til olie- og benzinudskiller. Udskillerens kapacitet er ifølge Varde kommunes oplysninger på maksimalt 250 liter.

Varde Kommune indskærper efter § 27 i miljøbeskyttelsesloven, at spildolie opbevares, så der ikke er risiko for spild til kloak.

Arriva Tog A/S Varde skal inden den 11. april 2020 indsende dokumentation til Varde Kommune om, at indskærpelsen er efterkommet.

Spildolie skal også opbevares efter reglerne i Varde Kommunes forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.

Baggrund for tilsynet

Brugerbetalingsbekendtgørelsen, pkt. A53

Tilsynstype

Basis

Ved tilsynet er følgende gennemgået

Gennemgang af stamkort.

Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke.

Gennemgang af relevante vilkår i påbud efter §42



11-04-2019

	i miljøbeskyttelsesloven. Enkelte af vilkårene er ikke længere relevante.	Journalnr.: 62973/19 Sagsnr.: 19/1460 Ref.: Anne Marie Thomsen
Resultaterne af egenkontrollen	Virksomheden pejler olietank 1 gang pr. måned og fører kontrol efter "årshjul"	
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt)	Side 3 / 3
Risikoscore	4,3	
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2019. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 9 timer.	

Lovhenvisning

- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Ingeniør

E amot@varde.dk