

Stignæsværket-Askesilo

Holtengårdsvej 14

4230 Skælskør

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Dato: 19-08-2024

Sagsnr.: 24-013426

Kontaktperson:
Simon Ravn Petersen
Direkte tlf. 24524098
Mail:simrapet@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 15.08.2024 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, varslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Holtengårdsvej 14.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2024 opkræves **468,96 kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Simon Ravn Petersen

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

¹ LBK nr. 5 af 03-01-2023 : Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsynet er udført af: Simon Petersen og Mikkel Haupt

Fra virksomheden deltog: Ole Fuglsbjerg, Ib Olsen, Mads Dal Hansen og Iris Haastrup

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: '504 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t s-mærket': (Kategori: 1a) 5.4

Virksomheden har følgende biaktiviteter: Kulterminal, Askesilo, og Olietank

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
21	231154	Holten By, Magleby

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2
Ørsted A/S	Ørsted Bio-energy & Thermal Power A/S	Holtengårdsvej 14 4230 Skælskør	Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Ejendommens ejer	, ,
Betalers adresse	Stignæsværket-Askesilo, Holtengårdsvej 14, 4230 Skælskør Attention: CVRnr: 27446469
Tlf. / mobil / fax	/ /
E-mail	
Hjemmeside	https://orsted.dk/
CVR- / P-nummer	27446469 / 1017586706

Etableringsdato	1965
Godkendelsesdato §33	25.11.2015
Kort beskrivelse	Stignæs værket har der været tidligere aktivitet af kulkraftværk men anlægget er lukket ned og godkendt af MST i 2020. de resterende aktiviteter er kulterminalen som virksomheden forventer af afvikle i 2024/2025. kullet vil blive erstattet af træflis, tankanlægget til bulldozer og aksesiloen er stadig aktiv.
Driftstider (kl):	Hverdage: Lørdage: Søn- og helligdage:
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Bemærkning	Kontakt person Ole Andersen Mobil 99557398 Mail olefa@orsted.dk

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Askesilo	Siloen er i aktiv brug, men er tom pt.

Gældende afgørelser

Beskrivelse
Afgørelse af 25.11.2015 om ændring af vilkår i forbindelse med drift af kulterminalen på Stignæs med tilhørende hjælpefunktioner.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kul oplag	Kullet er efter planen vil blive udfaset, og erstattet med træflis som led i Ørsted's forretningsplan.

Udskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere og sandfang	Ørsted efterspurgte muligheden for at tømningsordningen går fra afatek specialaffald til Marcus Pedersen. Kommunen er positiv indstillet på dette.

Tanke (BBR)

Producenten	Producentens arkiv	Fabr.år	Fabr. nr	Klassifikation	Tank nr.	Etab.år	Indhold
Erik Roug, Herning.	Thyholm Olieservice A/S	1992			3842 01	1992	30.000

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drift	Slagelse kommune og virksomheden har ikke modtaget støjklager siden sidste tilsyn i 2021.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drift	Slagelse kommune og virksomheden har ikke modtaget lugtklager siden sidste tilsyn i 2021.

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driften af Stignæs kraftværk	<p>Kompetencen gået fra Miljøstyrelsen til Slagelse Kommune i 2020.</p> <p>Slagelse kommune vil gerne orienteres, de gange der kommer aske til siloen, og når siloen er tom igen. Stignæsværket vil sikre, at dette vil ske fremadrettet.</p>