



Vi aftalte, at du sender dokumentation til mig for at I har fået tømt systemet for bundfald.

Jeg fortalte, at en sandfangsbrønd, hvor vandet plasker ned oppefra, ikke fungerer effektivt. Jeg overvejer derfor at meddele jer et krav om at etablere et egentligt sandfang. Det kommer i et særskilt brev snart.

Virksomhedens navn	Nordsjællands Park og Vej
Virksomhedens adresse	H P Christensens Vej 16
CVR	35418733
Listepunkt	K212
Virksomhedstype	Jordkarteringsanlæg
Baggrund for tilsynet	Kampagne
Dato for tilsynet	10. oktober 2021
Der er ført tilsyn med:	Virksomhedens overfladevand
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk). Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden den 5. november 2021.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup  
Ingeniør