



Tilsynsskema – basistilsyn

Dato: 5.7.2016

**Vej & Park, Søsedimentbehandlingsanlæg**

Sagsnr. 16/2075

Mulvadvej 53B, 6740 Bramming

**Oplysninger der offentliggøres:**

Navn	Vej & Park, Søsedimentbehandlingsanlæg
Adresse	Mulvadvej 53B, 6740 Bramming
CVR nummer	29189803
Dato for tilsyn	5. juli 2016
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Virksomhedens karakter	K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding
Hvad der er ført tilsyn med	Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Det har ikke været muligt at gennemføre en del af prøvetagningerne pga. manglende vand i det drænsystem hvorfra prøverne skal udtages. De prøver det er lykkedes at få udtaget viser ikke tegn på påvirkning af grundvandet.