



Borup Varmeværk AMBA, halmvarmeværket

Bækgårdsvej 62

4140 Borup

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Borup Varmeværk AMBA, halmvarmeværket, Bækgårdsvej 62, 4140 Borup

Virksomhedens navn	Borup Varmeværk AMBA, halmvarmeværket		
Virksomhedens adresse	Bækgårdsvej 62, 4140 Borup		
CVR nummer	14898018		
Virksomhedstype	Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW		
Dato for tilsynet	25.11.2020		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
07-12-2020	Henstillinger	2. I har planer om at etablere en varmeakkumulator på 4500 m <sup>3</sup> (vand). I har allerede en varmeakkumulator på 500 m <sup>3</sup> . I vil etablere 400 mm isolering. Vi aftalte, at I laver en termografering bagefter for at sikre, at I ikke unødvendigt taber varme. Ændringen kræver ikke et tillæg til miljøgodkendelsen.	Meddelt
07-12-2020	Henstillinger	3. I sender registreringer fra jeres kontinuerede målinger af O <sub>2</sub> og CO, som I har målt i de sidste to måneder (september og oktober) for at dokumentere at I overholder vilkår 22 i jeres miljøgodkende (se bilaget: Krav i miljøgodkendelsen, tilslutningstilladelsen og bekendtgørelser). I bedes sende registreringerne til os senest den 21. december 2020.	Meddelt
07-12-2020	Henstillinger	1. I sender en ansøgning, når I forventer at etablere et blødgøringsanlæg på Bækgårdsvej 62.	Meddelt
07-12-2020	Henstillinger	4. I har bestilt præstationsmålinger af NO <sub>x</sub> og støv/partikler på begge kedler den 14. og 15. december 2020. I behøver ikke at måle CO, da målinger af CO i 2019	Meddelt



		viste resultater lavere end 60 % af grænseværdien. I bedes sende resultaterne af præstationsmålingerne til os senest den 15. januar 2021.	

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	Ved tilsynet har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Se henstillingerne.