

Tilsynsrapport, miljøtilsyn



THISTED KOMMUNE

Virksomhed: THISTED VARMEFORSYNING A M B A	Tilsynsdato: 4. december 2024
Adresse: Flintborgvej 8, 7700 Thisted	CVR-nr.: 30992512 P nr.: 1003030727
Kategori:	Bestående anlæg: G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW Fra 1. januar 2025 er virksomheden omfattet af MCP-bekendtgørelsen. Nye anlæg: Mellemstore fyringsanlæg (MCP-anlæg)

Baggrund for tilsyn		
Tilsynet føres på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsen.		
Tilsynet gennemføres som et:	☒ Basis tilsyn ☐ Kampagne tilsyn	☐ Prioriteret tilsyn ☐ Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende	
• Spildevand – mængde og indhold ◦ herunder olieudskillere/fedtudskillere • Farligt affald og andet affald – opbevaring og bortskaffelse • Opbevaring af olie og kemikalier • Støj fra virksomheden • Udledninger til luften ◦ herunder filtre og skorstenshøjder • Egenkontrol samt • Jordforurening	

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven	☒ Ja	☐ Nej
Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?	☐ Ja	☒ Nej

Seneste indsendte egenkontrol data		
Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data:	☒ Ja	☐ Nej
Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn:	☒ Ja	☐ Nej
Overholder virksomheden vilkår om egenkontrol:	☒ Ja	☐ Nej
Bestående anlæg: Sidste emissionsmåling taget medio 2024. Den første præstationskontrol jf. MCP-bekendtgørelsen skal udføres inden den 1. maj 2025. Derefter skal der udføres kontrol med bestemt hyppighed. Nye anlæg: Den første præstationskontrol skal udføres senest 4 måneder efter idriftsættelse. Derefter skal der udføres kontrol med bestemt hyppighed.		
Spildevandsanalyser for alle anlæg. Sidste analyse for bestående anlæg modtaget primo 2024.		

Meddelt forbud, påbud og indskærper i forbindelse med tilsynet
Der er ikke meddelt forbud, påbud, indskærper eller henstillinger i forbindelse med tilsynet.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.