



Egedal Fjernvarme A/S
Dam Holme 14 -16
3660 Stenløse

CVR: 35410538

Miljøtilsynsrapport Varmeværket Dam Holme 4, 3660 Stenløse.

Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 15. august 2018.

Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for miljøtilsynet.

Eventuelle bemærkninger til miljøtilsynsrapporten skal være Egedal Kommune i hænde senest 14 dage efter virksomhedens modtagelse af vedlagte miljøtilsynsrapport.

Miljøtilsynsrapporten skal offentliggøres digitalt senest 4 måneder efter tilsynsbesøget i henhold til bekendtgørelse nr. 1476 af 12/12/2017 om miljøtilsyn. Tilsynsrapporten offentliggøres udelukkende på: <https://dma.mst.dk>.

Inden offentliggørelsen vurderer Egedal Kommune, om der forekommer oplysninger, der ikke kan offentliggøres i henhold til §§ 6-8 i Lov om databeskyttelser¹ eller § 27 i Lov om offentlighed i forvaltningen² eller Lovbekendtgørelse om aktindsigt i miljøoplysninger³.

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af ovenstående love.

Tilsynet er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁴, og virksomheden faktureres derfor for tidsforbruget i forbindelse med tilsynet.

Med venlig hilsen

Carsten Nøhr
Miljøsagsbehandler
Center for Teknik og Miljø

Den 16. august 2018

Sagsnr.: 18/8723

Dok.nr.: 2

Sagsbehandler: Carsten Nøhr
Direkte tlf.: 72597238

Mail: Carsten.Nohr@egekom.dk

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstid

Mandag - onsdag	10.00-14.00
Torsdag	10.00-17.30
Freitag	10.00-12.00

Telefon 7259 6000

Mail kommune@egekom.dk

Web egedalkommune.dk

¹ Lov nr. 502 af 23/05/2018 om behandling af databeskyttelsesloven.

² Lov nr. 606 af 12/06/2013 om offentlighed i forvaltningen.

³ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16/08/2017 om aktindsigt i miljøoplysninger.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Baggrunden for tilsynet (basistilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.):	Basistilsyn.
Virksomhedens navn:	Egedal Fjernvarme A/S
Virksomhedens adresse:	Dam Holme 14 - 16, 3660 Stenløse
Virksomhedens CVR nummer:	35410538
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden evt. med angivelse af listepunkt):	G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet nominal indfyret termisk effekt på mellem 1MW og 5 MW.
Dato for tilsynet:	15. august 2018
Hvad der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden. Maglevad 1 +2, Dam Holme 4, 3660 Stenløse
Er der konstateret jordforurening: (synligt ved tilsynet)	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden:	Nej
Konklusioner på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet anledning til håndhævelser i form af påbud, forbud eller indskærper:	Ingen bemærkninger.
Er dette tilsyn en opfølgning på tidligere meddelte påbud, forbud eller indskærper:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
	Hvis ja anfør konklusionen:
Er afgørelsen påklaget:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
	Hvis ja anfør hvilken afgørelse: