

Skagen Forbrænding
Att. Søren Winther og Lisbeth Hultfeldt
(fremsendt på lbhu@forsyningen.dk og sovi@forsyningen.dk)

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

20. april 2016

Rapport efter miljøtilsyn hos Skagen Forbrænding, Buttervej 66, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2016-00675
Sagsbehandler: Jette Brønnum
Direkte telefon.: +45 98 45 63 59
Mail: jebn@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune har den 14. april 2016 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed. Fra virksomheden deltog Søren Winther, Lisbeth Hultfeldt og Anne Dorthe Iversen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K215 Andre affaldsforbrændingsanlæg, kapacitet ≤ 3 t/ jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen



Jette Brønnum

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	30179358
Fax	P. nr.	1013799403

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Skagen Forbrænding modtager dagrenovation, industriaffald, storskrald samt biomasse. Anlæggets nominelle kapacitet er 2 tons/time. Der afbrændes ca. 13.000 tons årligt. Der er planer om nedlukning af anlægget med udgangen af fyringssæsonen 2017/2018, dvs. i foråret 2018.
Egenkontrol (journal)	Krav til egenkontrol er overholdt. Årsberetningen (årsrapport og EMAS redegørelse) er tilpasset således, at al egenkontrol er dokumenteret. På tilsynet blev udleveret foreløbigt udkast til miljøredegørelsen 2015 for Skagen Forbrænding. Jf. metodeblad MEL-16 skal der gennemføres en QAL2 hvert 5. år. Der er sidst gennemført en QAL2 i 2012, den næste skal således udføres i 2017. Der var et ønske fra virksomheden side om at blive fritaget for denne QAL2 med baggrund i at anlægget vil blive lukket primo 2018. Det aftaltes, at Frederikshavn Affald A/S anmoder herom, når tiden nærmer sig.
Miljøgodkendelse	Anlægget er miljøgodkendt 27. december 2005. Der er meddelt vilkårsændring hhv. den 28. juni 2006 omkring stikprøvekontrol for hydrogenfluorid samt 15. februar 2012 omkring affaldsmængder og luftmængder. Efter tilsynet i 2010 blev afklaret, at Miljøstyrelsen fører tilsynet med areal til oplag af industriaffald. Arealet fremgår nemlig både af miljøgodkendelsen til deponeringsanlægget og til forbrændingsanlægget.
Forurennet jord	Der er ikke konstateret forurennet jord ved tilsynet.
I øvrigt	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Anlægget har et røggasrensningsanlæg bestående af posefilter. I 2001 etableres dioxinrensning ved tilsætning af aktivt kul. I 2012 er der problemer med overholdelse af SO₂. Ellers er øvrige parametre overholdt. Alle grænseværdier er overholdt i 2013, 2014 og 2015.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen væsentlige støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er ingen spildevand.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ej relevant.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	I BBR er der registreret en overjordisk tank fra 2010 under 6.000 liter på ejendommen. Tanken er på 2.500 liter og anvendes til fyringsolie.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet at bemærke.
Affald, generelt	Restprodukt fra røggasrensning (flyveaske) udsluses i bigbags og mellemlagres i restprodukthal inden det transporteres til Norge til deponering. Slagge oplagres på Miljøanlægget på Stenvej 8 inden det genanvendes. Bundasken udtages separat og deponeres på Miljøanlægget på Stenvej 8.