

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 17-12-2019 på ejendommen:

Trehedevej 3  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietanken fra 1978 har overskredet anvendelsestiden (30 år).

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Olietanken fra 1978 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

### Opsummering af håndhævelser

17-12-2019	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 1978 skal tages ud af drift.
------------	------------------------	---

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	02-06-2017
Sidste tilladelse	02-06-2017
Tilladte dyreenheder	213,40

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12 miljøgodkendelse fra 2017 er udnyttet. idet dyreholdet er udvidet i eksisterende stalde.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Drænede gulve + spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning.
Antal stipladser - vilkår	<u>Vilkår:</u> Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.950 slagtesvin på stald.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Miljøledelse er fastsat som en generel regel, hvorefter tidligere § 12-godkendte IE-husdyrbrug af egen drift skal have indført miljøledelse senest den 21. februar 2021.  Definition af IE-husdyrbrug: Husdyrbrug med <u>flere end</u> 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).  <u>Vurdering:</u> Idet ejendommen er godkendt med 1.950 stipladser, og der ifølge CHR-register er 2.000 svin over 30 kg, vurderes ejendommen til ikke at skulle have indført miljøledelse.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Enzymet fytase eller lignende enzymer skal anvendes i alle foderblandinger.</p> <p>Den totale mængde N og P for slagtesvin skal være mindre end hhv.21.269 kg N og 4.745 kg P pr. år.</p> <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal producerede grise: 7.800</li> <li>- Indgangsvægt, kg.: 30</li> <li>- Afgangsvægt, kg.: 110</li> <li>- FEsv pr kg. tilvækst: 2,73</li> <li>- Gram råprotein pr. FEsv: 145,8</li> <li>- Gram P pr. FEsv: 4,8</li> </ul> <p><u>Ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal producerede grise: 7.324 (GR 2018/2019)</li> <li>- Indgangsvægt, kg.: 32 (GR 2018/2019)</li> <li>- Afgangsvægt, kg.: 114,4 (GR 2018/2019)</li> <li>- FEsv pr kg. tilvækst: 2,74 (E-kontroll)</li> <li>- Gram råprotein pr. FEsv: 145 (aktuel foderrecept)</li> <li>- Gram P pr. FEsv: 4,7 (aktuel foderrecept)</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Beregning ud fra ovenstående oplysninger giver 20.500 kg N og 4.453 kg P fra slagtesvinene. Fodervilkåret er dermed overholdt.</p>
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer er der ikke foretaget energitjek af staldbygninger.</p>

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.800	213,40	02-06-2017	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.324	211,84	4.152,17	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 16-12-2019</u>: 2.000 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u> (lejer af staldene):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 7.324 slagtesvin (32-114,4 kg.)</li> <li>- 2017/2018: 6.341 slagtesvin (30-110 kg.)</li> <li>- 2016/2017: 7.193 slagtesvin (25-104 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	03-01- 1986	416	1.000	416	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Anvendes til kornopbevaring.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Torben Kjærgaard Sønderby	Holmgårdsvej 4		1.700,0 0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1986	15-12- 2009	10	312	1.250	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der afsættes gylle til Holmgårdsvej 4.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.250 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført 13-11-2019. Ingen bemærkninger.</li><li>- Dykket indløb: Ok.</li><li>- Flydelag: Ok.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares på fast bund i aflåst rum i gl. maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes, skylles og vaskes i marken.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
19k	1181751			Tank (Produkt på væskeform)		1958	Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk olietank står på fast bund i gl. maskinhus. Olietanken er fra 1978. <b>Olietanken har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.</b> <u>Til information:</u> Olietanken har ikke været registreret i BBR-register. En evt. ny olietank skal registreres i BBR-register via <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a>
Olie (opbevaring)	Motorolie opbevares på fast bund.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe ved gyllebeholderen og afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald køres til genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 borer (DGU nr. 83.1245, 83.1572 og 83.1573): 94.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2028.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om borer ved Trehedevej 3: Ok.</li> <li>- Zone rundt om borer ved Flytkær: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-12-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*