

OK A.M.B.A.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Mail: stfa@ok.dk

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Tilbage melding fra miljøtilsyn på Øverup Erhvervsvej 58 i Næstved

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 13. august 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Anlægget er taget i brug primo 2025.

Belægning på salgsplads og påfyldningsplads er fuldstøbt betonplader som vurderes i god tilstand.

Dato

20. august 2025

Sagsnr.

25-023287

Sagsbehandler

Jesper Dickow

jedic@naestved.dk

Næstved Kommune har undervejs modtaget data/dokumentation for:

- Tankattester, Tæthedsprøvning af udskiller, Tegninger over anlæg
Tankene har overfyldningssikring, pejleudstyr og lækagealarm,
Vaskemaskine er model Istobal og vasketal/vandforbrug og
sikkerhedsblade for kemien.

BBR tanke:

Alle 3 tanke er ajourført i BBR.

Spildevandsprøve fra vaskehal

Der er udtaget spildevandsprøve fra vaskehal den 14. marts 2025.

Alle parametre er overholdt.

Der er dog en tilsigtet kravværdi for kobber på 100 ug/l som i prøven er blev påvist til 160 ug/l. Den eneste årsag jeg kan komme på, er at der er tale om genbrugsvand som opkoncentreres over tid hvilket kan være årsag til den forhøjende værdi. Indholdet af kobber i drikkevandet i Næstved ligger på 5-15 ug/l og burde således ikke kunne give anledning til overskridelsen. Næstved Kommune vurderer at der bør udtages en prøve ved næste miljøtilsyn som forventes at skulle udføres om 4-6 år.

Affaldssortering

Det blev konstateret at alt affald herunder kundeaffald opsamles og ender i affaldscontainer som restaffald. Ved kig i affaldscontaineren kunne der konstateres mad og drikke kartoner, pap, plastdunke, dåser mv.



I skal som virksomhed udsortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at I skal få tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald.

Virksomheden skal som minimum sorteres deres eget affald dvs. også tom plastemballage og pap/papir.

Affaldsfraktionen (restaffald) som afhentes af Johs.Sørensen A/S er ikke registret i ADS (affaldsdatasystemet). En årsag kan være at jeres affald fra OK stationerne er samlet på en lokalitet under et andet p-nummer. I bedes tjekke op på dette, så det sikres at affaldet som minimum er registreret på et af jeres p-numre.

Vi drøftede endvidere muligheden for sortering af jeres kundeaffald.

Du har efterfølgende fremsendt en orientering fra brancheorganisation Drivkraft Danmark som har meldt ud hvordan de mener selvbetjeningsstationer og lignende anlæg skal håndtere deres kundeaffald. Drivkraft Danmark mener stationerne ikke skal pålægges at sortere kundeaffald, hvilket betyder at kundeaffaldet ender som restaffald.

Jeg har efterfølgende drøftet kundeaffald med MST ved funktionsleder Karin Stokholm (afdeling for styrket affaldstilsyn) som oplyser, at MST ikke pt. har en klar holdning til håndtering/sortering af kundeaffald, men at de forsøger at komme med en snarlig udmelding om den fremtidige krav til håndtering af kundeaffald.

Næstved Kommune afventer udmelding fra MST før der evt. stilles krav til jer om yderligere sortering af kundeaffald.

Næstved Kommune henstiller, at virksomhedens eget affald kildesorteres og der som minimum skal opstilles beholdere til plast og pap.

I bedes kontakte jeres renovatør for at få skræddersyet en affaldssorteringsløsning der dækker virksomhedens egne affaldsfraktioner.

Dokumentation for aftale om bestilling af affaldsbeholdere til sortering af virksomhedens eget affald skal sendes til jedic@naestved.dk senest den 1. oktober 2025.

Hjælp til sortering af husholdningslignende affald:

Forklaring til de nye regler om sortering af virksomhedens affald kan findes på link: <https://www.naestved-affald.dk/erhvervsaffald/>



Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist, hvilket er forklaring på de to forskellige timetakster.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk>.

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk eller jedic@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886155 eller mail jedic@naestved.dk.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	OK – station Øverup Erhvervsvej 58 4700 Næstved CVR: nr. 39170418 P-nr: 1031422775
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted
Tilsynsdato	13.08.2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærper?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærper?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Oplysningerne bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen, Benzinstationsbekendtgørelsen
- Tilslutningstilladelse meddelt i 2023

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Sten Falk Andersen og Jesper Dickow fra Næstved Kommune

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

Virksomhedens aktiviteter er vaskeanlæg og salg af benzin/diesel. Begge aktiviteter er ubemandede.

Vaskeanlægget

- Der er to vaskemaskiner med et teknikerrum imellem. Der er forvaskeplads.
- Vaskehallen er ikke bemanded.



- Vaskeanlægget er model Istobal med Bio Classic rensning.
- Vaskeanlægget serviceres af Istobal.

•

Tankanlægget:

- Der er 3 standere på salgspladsen. 2 til salg af benzin og et særskilt dieselanlæg.
- Der er 3 nedgravede benzin og diseltanke. (T1:40m³, 3-delt, T2: 40m³, 2-delt og T3: 70m³ 3-delt)
- Påfyldningen af benzin og diesel sker fra påfyldningspladsen.
- Salgsplads og påfyldningsplads består af fuldstøbt betonplader som vurderes tætte.
- Der er separat afvanding af påfyldningspladsen og salgspladsen, der ledes til sandfang og olieudskiller.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i blandet bolig og erhverv. Afstanden til nærmeste bolig er over 20 meter.
- Der er opmarchbåse til kø inden vask.
- Der er pusleplads herunder støvsugning.
- Kompressoren står indenfor i teknikerrum.
- Vaskehal er lukket under vask.

Råvarer/vaskeprodukter:

- Alle kemikalier/vaskeprodukter er placeret på spildbakke.
- Alle vaskeprodukter leveres fra Istobal.

Spildevand:

- Der er afløb fra forvaskeplads og vaskehal. Der anvendes rent vand ved slutvask. Vandet recirkulerer efter rensning i biofilter. Ca. 90 % vand genbruges.
- Vaskevandet ledes gennem sandfang og biofilter og efter biofilter tilbage til maskinvasken. Der er overløb fra biofilter som ledes til kloak. Norva24 forestår tømning af sandfang minimum en gang årligt.
- Der er olieudskiller og sandfang tilknyttet påfyldnings- og salgsanlægget. Der er i alt 1 udskiller. Sandfang og olieudskiller tømmes minimum en gang årligt af Norva24.

Affald:

- Der er opsat affaldsbeholdere til kundeaffald. Alt affald fra virksomhed og kunder bortskaffes samles i midi-container og bortskaffes som restaffald af Johs.Sørensen A/S.

Opvarmning:

- Vaskehal opvarmes meget begrænset, kun ved frostsituationer.

Miljø og ressourcebesparelser:

- Der anvendes C - mærkede produkter.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Der tjekkes op på, at affaldet registreres i ADS systemet.
- Det overvejes hvorledes kundeaffaldet kan sorteres i flere fraktioner.

Bilag:

- Dokumentation for anlægget er fremsendt separat til Kommunen.

Oversigtstegning:

Plantegning





