

Offentliggørelsesrapport for Prioriteret tilsyn udført den 17.10.2022

Navn	Hjallerup Fjernvarme halmkedelanlæg
Adresse	Clausholmvej 1, 9320 Hjallerup
CVR-nummer	34681228
P-nummer	1001723737
Virksomhedstype	G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW.
Miljøriskoscore / Dato	2,47 / 09.02.2016
Baggrund for tilsynet	Klage
Hvad er der ført tilsyn med	Støj fra skorsten
Konstateret jordforurening	Ikke relevant
Er der meddelt håndhævelser	Nej
Konklusion	Der kunne konstateres en hylede lyd, som svingede i intensitet. Hvorvidt lyden kom fra skorstenen kunne ikke vurderes men det kunne vurderes at lyden kom fra anlægget. Hvorvidt lyden var over støjgrænsen kunne ikke umiddelbart vurderes.

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.