

SK Varme A/S

Gasværksvej 5

4220 Korsør

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 07. oktober 2019 foretaget et varslet, basis miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹, hos SK Varme A/S på Gasværksvej 5.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2019 opkræves 328,62 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft
Miljømedarbejder

13. maj 2024
Sagsnr.: 2019-192338

Kontaktperson:
Lyndsey Samantha Craft
Direkte tlf. 58 57 47 29
Mail: lycra@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

¹ LBK. nr. 1121 af 03/09/2018: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Lyndsey Craft, Slagelse Kommune

Fra virksomheden deltog: Carsten Lunde & Kim Bavnild, SK Varme

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 10.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'G202 Kraft-varmeanlæg på faste biobrændsler, effekt 1-5 Ingen': (Kategori: 1b) G202

Matrikler (BBR)

Matr. nr.	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
178aq	2001151	KORSØR BYGRUNDE

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.	Adr. beskyttet
SK VARME A/S	Lilleøvej 3	4220 Korsør	Nej

Betalers adresse	SK Varme A/S, Gasværksvej 5, 4220 Korsør		
Tlf.	58362500		
E-mail	info@skforsyning.dk / clu@skforsyning.dk		
Hjemmeside	www.skforsyning.dk		
CVR- / P-nummer	27736904 / 1015497331		
Etableringsdato	09.09.2009		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m		

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<ul style="list-style-type: none"> - Varmecentralen bruges kun når andre varmecentraler er ude af drift - Varmecentralen har 2 gas kedler - Der udtages prøver om emission 1 gang om året. Disse indsendes til Slagelse Kommune digitalt - Centralen udleder ikke spildevand

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<ul style="list-style-type: none"> - Der blev ikke registreret støj på tilsynstidspunktet