



Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Virksomhedens navn og adresse:

Dalum Kraft Varme A/S
Dalumvej 116
5250 Odense SV

CVR-nummer: 35234322

P-nummer: 1018723596

Virksomhedstype (listepunkt): 1.1b Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominal indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover: Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.

Dato for tilsyn: 7. december 2016

| | |
|--|--|
| Baggrunden for tilsynet | – Basistilsyn |
| Hvad er der ført tilsyn med? | – Virksomhedens samlede miljøforhold |
| Er der konstateret jordforurening? | – Nej, tilsynet gav ikke anledning til, at der blev undersøgt for jordforurening. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden? | – Nej |
| Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol | – I perioden er der indsendt emissionsmålinger for kedelanlægget. Grænseværdien for støv er konstateret overskredet i april 2016 ved målingen i december 2016 var grænseværdierne overholdt. |

Tilsynsrapporten bliver offentliggjort, senest 4 måneder efter tilsynet på Miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://dma.mst.dk/>

Ved offentliggørelsen skal kommunen desuden oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. Det fremgår af § 12, stk. 5 i bekendtgørelsen om miljøtilsyn¹.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. nr. 518 af 27/5 2016)