

Holstebro Motor Cross Club  
Hesselåvej 41 C  
7500 Holstebro

Dato: 11-07-2012  
Sagsnr.: 029143-2012  
Henv. til: Haris Nuhanovic  
Tlf.: 96117814

### **Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på Hesselåvej 41 C, 7500 Holstebro.**

Der er den 25. juni 2012 ansøgt om tilladelse til, at husspildevandet fra ejendommen beliggende på Hesselåvej 41 C, 7500 Holstebro, matr. nr. 1Z Hessel, Borbjerg nedsives.

I henhold til spildevandsbekendtgørelsens<sup>1</sup> § 29 meddeler Holstebro Kommune tilladelse til, at der på ovennævnte adresse etableres et nedsivningsanlæg til brug for nedsivning af husspildevand fra samme ejendom.

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

1. Spildevandsanlægget skal etableres i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger jf. ansøgning dateret den 25-06-2012 med tilhørende kortmateriale.
2. Spildevandsanlægget må kun modtage husspildevand fra max. 10 PE. Ved øget belastning skal anlæggets areal tilsvarende forøges jf. Holstebro kommunes retningslinier for sivearealer m.v.<sup>2</sup>.
3. Der må ikke ledes klorholdigt spildevand fra spabade, poolanlæg m.v. til anlægget ligesom der ikke må tilledes tagvand eller andet overfladevand.
4. Spildevandsanlægget skal dimensioneres og etableres i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 1999<sup>3</sup>, DS 440<sup>4</sup>, DS 432<sup>5</sup> samt DTI's anvisning nr. 013<sup>6</sup>.

### **Funktionskrav til bundfældningstank<sup>7</sup>**

5. Forinden spildevandet fra hele husstanden tilledes nedsivningsanlægget, skal spildevandet passere en min. 4000 l 2-kammer bundfældningstank. Tanken skal være CE-mærket i henhold til DS/EN 12566-1<sup>8</sup>.
6. Tanken skal kunne tilbageholde bundfældeligt stof og flydestof. Det tilladelige udslip ved hydraulisk prøvning, jf. DS/EN 12566-1 Annex B, må maksimum være 5 g.
7. Opføringsrøret skal have en indvendig dimension på minimum 500 mm på tanke op til 6 m<sup>3</sup> og en indvendig dimension på minimum 780 mm på tanke større end 6 m<sup>3</sup>, eller tanken skal uanset størrelse forsynes med 2 opføringsrør med en indvendig dimension på minimum 500 mm.

#### **TEKNIK OG MILJØ**

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

8. Udløbet skal være forsynet med t-stykke eller dykplade, hvis højde skal være minimum 200 mm over vandoverfladen. Højdetabet gennem tanken skal være 50-100 mm. Højden af skillevægge skal være minimum 200 mm over vandoverfladen.
9. Bundfældningstanke skal kunne klare belastningen fra en jorddækning på 1,5 meter over udløbet og samtidig et grundvandsspejl i terræn.
10. Funktionskravene skal være dokumenteret på et notificeret laboratorium. Der findes en liste over godkendte bundfældningstanke på Teknologisk Instituttets hjemmeside ([www.teknologisk.dk](http://www.teknologisk.dk)).
11. Bundfældningstanken skal placeres således, at inspektion, pasning og tømning er mulig. Bundfældningstankens dæksel skal være synlig, ligge i terræn og være let aftagelig af hensyn til tømning og inspektion.
12. Bundfældningstanken vil blive tilmeldt den kommunale tømningsordning, hvorefter tanken vil blive tømt en gang årligt på kommunens foranledning. Udgiften i forbindelse med tømningsordningen påhviler ejeren. Anlæggets drift og vedligeholdelse, samt evt. ekstratømninger af tanken påhviler alene ejeren.
13. Ekstra tømninger skal foretages af Vestforsyning A/S. Ekstra tømning afregnes særskilt efter en fastsat takst.

### **Funktions- og afstandskrav til nedsivningsanlægget**

14. Siveanlægget skal etableres med 4 sivedræn på mindst 15 meter svarende til et siveareal på mindst 60 m<sup>2</sup>. Anlægget skal etableres med mindst 80 cm sivelag af typen A/B jf. vejledning om nedsivningsanlæg.
15. Sivedræne skal placeres således, at der til enhver tid er mindst 1 meter fra underkanten af nedsivningsanlægget (bund af fordelerlag) til højeste grundvandsstand.
16. Grundvandspejling og jordbundsundersøgelser skal være gennemført i henhold til kommunens retningslinier om forundersøgelser ved etablering af nedsivningsanlæg<sup>2</sup>.
17. Grundvandstanden skal være pejlet med et pejlerør, som skal være tilgængelig for inspektion, så det efterfølgende er muligt at kontrollere vandstanden. Der skal i perioden februar-april 2013 foretages en kontrolpejling. Denne skal udføres af autoriseret kloakmester. Resultatet heraf skal sendes til Natur og Miljø, Holstebro Kommune senest den **7. maj 2013**. Pejlerøret skal umiddelbart herefter fjernes.
18. Afstand fra nedsivningsanlæg til vandløb, søer eller havet skal være mindst 25 m.
19. Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandindvindingsanlæg, hvortil der er krav om drikkevandskvalitet skal være mindst 300 m.. Afstanden fra nedsivningsanlægget til øvrige vandindvindingsanlæg skal være mindst 150 m. Der

### **TEKNIK OG MILJØ**

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

er dispenseret til 150 m afstandskrav fra boring DGU nr. 64.1797 til nedsivningsanlægget. Boring er placeret ca. 100 m nordnordvest for den ansøgte placering for nedsivningsanlægget.

20. Afstanden fra nedsivningsanlægget til veje, bygninger og skel bør være mindst 5 meter. Afstand fra nedsivningsanlæg til skrænter bør være 25 m.
21. Afstanden til andre nedsivningsanlæg for husspildevand bør være mindst 50 m., afstanden til nedsivningsanlæg for tagvand bør være mindst 20 m og afstanden til nedsivningsanlæg for klorvand bør være mindst 10 m.
22. Nedsivningsanlægget må ikke give anledning til forsumpning af området, overfladisk afstrømning, uhygiejniske forhold eller i øvrigt være til gene for omgivelserne.
23. Nedsivningsdrænenene skal spules mindst hver anden år. Spildevandsanlægget skal i øvrigt drives, vedligeholdes, renses m.v. i overensstemmelse med kloakmesterens/leverandørens retningslinjer. Skriftlig drifts- og vedligeholdelsesvejledning skal foreligge hos ejer.
24. Det er en forudsætning for tilladelsen, at ansøger sikrer, at de fornødne øvrige tilladelser er meddelt.
25. Spildevandsanlægget skal udføres af en aut. Kloakmester. Forinden anlægget dækkes til skal det anmeldes til syn hos Natur og Miljø, Holstebro Kommune på tlf. 96 11 75 62.
26. Det påhviler kloakmesteren at fremsende en færdigmelding og attestere, at anlægget er udført i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse. Sammen med færdigmeldingen skal vedlægges målfast oversigtstegning med præcis angivelse af anlæggets placering (bundfældningstank og nedsivningsanlæg). Anlægget anses ikke for at være lovligt, før Holstebro Kommune, Natur og Miljø modtager en færdigmelding underskrevet af en aut. kloakmester. Færdigmeldingsblanket kan findes på Holstebro Kommunes hjemmeside.
27. Hvis anlægget ikke er færdigmeldt inden 2 år fra dags dato bortfalder tilladelsen.

#### **Kommunens bemærkninger:**

Der skal i perioden februar-april 2013 foretages en kontrolpejling. Denne skal udføres af autoriseret kloakmester. Resultatet heraf skal sendes til Natur og Miljø, Holstebro Kommune senest den **7. maj 2013**.

Der er dispenseret til 150 m afstandskrav fra boring DGU nr. 64.1797 til nedsivningsanlægget. Boring er placeret ca. 100 m nordnordvest for den ansøgte placering for nedsivningsanlægget.

#### **TEKNIK OG MILJØ**

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

**Tilbagekaldelse af tilladelse**

Kommunen skal gøre opmærksom på, at en nedsivningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af en tilfredsstillende grundvandsbeskyttelse i det område, hvor nedsivningen sker. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når denne fremføres, hvorefter nedsivningstilladelsen inddrages. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning. Der kan i den kommunale spildevandsplan gives dispensation for tidspunktet for tilslutning ud fra reglerne om afskrivning.

**Manglende overholdelse af tilladelsens vilkår**

Såfremt vilkårene i tilladelsen ikke overholdes er anlægget at betragte som ulovligt og kommunen vil som følge heraf forlange anlægget lovliggjort enten ved, at anlægget opfylder vilkårene eller nedlægges/afskæres.

**Klagevejledning**

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. spildevandsbekendtgørelsens § 33.

De har dog mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol, såfremt De ikke mener, at afgørelsens vilkår er i overensstemmelse med lovgivningen, eller de regler, der er udarbejdet med hjemmel i lovgivningen. Et eventuelt sagsanlæg i henhold til miljøbeskyttelseslovens §101 skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelsen af denne afgørelse.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, er De velkomne til at kontakte Holstebro Kommune, Natur og Miljø ved Haris Nuhanovic på tlf. 96 11 78 14, for uddybende kommentarer.

**TEKNIK OG MILJØ**

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

**Sagsoplysninger:**

- 25-06-2012: Ansøgning, vedlagt jordbundsprøver dateret den 13-06-2012 og kortbilag dateret den 21-05-2012.
- 05-07-2012: Notat om grundvandsforhold - dispensation.
- 06-07-2012: Telefonnotat.

**Kopi af denne tilladelse er til orientering sendt til:**

Aut. kloakmester Nr. Felding Maskinstation v/Sten Schubert, Skinbjergvej 2 A, 7500 Holstebro.

Med venlig hilsen

Haris Nuhanovic  
Biolog

---

<sup>1</sup> Tilladelsen er meddelt i henhold til § 29 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, bek. nr. 1448 af 11. december 2007.

<sup>2</sup> Ifølge Holstebro Kommunes "Retningslinier for forundersøgelser og krav til siveareal m.v. ved etablering af nedsivningsanlæg", dateret den 1. november 2007.

<sup>3</sup> Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 1999 om "Nedsivningsanlæg op til 30 PE"

<sup>4</sup> DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning.

<sup>5</sup> DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

<sup>6</sup> DTI's anvisning nr. 013 om "Erfaringer med nedsivningsanlæg" indeholder Miljøstyrelsens forslag til ændringer af vejledning nr. 2 fra 1999. Det er disse ændringer, der skal tages højde for ved dimensionering, valg af materialer og tekniske anlæg, etablering og drift af nedsivningsanlægget med tilhørende installationer.

<sup>7</sup> Tilladelsen til etablering af bundfældningstank er meddelt i henhold til kapitel 10 a, § 24 a<sup>7</sup> efter lovens §§ 19 og 20 samt §§ 28 og 30, i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, bek. nr. 1448 af 11. december 2007, som ændret ved bekendtgørelse nr. 332 af 25. marts 2010 og nr. 1111 af 17. september 2010.

<sup>8</sup> DS/EN 12566-1, "Små spildevandsanlæg op til 50 PE – del ; Præfabrikerede septiktanke.

**TEKNIK OG MILJØ**

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927