



Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
Skærgårdsvej 2
5500 Middelfart

christian.sorensen@middelfart.dk

Dato: 8. december 2023
Sagsnr.: 2023-012155-6

Meddelelse om registrering af mellemstore fyringsanlæg, Fynsvej 52A, 5500 Middelfart

Middelfart Kommune modtog den 25. august 2023 anmeldelse af 2 kedelanlæg, hver med en indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, på adressen Fynsvej 52A, 5500 Middelfart. Anmeldelsen er indsendt i henhold til § 61 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen¹ via Byg & Miljø.

Efter en gennemgang af anmeldelsen, er det Middelfart Kommunes vurdering, at de anmeldte anlæg vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3-6 fra den 1. januar 2025 jf. MCP-bekendtgørelsens § 72. Det vurderes ikke, at der er behov for at stille skærpede eller supplerende krav af hensyn til omgivelserne.

Middelfart Kommune meddeler hermed, at:

- 1) De anmeldte anlæg er registeret
- 2) At de anmeldte anlæg, kan drives inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med reglerne i MCP-bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025

Emissionsgrænseværdier

Bemærk, at ovenstående vurdering af, at anlæggene kan overholde bekendtgørelsens krav, ikke omhandler overholdelse af emissionsgrænseværdier som angivet i bekendtgørelsens bilag 4. Ud fra det foreliggende materiale kan det ikke vurderes, om anlæggene vil kunne overholde bekendtgørelsens emissionskrav til NO_x ved gas- og oliefyring.

Ifølge bekendtgørelsen skal første akkrediterede præstationskontrol til påvisning af overholdelse af relevante emissionsgrænseværdier, udføres **senest den 1. maj 2025** jf. bekendtgørelsens § 22 stk. 2. Det anbefales, at I allerede nu begynder at planlægge første akkrediterede præstationskontrol.

Da anlæggene er klassificerede som et spids- og reservelastanlæg, skal der løbende foretages akkrediteret præstationskontrol på anlæggene med følgende hyppighed jf. bekendtgørelsen § 28 stk. 1 nr. 1:

- 1) Hver gang fyringsanlægget har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år, hvis fyringsanlægget har en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 20 MW.

Driftstimer opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.

¹ Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Nugældende miljøgodkendelser

Satellit-centralen på Fynsvej 52A er i dag reguleret af to gældende miljøgodkendelser:

- Miljøgodkendelse af 27. maj 1997 om drift af 2 naturgasfyrede kedelanlæg
- Tillæg til miljøgodkendelse af 13. august 1998 til kombineret gas- og oliefyring samt etablering af et tankanlæg på 50 m³

Derudover blev der den 28. maj 2008 meddelt, at etablering af en ny kedel ikke krævede en miljøgodkendelse, da anlægget kunne rummes inden for de eksisterende miljøgodkendelser. Middelfart Kommune bemærker, at der burde være blevet meddelt miljøgodkendelse til kedlen, da der skal foretages en konkret vurdering for hvert anlæg.

Da de to miljøgodkendelser både regulerer to kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og et kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end 5 MW, bortfalder de vilkår, der regulerer kedelanlæggene med en nominel indfyret termisk effekt på over 5 MW den 1. januar 2025, bortset fra vilkår om støj og afkashøjder jf. MCP-bekendtgørelsens § 100 stk. 3.

Det betyder, at følgende vilkår bortfalder for anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på over 5 MW den 1. januar 2025, hvorefter anlæggene reguleres af MCP-bekendtgørelse:

Vilkår 1-2 og 5 i miljøgodkendelsen af 27. maj 1997

Offentliggørelse af registreringer

Meddelelse om registreringer af anlæggene offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i MCP Bekendtgørelsen:

- 1) Anlæggenes nominelle indfyrede termiske effekter er:

Kedel 7: 5,747 MW

Kedel 8: 5,570 MW

- 2) Fyringsanlæggene henhører under kategorien '*andet mellemstort fyringsanlæg*', da der er tale om gas- og oliefyrede kedelanlæg.

- 3) De anmeldte kedelanlæg fyres med følgende brændselstyper:

Kedel 7: 50 % naturgasfyring og 50 % oliefyring

Kedel 8: 50 % naturgasfyring og 50 % oliefyring

- 4) Samtlige anlæg blev idriftsat inden den 20. december 2018.

- 5) Samtlige anmeldte anlæg er omfattet af NACE-kode: 35.30

- 6) Samtlige anmeldte anlæg forventes at have et årligt antal driftstimer på under 500. Den gennemsnitlige belastning ved brug er for samtlige anlæg oplyst til 50 %.

- 7) Ingen af de anmeldte anlæg er nød anlæg.

- 8) Anlæggene ejes af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a., Skærgårdsvej 2, 5500 Middelfart.

Anlæggene er stationære og er placeret på centralen beliggende på Fynsvej 52A, 5500 Middelfart.

Aktindsigt

I har adgang til aktindsigt i sagens dokumenter, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger². Tidspunkt for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med mig.

² Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger

Klage

Middelfart Kommunes registrering af de anmeldte fyringsanlæg er en konstaterende afgørelse og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 97 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen.

Brugerbetaling

Behandlingen af anmeldelsen er jf. § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen omfattet af brugerbetaling. Middelfart Kommune fremsender derfor en regning for den del af sagsbehandlingen af anmeldelsen, der er omfattet af brugerbetaling. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2024.

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Christian Hougaard Sørensen
Miljøsagsbehandler
T: 88 88 49 23
christian.hougaardsorensen@middelfart.dk