



Gelsted Fjernvarme a.m.b.a  
Tømmervej 3  
5591 Gelsted

Christian.HougaardSorensen@middelfart.dk

Dato: 31. januar 2019  
Sagsnr.: 2018-019950-18

### **Meddelelse om registrering af anmeldt mellemstort fyringsanlæg**

Middelfart Kommune modtog den 20. december 2018 anmeldelse af et flisfyret varmeværk med en indfyret termisk effekt på 3,4 MW på adressen Ludvigsgårdevej 30, 5591 Gelsted, Matr. Nr. 15t, Lunge By, Gelsted.

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Middelfart Kommunes vurdering, at de anmeldte aktiviteter kan gennemføres uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen samt kravene i §§ 5-47 i MCP-bekendtgørelsen<sup>1</sup>.

Det er derfor et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse. Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Middelfart Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer Natur og Miljøafdelingen i på et senere tidspunkt, at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventninger giver anledning til væsentlig forurening.

### **Offentliggørelse af registreringen**

Meddelelse om registreringen af det flisfyrede varmeværk offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i MCP Bekendtgørelsen:

- 1) Varmeværkets samlede nominelle indfyrede termiske effekt er 3,4 MW.
- 2) Varmeværket er et biomassefyret varmeværk.
- 3) Varmeværket fyres udelukkende med fast træbiomasse.
- 4) Anlægget præcise idriftsættelsesdato kendes ikke, dog forventes det, at anlægget sættes i drift august-september 2019.
- 5) Virksomhedens NACE-kode er: D-35.30.00
- 6) Varmeværket vil være i drift 24 timer i døgnet alle årets dage. Varmeproduktionen fra anlægget ligger på i alt 17.500 MWh/år (hvilket svarer til ca. 5.150 fuldlastækvivalent timer).

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 751 af 28. maj 2018 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

- 7) Anlægget er ikke et nødanlæg.
- 8) Anlægget ejes af Gelsted Fjernvarme, Tømmervej 3, 5591 Gelsted. Anlægget placeres på Ludvigsgårdevej 30, 5591 Gelsted.

### **Præstationskontrol**

Det anmeldte varmeværk er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 27 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst én gang om året. Første præstationskontrol skal dog udføres **senest 4 måneder** efter, at anlægget er sat i drift. Præstationskontrollen skal foretages for NO<sub>x</sub>, støv og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til Middelfart Kommune så snart denne foreligger.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i MCP-bekendtgørelsens bilag 6.

### **Aktindsigt**

I har adgang til aktindsigt i sagens dokumenter, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger<sup>2</sup>. Tidspunkt for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med mig.

### **Klage**

Middelfart Kommunes registrering af det anmeldte fyringsanlæg er en konstaterende afgørelse og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 97 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen.

### **Anden lovgivning**

Middelfart Kommune gør opmærksom på, at denne registrering af fyringsanlægget ikke vedrører den spildevands- og overfladevandstekniske del af projektet. Afgørelser herom meddeles separat.

### **Brugerbetaling**

Behandlingen af anmeldelsen er jf. § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen omfattet af brugerbetaling. Middelfart Kommune fremsender derfor en regning for den del af sagsbehandlingen af anmeldelsen, der er omfattet af brugerbetaling. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2019.

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Christian Hougaard Sørensen  
Miljøsagsbehandler  
T: 88 88 49 23  
[christian.hougaardsorensen@middelfart.dk](mailto:christian.hougaardsorensen@middelfart.dk)

---

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger