



Tilsynsrapport

Virksomhed	F W RØRTEKNIK A/S	16-03-2026
Adresse	Roustvej 175, Årre 6818	JTJR
CVR nr.	67296516	Direkte tlf.: 7994 6055
Dato for tilsyn	Den 16.03.2026	Sagsnr.: GEO-2026-01031
Fra virksomheden deltog	Ella og Kim, virksomheden.	
Tilsynet udført af	Jonas Berggreen Tjørnelund, Varde Kommune	
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	Virksomheden tanker maskinerne udenfor containeren som indeholder dieseltanken. Meget tæt på tankstedet er der et afløb til regnvand.	

Varde Kommune indskærper § 32 i maskinværkstedsbekendtgørelsen om, at "Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen."

Udendørs stod en åben palletank med noget fedtet væske. Jf. virksomheden skulle dette stamme fra en testkørsel fra Oreco, men virksomheden vidste ikke hvad det var.

Varde Kommune indskærper jf. § 31, stk. 5 i maskinværkstedsbekendtgørelsen at: " Køle- og smøremiddel, maling,

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



blandingsfortyndere og olieprodukter, såvel nyt som brugt, samt forurenede absorptionsmateriale, kasseret blæsemiddel, filterstøv, malingsstøv og andet farligt affald samt afpresset materiale og affald fra tromling skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.”

Type af virksomhed	MVB
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.
Resultaterne af egenkontrollen	Virksomheden fører driftsjournal jf. kravene i Maskinværkstedsbekendtgørelsen.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenede og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).
Risikoscore	4,34
Brugerbetaling	<u>Miljøtilsyn</u> I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen er for 2026 fastsat til 744,17 kr. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 3 timer.



Affaldstilsyn

Ifølge lovgivning, der trådte i kraft 1. januar 2025, er det kommunens pligt at føre affaldstilsyn i forbindelse med et basistilsyn. Affaldstilsynet er omfattet af brugerbetaling med en takst på 744,17 kr. pr time. Kommunen skal opkræve brugerbetaling for forberedelse, transport, udførelse, rapportskrivning og opfølgning. Du vil modtage en særskilt regning for dette.

Side 3 / 3

Tid brugt på forberedelse, tilsyn, transport og afrapportering af affaldstilsyn indtil dags dato: 1,5 timer.

Lovhenvvisning

- Bekendtgørelse, nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.

Med venlig hilsen

Jonas Berggreen Tjørnelund
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk