



Outrup Biogas ApS
Lundtangvej 165
6855 Outrup

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

25-11-2021

Virksomhed

Outrup Biogas ApS

JTJR

Direkte tlf.: 7994 6055

Adresse

Lundtangvej 165, 6855 Ovtrup

CVR nr.

38057812

Sagsnr.: 21/10481

Dato for tilsyn

Den 17.11.2021

Fra virksomheden deltog

Jens Heilskov, Preben Lauridsen og Flemming Kristensen fra Outrup Biogas.
Virksomhedens 2 rådgivere fra Planenergi.

Tilsynet udført af

René Mathiasen og Jonas Tjørnelund,
Erhvervscenteret, Varde Kommune.

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

- **Virksomheden har år til dato (17/11-21) anvendt 140.000 tons biomasse i anlægget og forventer cirka 150.000 tons i år. I 2020 har virksomheden anvendt cirka 160.000 tons biomasse. Varde Kommune indskærper jf. vilkår 8 i miljøgodkendelsen af 28. juni 2018 at der kun må modtages og behandles 125.000 tons biomasse årligt. Virksomheden skal nedsætte mængden af anvendt biomasse til 1/12 af den årlige godkendte mængde pr. måned resten af året. Virksomheden skal fremsende månedlige opgørelser over de anvendte mængder biomasse i anlægget for 2021 og efter hver afsluttet måned fremadrettet senest 7 dage efter månedens udgang. Varde Kommune gør opmærksom på, at mængden af anvendt biomasse ikke må øges før relevante godkendelser er meddelt. Endnu en overtrædelse af vilkår omkring maksimal anvendt biomasse vil føre til en politianmeldelse af forholdet.**

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



- **Varde Kommune indskærper jf. vilkår 49 i miljøgodkendelsen af 28. juni 2018** Side 2 / 4
at omlæsningsarealer skal indrettes så biomasser der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen og at overfladevand fra pladsen ledes til tæt opsamlingsbeholder. Der skal fremsendes dokumentation for udførelse til Varde Kommune senest d. 1. marts 2022.
- I tillægget til miljøgodkendelsen af 27. juli 2020 fik virksomheden tilladelse til at udvide plansiloarealet med 1.550 m² vest for eksisterende plansiloer. Plansiloen er jf. opmåling på luftfoto bygget til at være cirka 2.000 m². Varde Kommune gør opmærksom på, at der skal søges om denne udvidelse af plansiloen i forbindelse med ansøgningen om udvidelse af biogasanlægget.
- Ifølge lokalplanen skal der plantes 3-rækket læhegn på mindst 5 meter i bredden rundt om anlægget. Virksomheden har bestilt et firma til at udføre dette arbejde i løbet af december 2021.
- Der blev i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan til anlægget lavet en udbygningsaftale for Lundtangvej. Denne udvidelse er ikke sket endnu. Bjarne Fly fra Varde Kommunes vejafdeling tager et afklarende møde med virksomheden omkring denne udbygningsaftale snarest.
- Kedelanlægget på virksomheden er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder i MCP-bekendtgørelsen. Der mangler en registrering jf. bekendtgørelsens § 93. I bedes derfor udfylde det fremsendte skema, således at der kan ske registrering og offentliggørelse af miljøoplysningerne om jeres fyringsanlæg.
- Virksomheden har fået foretaget præstationskontrol på deres luftreanseanlæg, som viste høje værdier for lugt ift. de dimensionsgivende emissioner brugt ved



beregning af lugt fra anlægget.
Virksomheden bedes forholde sig til udfordringen med de lugtende mercaptaner, Side 3 / 4 samt lave nødvendige tekniske undersøgelser, og holde Varde Kommune orienteret om status på disse undersøgelser. Der opfordres til at dette sker i dialog med lignende anlæg som har samme udfordringer med nedbringelsen af mercaptaner. Samtidig gøres der opmærksom på, at det er den aktuelle lugtemission der er målt på anlægget der skal bruges i forbindelse med dimensionering af luftrenseanlæg ifm. ansøgning om udvidelse af virksomheden.

- Sanitært spildevand ledes til nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget er ikke ansøgt eller godkendt. I bedes fremsende ansøgningskema for nedsivning af husspildevand til Varde Kommune snarest, så anlægget kan lovliggøres. Ansøgningskemaet er vedhæftet mailen med tilsynsrapporten, og skal sendes til teknik@varde.dk **senest d. 1. marts 2022.**

Type af virksomhed	5.3.b.i Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF: Biologisk behandling.
Tilsynstype	Basistilsyn
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Udfyldning af stamkort og gennemgang af virksomhedens miljøgodkendelser. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.
Resultaterne af egenkontrollen	Virksomheden har inden tilsynet fremsendt dokumentation for udført egenkontrol på virksomheden. Ved tilsynet kunne virksomheden fremvise præstationskontrol for luftrenseanlægget



og for naturgaskedlen fra 12. oktober 2021.

**Konstateret
jordforurening**

Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel og der er ikke observeret jordforurening på tilsynet.

Side 4 / 4

Risikoscore

3,94

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 16 timer.

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.

Med venlig hilsen

Jonas Tjørnelund
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk