



IAT A/S
Øster Madevej 14
6200 Aabenraa

**Plan, Teknik & Miljø
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 01-10-2025
Sagsnr.: 25/19345
Dok.løbenr.: 215216/25

Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm
Direkte tlf.: 7376 7786
E-mail: srh@aabenaar.dk

Screeningsafgørelse (VVM) for IAT A/S, Øster Madevej 14, 6200 Aabenraa, matr.nr. 3394, Aabenraa

Aabenraa Kommune har den 9. september 2025 modtaget fyldestgørende VVM-ansøgning for ændringer på eksisterende tanklager med tilhørende tapperi på Øster Madevej 14, 6200 Aabenraa.

Projektet omfatter nedtagning af tanke to lodrette og tre vandretliggende tanke, oprydning/afgravning af jordforurening, samt udvidelse og opgradering af oplagskapacitet til brandfarlige væsker (brandfareklasse I/II) på et eksisterende terminalområde. Der etableres seks nye tanke med tilhørende tankgård, samt fem 40-fods containere til IBC-opbevaring af alkoholer og kulbrentedestillater (brandfareklasse I/II).

Derudover opdateres/renoveres syv eksisterende fritstående og fire jordliggende tanke til samme formål.

Projektområdet rummer i forvejen syv tanke til oplag af spildolie (brandfareklasse III), som er omfattet af en screening og miljøgodkendelse meddelt den 8. august 2018.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens¹ § 21.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Denne tilladelse omfatter alene afgørelse efter miljøvurderingsloven. Det er ansøgers eget ansvar at indhente øvrige nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 6c) Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Ændringer af tanke og oplagskapacitet på eksisterende tanklager med tapperi.
Ansøger	IAT A/S
Placering	Kommuneplanramme: 1.1.023.E – "Nyhavn Øst" Lokalplan: M 34 – "Område øst for Nyhavn" Matr.nr.: 3394, Aabenraa

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Det samlede areal af projektområdet udgør ca. 6.680 m². Bygningsmassen i projektområdet er fordelt på bygning til opbevaring af anbrudte emballager til/fra tapperiet, tapperi og tromlelager samt kontorbygning. Tanklageret består af 18 tanke, hvoraf 14 er fritstående og 4 er jordliggende. Derudover opstilles der 5 stk. 40 fods container, der hver har plads til 20 IBC-beholdere a 1.000 l. I forbindelse med projektet fjernes to lodretstående tanke (tank 1 og 2) samt 3 vandretliggende tanke (tank 15-17) og der etableres 6 nye lodretstående tanke (herefter betegnet tank 50 – 55). Efter projektets gennemførelse vil tankanlægget således bestå af i alt 24 tanke for oplagring af alkoholer og kulbrintedestillater.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Desuden opstilles 5 fritstående 40 fods containere a 20 m³, brandfareklasse I/II, til modtagelse, opbevaring og udlevering af methanol individuelt oplagret i IBC a 1000 l (palletanke). Containerne forsynes med egen kapacitet til opsamling af samlet spild af alle IBC'ere, dvs. i alt 20.000 l. Faste tanke fyldes med tankbil. Den årlige kapacitet af modtagne og udleverede produkter er 15.000 m³.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Virksomheden ligger i den østlige del af Aabenraa havn, på Øster Madevej 14 med indkørsel fra Øster Madevej. Vest for terminalen er Østre Havnevej samt tørgodsvirksomheden Stema Shipping A/S. Syd for terminalen er virksomheden Dan-Balt Tank Lager A/S. Umiddelbart øst for terminalen ligger et frysehus. Øst for frysehuset, og i en højere kote er der en række parcelhuse langs Lindsnakkevej. Nord for projektområdet er de øvrige tanke tilhørende IAT, omfattet af godkendelser vedr. Øster Madevej 8 (methanol-tankanlæg). Der er ingen driftsmæssig interaktion mellem tankene omfattet af projektområdet på Øster Madevej 14 og IATs øvrige tanke på Øster Madevej 8. Nord for IAT er ubebygget industriområde, der tidligere er anvendt til oplag af overskudsjord fra anden aktivitet. Der vurderes ikke at være andre eksisterende eller godkendte projekter der kan give anledning til væsentlig kumulativ påvirkning.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Anlægsfase: Der er en meget begrænset brug af naturressourcer under anlægsfase da projektet er indenfor eksisterende område og allerede anvendt industriareal til tanklager. Der planlægges støbning i beton af tankgård og minivægge og fundamenter til pumper / rørbæringer. Nye tanke der opsættes, er af stål.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Driftsfase: Til driften anvendes el og drivmiddel til maskinel.
d. Affaldsproduktion		X	Spildevand: Der genereres som udgangspunkt ikke spildevand i anlægsfase eller driftsfase. Hvis en tank skal renses, vil vandet blive taget med af 3. part og leveres til godkendt modtager. Overfladevand afledes via eksisterende afløb. Farligt affald: Ingen generering af farligt affald i anlægsfase eller normal driftsfase. Opsugningsmateriale (kattegrus) fra spild i driftsfasen bortskaffes via godkendt modtager som farligt affald. Øvrigt affald: I anlægsfasen genereres metalaffald fra fjernelse af 2 lodretliggende tanke og 3 vandretliggende tanke. Derudover dannes mindre mængde affald fra støbning af fundamenter og tankgård i beton. I driftsfasen vil der hovedsageligt være affald fra kontorfaciliteterne svarende til almindeligt husholdningslignende erhvervsaffald, der ikke kræver særlige indsamlingsordninger eller håndtering.
e. Forurening og gener		X	Støj: I anlægsfasen, der varer ca. 3 måneder, kan der være støj fra entreprenørmaskiner. Arbejdet udføres i tidsrummet mandag- fredag kl. 07-17. I driftsfasen vil der være støj fra tilkørende tankbiler som sker i samme tidsperiode (07-17). Der forventes at tilkøre op til 5-8 tankbiler dagligt. Dette vurderes at være i sammenlignelig størrelsesorden med den hidtidige tankbil / lastbiltrafik til/fra IAT-terminalen på Øster Madevej 14. Støv: Anlægsfasen hvor der nedtages tanke og oprensens jord, samt opsættes nye tanke, vurderes ikke at kunne give anledning til væsentlig støvdannelse. Driftsfasen vurderes ikke at give anledning til støvgener, da der ikke er støvende oplag og kørsel sker på belægning.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Emissioner: Der er ikke lugtende stoffer på anlægget. Tapperiet er indrettet med skorsten der er dimensioneret ud fra en OML-beregning for overholdelse af relevante B-værdier. Lys: I anlægsfasen kan der være lokal arbejdspladsbelysning i morgen og aften timer, der vurderes ikke at medføre lysgener. I driftsfasen er belysning indrettet således at der er arbejdspladsbelysning til de positioner, hvor der foretages manuelle handlinger. Lys på virksomheden vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener for de omkringboende. Virksomheden ligger i et etableret/udbygget erhvervsområde.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	X		Risikovirksomhed: Aktiviteterne på Øster Madevej 14 er ikke i sig selv omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser. Aktiviteterne indenfor virksomhedens samlede bedriftsområde på Øster Madevej 8 og Øster Madevej 14 er omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser for en kolonne 2 virksomhed. Sikkerhedsdokument for Øster Madevej 8 er accepteret af risikomyndighederne i februar 2025. Første udkast til tillæg til sikkerhedsdokument for aktiviteterne på tapperiet er tilsendt risikomyndighederne i september 2025. En større ulykke ved IAT vurderes ikke at kunne medføre dominoeffekter hos naboerne grundet afstandene. Lige syd for IAT ligger Dan-Balt der er en kolonne 3 risikovirksomhed med oplag af klasse-III væsker. Dominoeffekter på IATs installation fra hændelser opstået på Dan-Balt vurderes primært at kunne opstå ved kollaps af en af de store tanke. Der vurderes ikke at opstå brandeffekter. Et tankkollaps vil kunne medføre at klasse-III væske vil skylle ind over de sydlige dele af IAT's terminal. Dette vil kunne medføre skade på kontorbygningen og på tankene. Klimarelaterede risici: Projektet ligger på havnen, men vurderes ikke at være følsomt overfor

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			klimarelaterede hændelser. Tanke er indrettet i tankgårde der kan beskytte for påvirkning ved stigende havvand.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Afkast fra virksomheden dimensioneres så relevante vejledende B-værdier er overholdt. Virksomheden har som risikovirksomhed et sikkerhedsledelsessystem med procedurer for håndtering af spild af stoffer og det vurderes at virksomhedens aktiviteter ikke udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Faktuel anvendelse: Arealet anvendes i dag til tanklager med tapperi. Planlægning: Ifølge lokalplan M34 må arealet anvendes til industriformål med en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen. Arealet drives med Øster Madevej 8 der betjenes via havnepieren.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		X	Jordareal: Der inddrages ikke nye arealer til projektet, da det hidtil har været anvendt til tanklager. Jordforurening: Området er klassificeret V1 og V2 kortlagt efter jordforureningsloven. Som led i ændringerne af terminalen vil der blive foretaget oprensning af jorden under tank 1, 2, 15, 16 og 17 når disse er fjernet og inden der opstilles nye tanke. Derudover giver projektet ikke anledning til ændringer i risikoen for jordforurening. Råstoffer: Der er ikke råstofinteresser i området. Grundvand: Projektet ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsopland for Lindsnakke Vandværk. Ifm projektet etableres læsseplads og tankgårde med tæt betonbelægning og det vurderes at projektet ikke udgør en risiko for forurening af grundvandet.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Biodiversitet: Projektet medfører ikke ændringer i spredningskorridorer eller habitater for dyr og planter.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Der er ikke registreret beskyttet natur på anlægget. Nærmeste registrering er en mose, samt et vandløb der ligger ca. 75 meter øst for anlægget i Jørgensgård Skov. Arealerne vurderes ikke at kunne blive påvirket af projektet.
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet ligger inden for kystnærhedszone på havnearealet for Aabenraa havn. Projektet omfatter eksisterende tanke samt ombyggede tanke der ikke udgør en væsentlig ændring fra den overordnede bebyggelse på havnen. Tværtimod vil der fremover blive anvendt flere lavere/mindre eller vandrette tanke fremfor store tanke.
3. bjerg- og skovområder		X	Afstanden fra projektets afgrænsning til nærmeste skovbyggelinje er ca. 405 m mod sydøst. Umiddelbart øst for Øster Madevej og Lindsnakkevej er der et større sammenhængende skovområde (Jørgensgård Skov). Projektets aktiviteter vurderes ikke at kunne påvirke dette skovområde.
4. reservater og -parker		X	Ikke relevant.
5. Vadehavsområdet		X	Ikke relevant.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	§3-natur: Der er ikke registreret andet beskyttet natur i nærheden ud over det der er beskrevet i afsnit 2.c.1. Natura2000: Nærmeste Natura2000-område er nr. 96 Bolderslev Skov og Uge Skov, Habitatområde H85, hvis nærmeste udpegning (Jørgensgård Skov) er beliggende ca. 70 m øst for virksomheden. Aktiviteterne vurderes ikke at kunne påvirke områdets udpegningsgrundlag.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Det vurderes at projektområdet og projektets aktivitet ikke påvirker ovenstående §3-natur og Natura2000 områder. Bilag IV arter: Ifølge Miljøportalens visning af Bilag IV (2023) er der i Jørgensgård Skov registreret Grøn mosaikguldsmed; Markfirben; Spidssnudet frø og Stor vandsalamander. I fjorden ved skoven er observeret marsvin. Mod nordvest, sydvest og vest er der registreret flagermus. Det ansøgte vurderes ikke i væsentlig grad at påvirke ovenstående arter.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		X	Projektet vurderes at kunne overholde de vejledende grænseværdier for emissioner til luften og ift. støj. Screeningen har ikke identificeret andre relevante miljøkvalitetsnormer for projektet.
8. tætbefolkede områder		X	Projektområdet er beliggende inden for byzone på Aabenraa havn. Nærmeste boligområde er 1.1.100.B – Gamle Kongevej placeret ca. 80 meter nordøst for virksomheden. Projektet omfatter fortsat drift af tanklager og tapperi med flere mindre ændringer af tankindretning og kapacitet. Dette vurderes ikke at have indflydelse på de omkringboende.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Afstand fra projektets afgrænsning til nærmeste sten- og jorddiger er ca. 75 m. Projektet påvirker ikke diget. Det vurderes at projektet ikke påvirker landskaber af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Virksomheden har fremsendt indledende illustration af den maksimale konsekvensafstand. I tilfælde af brand i en af tankgårdene for tankene 50-55 viser modelberegninger afstanden for umiddelbare dominoeffekter (32 kW/m²) er ca. 6 – 10 m. Afstanden til dominoeffekt ved langvarig påvirkning (12 kW/m²) er beregnet til ca. 18 – 21 m Afstanden hvor der ikke forventes at kunne opstå dominoeffekt, (4 kW/m²) er beregnet til ca. 32 m. Der er ingen beboelse inden for ovenstående afstande. I tilfælde af eksplosion i den største tank (tank 50-55 på 100 m³) vil trykket i det direkte sideværtstryk (20 kPa) kunne medføre skade på faste installationer og ejendom ud til en afstand af ca. 9 m. Isobaren, der vurderes at kunne medføre få skader (5 kPa) er beregnet til en afstand af ca. 36 m.
b. Indvirkningens art	I risikovurderingen er det vurderet at der kan opstå brand (varmepåvirkning) og pludselig antændelse (eksplosion) (trykbølge påvirkning). Ved evt. dominoeffekt ved uheld på nabovirksomhed (tankkollaps) kan IATs tanke og bygninger blive påvirket af trykket fra produkt hvis dette løber over tankvolden.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ikke grænseoverskridende indvirkning.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen er ikke kompleks. I tilfælde af uheld kan indvirkningen være intens i akutfasen.
e. Indvirkningens sandsynlighed	IAT skal med sin sikkerhedsdokumentation redegøre for at sandsynligheden for uheld er minimeret mest muligt. Aktiviteterne er sammenlignelige med de hidtidige aktiviteter på Øster Madevej 14. De identificerede sandsynligheder er belyst i sikkerhedsdokumentet for anlægget der opfylder acceptkriterierne i Miljøstyrelsens "Risikohåndbog". Dominoeffekt fra tankkollaps på nabovirksomheden vurderes at have lav sandsynlighed.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der installeres skumgydehoveder til udlægning af skum i tankgårdene omkring de nye tanke. Der vil være fast forbindelse til eksisterende brandslukningsudstyr. Derved er der i alt installeret rørført udlægning og skumgydehoveder af skum/vand blanding til brandslukning i tankgården omkring eksisterende tanke ved tapperiet og de nye tanke. Varigheden af brand og toksisk eksponering begrænses dermed af fast installation til brandslukning i tanke og i tankgårde. De identificerede uheldssituationer vurderes ikke at påføre irreversibel skade på omgivelserne.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der vurderes ikke at opstå dominoeffekter med Dan-Balt terminalen syd for projektområdet. Afstanden fra projektområdets sydligste tank, tank 46 (brandfareklasse III), til Dan-Balts nordligste tank er ca. 20 m. Der vurderes ikke at opstå dominoeffekter med område for bulk handling vest for projektområdet.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Tankene og containere indrettes i henhold til beredskabsstyrelsens bestemmelser for oplag af brandfareklasse I/II samt for brandfareklasse III væsker. Tankgårdene indrettes som tætte tankgårde mhp. at begrænse sandsynligheden for jordforurening. Der etableres fast slukningsanlæg for tanke og tankgårde i henhold til gældende regler.

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Brand og Redning, Sønderjylland – Risikovirksomhed
- Beredskabsstyrelsen – Risikovirksomhed
- Arbejdstilsynet – Risikovirksomhed
- Syd- og Sønderjyllands Politi – Risikovirksomhed
- Aabenraa Kommune, Team Miljø – Spildevand, jordforurening
- Aabenraa Kommune, Team Natur – Natura2000, Bilag IV

- Aabenraa Kommune, Team Byg – Lokalplan

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 27. august 2025 til 10. september 2025.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 16. september 2025 foretaget en 14 dages høring af berørte parter, jf. forvaltningslovens² § 19. Partshøringen har ikke givet anledning til ændringer i afgørelsen.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og [Danmarks Miljøadministration](#) den 1. oktober 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 29. oktober 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

Venlig hilsen

Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog