

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
18. juni 2026

Sagsnr.
26-017708

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Henriks Haves Maskinstation
Att. Nikolaj Storm

Opfølgning efter miljøtilsyn

Næstved Kommune var på kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer den 18. juni 2026 på Ladby Longvej 7 i Ladby.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Sløjfning af tank

I skal inden udgangen af 2027 få sløjfet diseltanken fra 1997, da denne har en sløjfningstermin på 30 år, jf. § 44 i olietanksbekendtgørelsen.

Sløjfning af olietanke- hvordan?

Ved sløjfning af tanke skal evt. restindhold fjernes ved en bundsugning og anlægget skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, således påfyldning ikke kan finde sted.

Husk at indberette til BBR, når tanken er sløjfet.

Senest 4 uger efter sløjfning skal Næstved kommune have meddelelse om hvilke foranstaltninger, der er anvendt. Du kan finde mere information om sløjfning på <https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/miljoe-og-klima/olietank#sløjfning-af-olietank-9e>.

Evt. ny tank

Hvis I opsætter en ny tank, skal den ligeledes anmeldes opsat til BBR med kopi af tankattest.

Affaldssortering

I skal som virksomhed sortere affald i relevante affaldsfraktioner. I har fået tilpasset en ordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed

generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald samt evt. produktionsaffald.

I har følgende affaldsbeholdere/containere:

- Restaffald
- Metal
- Plast
- Samt pap

Forventelig via private affaldsaktører.

Affaldsfraktionerne er endnu ikke registret i affaldsdatasystemet (ADS), da virksomheden er overdraget til nyt cvr-nummer fra maj i år.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling².

Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³.

Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Henrik Haves Maskinstation ApS Ladby Longvej 7 4700 Næstved CVR: 46469135
Virksomhedstype	H51: Garageanlæg eller tilsvarende
Tilsynsdato	18/6 2026
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø- og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Ja, der er udlagt knust asfalt på del af ejendommens køreareal.
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Nej

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Nikolaj Storm og fra Næstved Kommune deltog Julie Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er alm. maskinstationsdrift til planteavl samt wrapning og udbringning af husdyrgødning, snekørsel mm.
- Bedriften består udover egen planteavlsdrift af et par større maskinlader, værksted til mindre reparationer mm. og lagerhal.
- Privatbolig er udlejet.
- Virksomheden beskæftiger ca. 5-8 personer og råder over ca. 20 køretøjer i form af tankbiler mm.

Drift tid:

- Der arbejdes varierende afhængig af sæsonen.

Støj:



- Virksomheden er placeret i landzone.
- Afstanden til nærmeste bolig er under 20 meter
- Kompressorer indenfor i lade.
- Udendørs vaskeplads.
- Transport til og fra virksomheden.

Luftforurening:

- Der er etableret punktudsug til svejserøg fra værkstedet til vægudtag.

Spildevand:

- Vaskeplads pumpes til gamle æblebeholder (Oplyst af tidligere ejer til 90 m³).
- Marksprøjte vaskes og fyldes i markerne.

Affald:

- Spildolie opbevares i 1200 liter dobbeltskroget tank på tæt belægning indenfor i værkstedet. Spildolien afhentes af Avista oil.
- Metallaflald opbevares udendørs og forventes fremover stadig af blive afhentet/afleveret til Gendan.
- Plast fra wrap mm sorteres fra til bortskaffes og vil blive afhentet af vognmandsfirma efter behov.
- Tilsvarende med pap.
- Container til restaffald afhentes efter behov af Vognmand Marius Pedersen.

Tanke:

- Overjordisk olietank placeret udendørs ved vaskeplads fra 1997 på 1500 liter til brug for opvarmning af værkstedet.
- Landbrugsdiseltank placeret på tæt belægning til tankning udenfor på tæt belægning uden afløb. Tanken er på 5900 liter og fra 2014.
- Alm diseltank placeret indenfor på tæt belægning på 1300 liter fra 2005.
- 3000 liters plasttank med pumpe med Ad Blue til genopfyldning på tæt belægning i hal + palletank med pumpe.
- Ny motor og hydraulikolie opbevares i dobbelt bordtank i værkstedet på 2X800 liter fra 2002.

Råvare:

- Pesticider i op til 20 liters dunke på tæt belægning uden afløb.
- Nye olie mm i tønder med pumpe.

Jordforurening:

- Der er udlagt genbrugs stabil med knust asfalt i de to maskinhaller og på noget af kørearealet mellem bygningerne.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Tanken fra 1997 skal I sørge for at sløjfe inden udgangen af 2027.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret bilag på tilsynet.

Fotos:



Udsortering af henholdsvis pap og plast.