



Herning
Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828

virksomheder@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:

09.00.00-K08-179-07

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Kraftvarmecentral Kulvej
Adresse	Kulvej 5 7490 Aulum
CVR-nr.	39042010
Dato for tilsynet	06.10.2016
Virksomhedstype	Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn, varslet
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Blev der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
Bemærkninger til egenkontrol	Analyserapport for virksomhedens egenkontrol med emissionsgrænseværdier i henhold til gasmotorbekendtgørelsen er indsendt den 17. marts 2016.

Målingerne viser, at emissionsgrænserne er overholdt.

Resultat af emissionsmåling for motor nr. 17040:

<i>Parameter</i>	<i>Resultat i mg/m³ n tør røggas ved 15% O₂ samt måleusikkerhed</i>	<i>Grænseværdi i mg/m³ n tør røggas ved 15% O₂ *</i>
CO	62 ± 3	190 ¹⁾
NOx (vægtmæssigt regnet som NO ₂)	188 ± 8	205 ¹⁾

1) Grænseværdi iflg. "BEK nr. 1450 af 20. december 2012"

Resultat af emissionsmåling for gaskedel:

<i>Parameter</i>	<i>Resultat i mg/m³ n tør røggas ved 10% O₂ inkl. måleusikkerhed</i>	<i>Grænseværdi ved 10% O₂ *</i>
CO	1 ± 2	75 ¹⁾
NOx (vægtmæssigt regnet som NO ₂)	61 ± 4	65 ¹⁾

1) Grænseværdi iflg. "BEK nr. 682 af 18/06/2014"

Næste måling skal foretages i 2017.

Herning Kommune har ingen bemærkninger til analyserapporten.

Meddelte påbud, forbud eller
indskærpsler.

Ingen

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.