



## TØNDER KOMMUNE

Toftlund Fjernvarme A.m.b.a.  
Østerdalen 3  
6520 Toftlund  
Att. Jørgen Thorgaard

### **Myndighed – Teknik og Miljø**

Direkte tlf.: +4574928027  
Mail: [kiped@toender.dk](mailto:kiped@toender.dk)  
Sags id.: 09.20.20-P19-1-23  
Dato: 13. juli 2023  
Ks: JL

**12-07-2023**

## **Meddelelse om registrering af anmeldt nyt mellemstort fyringsanlæg**

Det anmeldte kan gennemføres som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, MCP-bekendtgørelsen.

### **Baggrund**

Tønder Kommune modtog den 24. maj 2023 anmeldelse af et nyt mellemstort fyringsanlæg med en nominel, indfyret, termisk effekt på 3,2 MW på matr. nr. 1704, Toftlund Ejerlav, Toftlund på adressen Østerdalen 3, 6520 Toftlund.

Efter en gennemgang af anmeldelsen og de supplerende oplysninger er det Tønder Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt kan gennemføres og drives uden supplerende eller skærpede krav. Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Tønder Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer Tønder Kommune i på et senere tidspunkt at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventning giver anledning til væsentlig forurening.

### **Offentliggørelse af registreringen**

Meddelelse om registreringen af varmeværket offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i MCP-bekendtgørelsen

- 1) Fyringsanlæggets nominelle, indfyrede, termiske effekt er: 3,2 MW.
- 2) Anlæggets type er: Andet mellemstort fyringsanlæg.
- 3) Brændslet er: Fast træbiomasse.
- 4) Driftsstart: den 12. oktober 2023.
- 5) Virksomhedens NACE-kode: 35.30.00 og 35.11.00.
- 6) Forventede antal årlige driftstimer: 1.000-1.500 timer. Gennemsnitlig belastning: 3,2 MW.
- 7) Ikke relevant.
- 8) Anlægget ejes af Toftlund Fjernvarme A.m.b.a., Østerdalen 3, 6520 Toftlund. Anlægget placeres på Østerdalen 3, 6520 Toftlund.

### **Aktindsigt**

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Præstationskontrol**

Det anmeldte varmeværk er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 27 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen, hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst én gang om året. Første præstationskontrol skal dog udføres **senest 4 måneder** efter, at anlægget er sat i drift. Præstationskontrollen skal foretages for SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, støv og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal straks den foreligger indsendes til Tønder Kommune.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i MCP-bekendtgørelsens bilag 6.

### **Klage**

Tønder Kommunes registrering af det anmeldte fyringsanlæg er en konstaterende afgørelse og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 97 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen.

### **Anden lovgivning**

Tønder Kommune gør opmærksom på, at denne registrering af fyringsanlægget ikke vedrører den spildevands- og overfladevandstekniske del af projektet. Afgørelse herom meddeles separat.

Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, er I forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf. miljøvurderingslovens<sup>1</sup> § 18 med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

### **Brugerbetaling**

Behandlingen af anmeldelsen er jf. § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>2</sup> omfattet af brugerbetaling. Tønder Kommune sender derfor en regning for den del af sagsbehandlingen af anmeldelsen, der er omfattet af brugerbetaling.

Har I spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Kirsten Pedersen  
Miljømedarbejder

---

<sup>1</sup> LBK nr. 4 af 03/01/2023 [Miljøvurderingsloven \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk/da/lovgivning/LBK_nr_4_af_03_01_2023_miljovurderingsloven)

<sup>2</sup> BEK. 1519 af 29/06/2021 [Brugerbetalingsbekendtgørelsen \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk/da/lovgivning/BEK_1519_af_29_06_2021_brugerbetalingsbekendtgorelsen)