

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	15. august 2023
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	14854738
P-nummer	1019762226
Virksomhed	Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
Adresse	Ravnsøvej 2
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefon	86175500
e-mail	sten.kristensen@autohus.dk
Kontaktperson	Sten Kristensen
Virksomhedstype	Autoværksted
Opstartsdato	1988
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Sten Kristensen
Aarhus Kommune	Helle Munch Sørensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

- Autoværkstedsbekendtgørelsenⁱ, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsenⁱⁱⁱ. Der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen^{iv}, affaldsaktørbekendtgørelsen^v samt Aarhus Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald: [Regulativ for erhvervsaffald \(aarhus.dk\)](#).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter olietanksbekendtgørelsen^{vi}

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

1. Oplag af spildolie og kølervæske ved afløb

Virksomheden anmodes om at placere spildolieopsamlere og kølervæske, så der ikke er risiko for spild til afløb. Produkter, der står på risten under loftet, kan fx placeres i en bakke på risten, der kan rumme indholdet af palletanken, og spildolieopsamlere kan fx placeres i god afstand fra afløb og porte.

Der må ikke være risiko for, at affaldet/produkterne kan løbe ud ad porte til jord, grundvand og overfladevand. Kravene er gældende for farligt affald, ny olie og kemikalier.

Kravene fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens §§ 12 og 13.

Virksomheden anmodes om senest den 1. december 2023 at sende dokumentation, fx fotos, for ovenstående.

2. Opdatering af olietanke i BBR

Virksomheden anmodes om at opdatere etablerede og sløjfede tanke.

Ved etablering og sløjfning af olietanke, skal dette anmeldes til kommunen jf. olietankbekendtgørelsens §§ 26 og 30.

Anmeldelse sker via kommunens [digitale indberetningssystem](#).

Anmeldelse skal som udgangspunkt foretages af ejer. Anmeldelse på vegne af ejer kan ske ved brug af en fuldmagt, som findes [her](#). Fuldmagten vedhæftes ved anmeldelsen.

Se mere her: [Vil du etablere eller sløjfe en olietank? \(aarhus.dk\)](#)

Spørgsmål kan rettes til Den Digitale Hotline: [Den Digitale Hotline \(aarhus.dk\)](#)

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Ravnsøvej 2 og 3 drives som en samlet virksomhed. Ravnsøvej 2 er indrettet med værksted for varebiler og med pladeværksted. Desuden er der etableret et særskilt Volvo-værksted. Der foregår ikke undervognsbehandling eller autolakering på virksomheden.
Antal ansatte	Der er samlet på Ravnsøvej 2 og 3 beskæftiget ca. 80 personer.
Egenkontrol	Autoværksteder: Virksomheden fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager 2. Tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast.



Ravnsøvej 2

STØJ

Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Ventilationsanlæg	Indendørs
2	Kompressor	Blev ikke kontrolleret
3	Til- og frakørsel	Udendørs
Bemærkninger	Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.	

LUFT

Oversigt over luftafkast

Nr.	Placering	Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde
1	Karosseriværksted	Rumudsug	Nej	Over tag
2	Karosseriværksted	Udstødningsgas	Nej	Over tag
3	Karosseriværksted	Slibestøv	Partikelfilter	Over tag
4	Varevognsværksted	Rumudsug	Nej	Over tag
5	Varevognsværksted	Udstødningsgas	Nej	Over tag
6	Varevognsværksted	Svejserøg	Nej	Over tag
7	Volvoværksted	Rumudsug	Nej	Over tag
8	Volvoværksted	Udstødningsgas	Nej	Over tag
9	Volvoværksted	Rudelimning	Nej	Over tag

Støv og lugt

Der var ved tilsynet ikke tegn på støv- eller lugtgener fra virksomheden, og der foreligger ikke klager over gener fra virksomheden.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

RÅVARER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke, tank, containere)	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	5.000 L	Tanke	Indendørs på tæt belægning uden afløb i kælder
Kølervæske	?	Palletanke	Værksted med afløb
Sprinklervæske	?	Mindre beholdere	Værksted med afløb
Bemærkning	Kølervæske er placeret i værkstedet under loftet på en rist. Ved uheld løber kølervæsken i afløbet i værkstedet.		

Tanke

BBR	Indhold	Placering	Størrelse	År	Bemærkninger
Anlæg 2	Motorolie	Nedgravet	5.900 liter	1988	Tanken er fjernet - ikke meldt til BBR
Anlæg 3	Spildolie	Nedgravet	2.500 liter	1987	Tanken er fjernet - ikke meldt til BBR
Anlæg 4	Diesellole	Indendørs	1.300 liter	2010	Plasttank
-	Motorolie	Opvarmet kælder	1.000 liter	2019	Dobbeltvægget med alarm
-	Motorolie	Opvarmet kælder	1.000 liter	2019	Dobbeltvægget med alarm
-	Motorolie	Opvarmet kælder	1.000 liter	2019	Dobbeltvægget med alarm
-	Spildolie	Opvarmet kælder	1.000 liter	2011	Dobbeltvægget med alarm
-	Motorolie	Indendørs opsats	1.000 liter	2016	Dobbeltvægget med alarm
-	Motorolie	Indendørs opsats	1.000 liter	2016	Dobbeltvægget med alarm
-	Spildolie	Indendørs opsats	1.000 liter	2016	Dobbeltvægget med alarm

Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord	Der blev ikke konstateret spild ved motorolie- og spildolietankene. Tankpladsen og dieseltanken blev ikke kontrolleret.
Er alder og type af tank OK	Ja
Bemærkninger	<p>Virksomheden skal anmelde etablerede og sløjfede tanke til kommunen. Se bemærkning 2, s. 2.</p> <p>Dieselpåfyldning af køretøjer foregår fra indendørs placeret tank. Køretøjer, der påfyldes, holder enten indendørs på betonbelægning eller udendørs på asfaltbelægning (oplysninger fra tidligere tilsyn). Dieselpåfyldningspladsen blev ikke kontrolleret ved tilsynet.</p> <p>Olietanke til spildolie er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen.</p>

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renselanlæg	Egå Renseanlæg Overfladevand til recipient
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	23. juli 1987

Virksomhedens gulvafløb er koblet på olieudskiller, der er med i den kommunale tømningssordning.

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering	
1	Olieudskiller til gulv afløb i værksteder	?	Blev ikke noteret
2	Sandfang	?	Blev ikke noteret
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsskema			Ja, ved Kredsløb
Er der alarm på udskiller			Nej
Sidste tømning			19. januar 2023
Bemærkning		Ved sidste tømning, blev der i alt, sammen med Ravnsøvej 2, tømt 2,5 ton sand af sandfangene. Det er ikke oplyst, hvor meget olie, der blev tømt af.	

AFFALD

Affald	Maks. oplag (mængder ved sidste afhentning)	Opbevaring	Affaldsbehandler
Farligt affald:			
Spildolie	1283 kg	Dobbeltvægget olietank med alarm for utæthed i kælder med tæt belægning uden afløb	Stena Recycling A/S
Oliefiltre	?	Mindre beholdere på indendørs befæstet areal	
Kølervæske	?		
Bremsevæske	49 kg		
Bremsevaskervand	?		
Spraydåser	?		
Batterier	?	?	
Ikke-farligt affald:			
Autoruder	?	Container udendørs	Stena Recycling A/S
Kofangere	100 kg	Container udendørs	
Metal	1820 kg	Container udendørs	
Plast	100 kg	Container udendørs	
Blandet brændbart	-	Container udendørs	Forbrænding via HCS
Pap	-	Container udendørs	HCS afhenter Modtager ukendt
Dæk	2740 kg	Udendørs	Imdex

Spildolieopsamlere er placeret tæt ved afløb. De skal placeres, så der ikke er risiko for spild til afløb, og så spildolien ikke kan løbe ud ad porte. Se bemærkning 1 på s. 2.

Spildolietanken er placeret i kælderen på tæt belægning uden afløb. Der fyldes spildolie i spildolietanken i værkstedet via en rørføring.



Spildolieopsamlere ved afløb



Farligt affald i rum uden afløb



Vaskemaskine på opsamling



Spildolietank i kælder uden afløb

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Stand af belægninger	Ok
Spild på belægninger	Ikke væsentligt
Udendørs oplag af farligt affald og råvarer	Nej
Oplag af affald og kemikalier	Se bemærkning 1, s. 2
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	Kommuneplan: erhvervsområde, 150803ER Lokalplan: blandet bolig og erhverv, 263
Følsomme brugerområder	Virksomheden er beliggende 80 m fra nærmeste boligområde.
Overfladerecipienter	Virksomheden er beliggende 60 m fra Egåen og 40 m fra et moseområde beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende udenfor områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande eller sårbare områder.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler, industri
Tlf.: 23 83 41 12
Mail: hemus@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 1. september 2023

ⁱ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

^{iv} Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald

^v Bekendtgørelse nr. 1536 af 1. januar 2023 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

^{vi} Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines