



Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

Varmecentral, Næsbyhoved-Broby., Sandgravvej 3, 5270 Odense N

CVR-nummer/P-nummer: 30174968/1010757963

Virksomhedstype (listepunkt): **Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW**

Beskrivelse: **Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.**

Dato for tilsyn: **27.11.2024**

Baggrunden for tilsynet?	– Tilsynstype: Basis - Varslet
Er der konstateret jordforurening?	– Nej, tilsynet gav ikke anledning til, at der blev undersøgt for jordforurening.
Hvad er der ført tilsyn med?	– Virksomhedens samlede miljøforhold
Er der meddelt påbud*, forbud eller indskærpelser** til virksomheden?	– Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	– Virksomheden har ifm. støjberegning konstateret at støjgrænsen kan risikere at blive overskredet under bestemte driftsforhold. Varmecentralen har meget begrænset drift (7 timer i 2023), så vidt muligt tilrettelægges driften så overskridelser undgås indtil støjreducerende tiltag er gennemført. Øvrig indberetning af egenkontrol gav ikke anledning til bemærkninger.

Tilsynsrapporten skal offentliggøres på Miljøstyrelsens DMA-portal (Digital Miljøadministration):
<https://dma.mst.dk>,

Ved offentliggørelsen skal kommunen desuden oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. Det fremgår af § 12, stk. 5 i miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.

* Et påbud gives typisk til en virksomhed, når tilsynsmyndigheden konstaterer et forhold, som ikke i sig selv er ulovligt, men som efter tilsynsmyndighedens skøn indebærer risiko for eller medfører væsentlig forurening.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. nr. 1536 af 9. december 2019)

** En indskærpelse er en konstatering af et ulovlige forhold. Det kan være en overskridelse af et vilkår i en godkendelse/tilladelse eller manglende overholdelse af regulativer, forskrifter eller bekendtgørelser.