

Sole Minkfoder A/S  
Kærvej 45, Gl. Sole  
8722 Hedensted

## **Miljøgodkendelse af udvidelserne af frostlager og indfrysningsskapacitet er ikke nødvendig**

Hedensted Kommune har den 27. juni 2012 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse af jeres udvidelse af frost-/råvarelager og indfrysningsskapacitet på matr. nr. 6e, Gammel Sole By, Øster Snede beliggende Kærvej 45, 8722 Hedensted.

### **Kommunens afgørelse**

Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33, af udvidelsen, er ikke nødvendig.

Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning.

### **Sammendrag**

Sole Minkfoder A/S er miljøgodkendt den 6. oktober 2009 til produktion af foder til mink og ræve.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens<sup>2</sup> bilag 2 punkt F 207. Anlæg til fremstilling af foder eller mellemprodukter af foder til fisk, hunde, katte eller pelsdyr.

### **Kommunens begrundelse**

Udvidelse af frostlageret og indfrysningsskapaciteten giver ikke anledning til en øget produktion. Udvidelsen med en 3043 m<sup>2</sup> frost-/ råvarelager og udvidelsen af indfrysningsskapaciteten fra 16 til 20 pladefrysere og arealmæssig udvidelse på 228 m<sup>2</sup> sker, fordi Sole Minkfoder A/S vælger at udvide fryselagerkapaciteten, da man tidligere har lejet fryselagerkapacitet andet steds.

Der vil således ikke være tale om en produktionsmæssig udvidelse, men en udvidelse af lagerkapaciteten. Der vil derfor være mindre trafik til og fra virksomheden,

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed

da det ikke længere er nødvendigt, at transporterer råvarer fra virksomheden og tilbage igen.

Der skal i forbindelse med udvidelsen etableres to nye kompressorer, disse vil blive placeret inden døre.

Udvidelsen af frostlageret og indfrysningsskapiteten medfører en stigning i mængden af kølemiddel, der i dette tilfælde er ammoniak. Oplaget overstiger 5000 kg, men da der er over 200 m til risikofølsom arealanvendelse, er anlægget ikke omfattet af risikobekendtgørelsen<sup>3</sup>.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at den bygningsmæssige udvidelse af indfrysningssarealerne vil medføre en øget mængde spillevand i forbindelse med rengøringen. Det forventes dog at det eksisterende renseanlæg bestående kapacitet kan håndtere den øgede mængde. Ligeledes forventes det, at regnvandet fra de nye tagflader kan håndteres i det bestående regnvandssystem.

Der er tale om, at der ikke sker en væsentlig forøgelse af forureningen til omgivelserne. Udvidelsen kan derfor ske inden for rammerne af virksomhedens godkendelse af 15. oktober 2009.

### **Kommunens vurdering**

Hedensted Kommune vurderer, at

- udvidelsen ikke vil bidrage til en øget støjbelastning da der ikke vil være udvendige installationer tilknyttet anlægget,
- udvidelsen vil mindske støjen fra transporten til og fra virksomheden
- at den øgede mængde overfladevand og spildevand kan håndteres i de eksisterende anlæg
- oplaget af ammoniak ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen

På grundlag af de forelagte oplysninger i sagen, er det vores vurdering, at miljøgodkendelse af udvidelsen ikke er nødvendig, idet der ikke sker en væsentlig forøgelse af virksomhedens forurening til omgivelserne.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan, i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 1, ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis sagen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er meddelt.

Med venlig hilsen

Christian Bruun Bundesen

### **Kopimodtagere:**

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng allé 1, 8270 Højbjerg: [midt@sst.dk](mailto:midt@sst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)  
Friluftsrådet: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

