



VEJBY-TISVILDE FJERNVARME AMBA
Møngevej 9 B
3210 Vejby

Sag: 09.02.08-G01-1-18

4. januar 2018

Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Jf. bek. Om miljøtilsyn nr. 1476 af 12.12.2017

Virksomhedens navn	Vejby-Tisvilde Fjernvarme
Virksomhedens adresse	Møngevej 9B
Virksomhedens CVR nummer	19746933
Dato for tilsyn	9. november 2017
Baggrunden for tilsynet (fx basistilsyn, prioriteret tilsyn, opfølgende tilsyn)	Opstartstilsyn for biomassekedelanlæg
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	Fjernvarmeværk. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1458 af 12/12/2017, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.
Hvad der er ført tilsyn med?	Opstartstilsyn på biomassekedelanlæg som er etableret i 2017. De samlede miljøforhold ved anlægget, herunder spildevand, støj, affaldshåndtering mv.
Er der konstateret jordforurening (spild)	Nej
Er der konstateret markstakke på husdyrbruget og antallet heraf	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpselser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er udført præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdier fastsat i miljøgodkendelsen er overholdt. Målingen viste, at alle grænseværdier var overholdt.