

**BILAG 1: Tilsynsrapport for miljøtilsyn den 2. december 2022**

Virksomhed	
Navn	INGO
Adresse	Rundforbivej 190, 2850 Nærum
CVR	28142412
P.nr.	

Virksomheden er omfattet af
Z02 Servicestationer, og omfattet af benzinstationsbekendtgørelsen samt Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Baggrund for tilsynet				
Dato	Basis-tilsyn ¹	Prioritet-tilsyn ²	Kam-pagne-tilsyn ³	Øvrige tilsyn: beskriv jf. Bek. § 7 og § 9
2. dec. 2022	X			

Der er udført tilsyn med						
Dato	Affald	Luft-emission	Spilde-vand	Tank-anlæg	Støj	Andet
2. dec. 2022	X			X	X	

Er der konstateret jordforurening?	Ja:	Nej: X

Krav om indberetning om egenkontrol	Ja:	Nej: X
Ingen krav om indberetning, men diverse kontroller skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.		

¹ Regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug jf. fastlagt tilsynsfrekvens

² Del- eller samlet tilsyn, der er målrettet områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet, jf. en miljørisikovurdering af virksomheden og husdyrbruget.

³ Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema

Håndhævelser ved tilsyn			
Afgørelser	Meddelt dato	Opfyldt dato	Konklusion
Indskærpe- ser	31. marts 2022		<p>1. INGO skal inden den 1. maj 2023 sende den sidste og forrige kontrol udført i henhold til § 9 stk. 1, for at dokumentere at ge-indvindingsudstyret fungerer tilfredsstillende, og at værdierne i § 3, stk. 2 og 3, overholdes – begge krav iht. dampgenindvingsbekendtgørelsen.</p> <p>2. INGO skal inden den 1. maj 2023 sende dokumenter for den anden udførte egenkontrol i 2022 iht. § 9 stk. 2 i dampgenindvingsbekendtgørelsen (kommunen har modtaget dokumenter for den udførte egenkontrol af 30. maj 2022).</p> <p>3. INGO skal sende dokumentation for tæthedskontrol- len, som blev udført ifm. etableringen af udskilleren iht. § 9 stk. 7 i benzinstationsbekendtgørelsen. Hvis tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra påfyldningsplads og salgsplads til og med den pågældende benzin- og olieudskiller ikke blev udført ifm. etableringen af INGO på adressen, skal der udføres en tæthedskontrol af det samlede afløbssystem inden 1. juni 2023.</p> <p>4. INGO skal inden den 1. maj 2023 fremsende dokumentation for tømning af olie- og benzinudskiller iht. §18 i erhvervsaffaldsregulativet samt en situationsplan med olie- og benzinudskiller, sandfang mm. Kommunen har modtaget dokumentation for tømning af sandbrønde og vejbrønde. Det fremgår ikke af skemaet, at olie- og benzinudskiller blev tømt samtidigt.</p> <p>5. INGO skal inden den 1. maj 2023 oplyse afhenter af tønde til brugt kattegrus, som skal betragtes som farligt affald iht. affaldsbekendtgørelsen.</p> <p>6. INGO skal fremsende oplysning om måleren til "Level- alarm" omfatter hele tanken og ikke kun tank 3 iht. § 6 stk. 3 i benzinstationsbekendtgørelsen.</p>
Påbud			Ingen
Forbud			Ingen

Evt. påklage af afgørelser				
Afgørelser	Meddelt dato	Påklaget dato	Afgørelse dato	Konklusion
Påbud				Ingen
Forbud				Ingen

Til offentliggørelse