



Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen

# Miljøgodkendelse til nød- strømsanlæg

Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 5. februar  
2020

For:  
Novo Nordisk A/S i Gentofte



# MILJØGODKENDELSE til nødstrømsanlæg

**Før:** . . . . .

## **Novo Nordisk A/S**

Adresse: Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte  
Matrikel nr.: 8dh, Vangede  
CVR-nummer: 24256790  
P-nummer: 1010468147  
Listepunkt nummer: 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder  
mellemprodukter  
J. nummer: 2023-7362

## **Miljøgodkendelsen omfatter:**

Nødanlæg i form af generator med tilhørende olietank.

Dato: 8. december 2023

Godkendt: Laura Willumsen

Annonceres den 8. december 2023

Klagefristen udløber den 5. januar 2024

Søgsmålsfristen udløber 6. måneder efter annonceringsdatoen.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

## **Indledning**

Novo Nordisk A/S i Gentofte, der er en medicinalvirksomhed, har et fabriksanlæg på Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte. Virksomheden i Gentofte producerer lægemidlerne humant væksthormon (norditropin), blødermedicin (novoseven) samt glucagon (glucagon), der anvendes til behandling af diabetikere med insulinchok.

Miljøstyrelsen har den 2. februar 2023 modtaget Novo Nordisks ansøgning om miljøgodkendelse om opstilling af et nød anlæg med tilhørende olietank på Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte.

Virksomheden er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5: "Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter", i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup>.

I denne afgørelse gives der godkendelse til, at virksomheden i tilfælde af længerevarende strømudfald, de såkaldte brownout, opstiller et 1400 kW nød anlæg med tilhørende olietank, for herved at kunne opretholde produktionen. Anlægget og den tilhørende olietank placeres i container. Der vil kun forekomme drift af anlægget såfremt der er udfald i strømforsyningen, hvilket forventes at være maksimalt at være af 2 timer pr. gang. Det vurderes at anlægget maksimalt vil være i drift 15 timer/år.

Den 8. december 2023 har Miljøstyrelsen afgjort, at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport i forbindelse med ansøgningen. Afgørelsen ses i Bilag C.

Ansøgning fremgår af Bilag A.

## **Afgørelse og vilkår**

På grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til godkendelsen godkender Miljøstyrelsen hermed opstilling og drift af et nødstrømsanlæg med tilhørende olietank.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revidering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

Baseret på BAT-konklusioner til WGC (BATC) af 6. december 2022, offentliggjort 12. december 2022, har virksomheden oplyst at der ikke er nye oplysninger for WGC og CWW-konklusionerne. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt overholder BAT.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr 1083 af 09/08/2023

Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelsen, der er revurderet den 5. februar 2020.

### **Godkendelsen gives på følgende vilkår:**

1. Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
2. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.  
  
Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.  
  
Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.
3. Nødstrømsanlægget må maksimalt vær i drift op til 15 timer årligt.
4. Driftstiden for anlægget skal hvert år angives i årsrapporten. Forbruget af olie til nød anlægget registreres på årsbasis og tilføjes i årsrapporten jf. vilkår I4 af revurderet miljøgodkendelse af 5. februar 2020.
5. Test af anlægget må foregå på hverdage inden for tidsrummet 07:00-16:00.
6. Tankning af olie til nødstrømsanlæggene skal overvåges af relevant uddannet personale fra virksomheden.
7. Afkast skal føres mindst 1 meter over tag. B-værdierne for Nox, CO, Hg og formaldehyd skal overholdes.
8. Udendørs olietank skal være dobbeltvægget og etableres med overfyldningsalarm, og alarm for lækage. Rør, og rørføringer skal være overjordiske.

### **Begrundelse for afgørelse**

#### **Generelt**

Miljøstyrelsen henviser til at der i henhold til bekendtgørelse om mellemstore fyr skal udføres præstationskontrol for nød anlæg mindst hvert 5. år eller efter 1500 timers drift. Vilkåret er direkte gældende og angives således ikke i denne godkendelse som et vilkår.

#### **Støj**

Nødstrømsanlæg er generelt undtaget krav om støjberegning. Eftersom at nødstrømsanlæg ikke er en del af den normale drift<sup>2</sup>, skal støj herfra ikke regnes med i en virksomheds samlede støjbelastning.

### **Luft**

I bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg<sup>3</sup> fremgår det af § 10 at nye mellemstore fyringsanlæg, som fungerer som nød anlæg, og er i drift i højst 500 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på tre år, er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdierne for SO<sub>2</sub>, Nox, støv og CO i bilag 2. Dog skal sådanne fyringsanlæg, som fyrer med fast brændsel, overholde emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m<sup>3</sup> ved 6% ilt. I henhold til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg skal der ikke stilles krav til anlæg under 50 MW, der er i drift under 500 timer pr. år, hvilket er tilfældet her.

Ifølge § 20, stk. 2 i bekendtgørelsen skal driftslederen ved præstationskontrol overvåge emissioner fra CO fra nye og bestående mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som nød anlæg. I § 28 fastsætte følgende hyppighed for udførelse af præstationskontroller:

- 1) Hver gang fyringsanlægget har været i drift i 1500 timer, dog mindst hvert 5. år, hvis fyringsanlægget har en nominal indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 20 MW.
- 2) Hver gang fyringsanlægget har været i drift i 500 timer, dog mindst hvert 5. år, hvis fyringsanlægget har en nominal indfyret effekt på mere end 20 MW.

Depositionsberegninger på baggrund af udledning af gasser fra generatorerne til beskyttet natur er undtaget i denne sag. Miljøstyrelsen har vurderet at nødstrømsanlæg med drift op til 12-15 timer årligt inkl. test (1/2 time pr. måned) vil driftstiden svare til under 2 promille af det samlede mulige timeantal på et år, og vi må derfor kunne vurdere, at depositionen er ubetydelig (deposition udregnes på årsbasis i mængde/ha/år).

Der er efter bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg udført beregninger af immisionerne af Nox, CO og Hg. Resultaterne viser at disse overholdes.

Til- og frakørsel i forbindelse med nødstrømsanlæg vil så vidt muligt foregå i dagtimerne.

### **Begrundelse for vilkår:**

#### **Vilkår 1**

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige

---

<sup>2</sup> Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg BEK nr 1535 af 09/12/2019

for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

#### Vilkår 2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1 nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkåret ikke overholdes.

#### Vilkår 3

Et nød anlæg der giver anledning til støj og udstødning begrænses driftstiden mest muligt. Anlægget må således kun bruges til at levere nødstrøm, ud over den halve time hver måned hvor anlæggene testes.

#### Vilkår 4

For at have muligheden for at kontrollere at driftstiden overholdes skal brugen af nød anlæggene registreres og skrives ind i årsrapporten. Ligeledes skal forbruget af olie til anlægget opgives på årsbasis.

#### Vilkår 5

Virksomhedens støjgrænser om natten er lempede i forhold til de vejledende grænser<sup>4</sup>, og der sættes derfor vilkår om at test af nødstrømsanlæggene skal ske på hverdage indenfor tidsrummet 07:00-16:00.

#### Vilkår 6

Vilkåret skal sikre jord- og grundvand mod forurening.

#### Vilkår 7

Skal sikre at udstødningen fra afkastene overholder de fastsatte b-værdier.

#### Vilkår 8

Skal sikre mod jord- og grundvandsforurening

### **Sagens oplysninger**

For at kunne opretholde produktionen i tilfælde af længerevarende strømudfald, de såkaldte brown-out, ønsker Novo Nordisk i Gentofte at opstille et nødstrømsanlæg med tilhørende olietank. Anlægget vil være 1400 kW og vil kun være i drift, såfremt der er udfald i strømforsyningen, hvilket forventes at kunne forekomme i 2 timer ad gangen. Anlægget skal testes 1/2 om måneden. Det vurderes at anlægget maksimalt vil være i drift 15 timer/år.

Test og eventuel start af anlægget vil være forbundet med støj fra anlægget. Eftersom at der er tale om nødstrøm, er anlægget undtaget virksomhedens almindelige driftssituation, og støjen fra anlægget betragtes derfor ikke som en del af virksomhedens samlede støjbidrag.

Der vil forekomme udstødning fra generatorerne i forbindelse med test og kørsel af anlægget. Udstødningen vil bidrage til, at der sendes partikler, kvælstof og kuldiioxid i luften omkring anlægget. Anlægget placeres i en 40 fods container med

---

<sup>4</sup> Miljøstyrelsens vejledning 4/1984: Ekstern støj fra virksomheder

et 4,5 meter afkast. Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke skal udføres depositionsregninger for disse udledninger, da der maksimalt kan være tale om et årligt brug på op til 15 timer, og at det derfor vurderes, at være ubetydeligt i forhold til at kunne påvirke de nærmeste beskyttede naturområder.

Anlæg og olietank placeres overjordisk i container med fast bund, hvori der er mulighed for opsamling af spild. Olietank er dobbeltvæggede med overvågning af spild.

Olietanken har elektronisk overfyldningssikring, og her skal transportøren sikre, at tankvognens stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved påfyldningsstuds, før påfyldning begyndes. Overflydssikring slår fra i tilfælde af overfyldstilfælde.

Koblingen til olietanken er inde i containeren, så eventuelt spild opsamles. Transportøren skal overvåge tankbil og tankanlæg under påfyldning og straks afbryde påfyldning, hvis der sker udspild af brændstof. Procedure for spild og uheld vil blive fulgt ved spild.

Basistilstandsrapport (BTR):

Fyringsolie er klassificeret med H411 og er dermed miljøskadeligt (trin 3). Olien opbevares overjordisk i typegodkendt olietank med opsamlingsbakke og lækageovervågning. Olietanken opføres efter olietanksbekendtgørelsen<sup>5</sup> og er dobbeltvæggede.

Tanken har elektronisk overfyldningssikring, og her skal transportøren sikre, at tankvognens stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved påfyldningsstuds, før påfyldning begyndes. Transportøren skal overvåge tankbil og tankanlæg under påfyldning og straks afbryde påfyldningen, hvor der sker udslip af brændstof. Tankning sker inde i container, som er etableret med fast bund.

Eventuelle spild vil blive detekteret straks og kunne opsamles og det vurderes derfor at olietanken ikke kan give anledning til længerevarende forurening af jord og grundvand, og at der dermed ikke er behov for at udarbejde en basistilstandsrapport.

Beskrivelse af det ansøgte fremgår af ansøgningsmaterialet i Bilag A.

## **Udtalelser/høringssvar**

### **Udtalelse fra andre myndigheder**

Gentofte Kommune havde ingen bemærkninger.

---

<sup>5</sup> Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines BEK nr 1257 af 27/11/2019

## **Udtalelse fra borgere mv.**

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk) den 2. november 2023. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

## **Udtalelse fra virksomheden**

Virksomheden har haft udkast til afgørelse i høring og havde ingen bemærkninger.

## **Forholdet til lovgivning og vurdering**

Det ansøgte er i overensstemmelse med den gældende planlægning.

Der er ikke noget kendskab til bilag IV-arter inden for fabriksområdet.

Nærmeste Natura 2000-område er område 141 Brobæk Mose og Gentofte Sø som ligger cirka 650 meter sydøst for virksomheden. Med udgangspunkt i mængden af udledninger og afstanden til Natura-2000 området, vurderes anlægget ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af de internationale beskyttelsesområder. Miljøstyrelsen vurderer samlet, at virksomhedens miljøgodkendelse ikke medfører væsentlig påvirkning på Natura 2000-områder og bilag IV arter.

Det ansøgte vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter, idet det vurderes at med en maksimal tilladt drift op til 15 timer om året, vil være ubetydelig deposition fra generatorerne. Ligeledes er det vurderet at støj er i varighed meget begrænset til en lokal påvirkning og vil ikke nå Natura 2000-områder eller påvirke bilag-V arter negativt.

Virksomheden er omfattet af BREF, jf. revurdering, og det betyder, at godkendelsen revurderes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion inden for et relevant område i EU-tidende.

Virksomheden har oplyst at der ikke er nye oplysninger for WGC og CWW-BAT tjeklister. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt overholder BAT.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 4.5: ”Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter”. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer BEK nr 372 af 25/04/2016



Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

## 1.1 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Afgørelsen omhandler både miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og en miljøvurderingsproces efter miljøvurderingsloven, som kan påklages jf. hhv. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 og miljøvurderingslovens § 49 stk. 3.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2024.

#### *Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport*

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

#### *Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

#### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

#### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk) findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

## **1.2 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen**

- Novo Nordisk, Gentofte
- Novo Nordisk A/S
- Gentofte Kommune
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Friluftsrådet, [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
- Styrelsen for patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)

# Bilag

## Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

### Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Gentofte Kommune

#### Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte

CVR / RID: CVR:24256790-RID:40726433

Fase: Ansøgning  
BOM-nummer: MalD-2023-6616  
Klassifikation: Ingen klassifikationer  
Indsendelse nr.: 1 (01-02-2023 14:03)

Projekt: Brown out - Novo Nordisk, Hagedornsvej

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

#### Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 113607, BFE numre: 2069764, 2069791

Matrikler: Matrikel nr.: 8dh, Ejerlav: Vangede

#### Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Novo Nordisk A/S (Indsendt af)	Projektejer	Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd tsnk@novonordisk.com +45 30753373

BYG  
&  
MILJØ

## Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

### Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

**CVR-nummer**

24256790 - NOVO NORDISK A/S

**P-nummer**

1010468147 - NOVO NORDISK A/S - HAx

Hagedornsvej 1

2820 Gentofte

### Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Novo Nordisk A/S
Adresse	Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd
Virksomhedens navn	Novo Nordisk
Adresse	Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Novo Nordisk A/S
Adresse	Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd
Telefonnummer	+45 30753373
Mailadresse	tsnk@novonordisk.com
<input type="radio"/> Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

### Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

**Hovedaktivitet**

Bilag 1, Listepunkt 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter

**Biaktiviteter**

Ingen valgt

### Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

- |                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="radio"/> Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?                                                                         | Nej |
| <input type="radio"/> Nye oplysninger om forholdet til VVM                                                                                           | Nej |
| <input checked="" type="radio"/> Bygningmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden? | Ja  |
| <input type="radio"/> Ændringer til oversigtsplan og driftstid?                                                                                      | Nej |
| <input checked="" type="radio"/> Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?                                                                           | Ja  |
| <input type="radio"/> Nye oplysninger om virksomhedens produktion?                                                                                   | Nej |
| <input type="radio"/> Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?                                                                            | Nej |
| <input type="radio"/> Ændring i forhold til udledning til luft?                                                                                      | Nej |
| <input type="radio"/> Ændring i forhold til spildevand?                                                                                              | Nej |
| <input type="radio"/> Ændring i forhold til støj?                                                                                                    | Nej |
| <input type="radio"/> Ændring i forhold til affald?                                                                                                  | Nej |
| <input checked="" type="radio"/> Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?                                                              | Ja  |
| <input type="radio"/> Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?                                                                                  | Nej |
| <input type="radio"/> Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?                                                                               | Nej |
| <input type="radio"/> Nye oplysninger om virksomhedens ophør?                                                                                        | Nej |
| <input type="radio"/> Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?                                                                                         | Nej |

### Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

#### **Redegørelse:**

For at kunne opretholde produktionen i tilfælde af længerevarende strømudfald, de såkaldte brownout, ønsker Novo Nordisk at opstille et nød anlæg med tilhørende olietank på site Gentofte, Hagedornsvej.

**Bygning HAC:** Der opstilles et 1400kW anlæg med tilhørende olietank på 1800 liter. Placeringen fremgår af bilag 1.

Anlægget vil kun være i drift såfremt der er udfald i strømforsyningen, hvilket forventes at være max. 2 timer pr. gang. Anlægget testes 0,5 time hver måned. Det vurderes, at anlægget maksimalt vil være i drift 15 timer/år

## Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

- Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

## Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

- Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer? Ja

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 10. juli 2023

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 21. august 2023

- Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere? Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer. 21. august 2023

Eventuelle yderligere bemærkninger

Placering af anlægget fremgår af bilag 1. Anlægget er placeret i en 40 fods container med 4,5 meters afkast

## Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

## Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

IKKE UDFYLDT

## Beskyttelse af jord og grundvand

UDFYLDT

### Redegørelse:

#### Jord og grundvand

Nødanlæg inkl. tilhørende olietank forventes placeret i container på et punktfundament så denne er hævet over den eksisterende flisebelægning langs bygning HAC. Olietank tilhørende nødanlægget er dobbeltvægget med overvågning af spild. Der vil blive etableret en spildstation med tilhørende afspærings- og opsamlingsmateriale til at minimere risiko for spild ifm tankningsprocessen.

Tanken har elektronisk overfyldningssikring, og her skal transportøren sikre, at tankvognens stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved påfyldningsstuds, før påfyldning begynder. Koblelsen til tanken er inde i containeren, så eventuelt spild opsamles. Transportøren skal overvåge tankbil og tankanlæg under påfyldning og straks afbryde påfyldningen, hvis der sker udslip af brændstof.

Der udarbejdes en procedure for spild og uheld.

## Basistilstandsrapport


UDFYLDT

### Redegørelse:

Fyringsolie er klassificeret med H411 og er dermed miljøskadeligt (trin3). Olien opbevares i typegodkendt dobbeltvægget olietank med opsamlingsbakke med lækageovervågning.

Der er endvidere overfyldningssikring i forbindelse med påfyldning af tanken.

Eventuelle spild vil derfor blive detekteret straks og spildopsamling iværksættes. Det vurderes derfor, at drift af olietanken ikke kan give anledning til forurening af jord og grundvand og der er dermed ikke behov for udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

Andre relevante oplysninger 

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Bilag 1 Placering af Brown-out anlæg.pdf](#)

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

## Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (01-02-2023)

[Bilag 1 Placering af Brown-out anlæg.pdf](#)


Dokumentationskrav

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

## Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

## Bilag B. Kort over anlæggets placering



## Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport

### Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes af basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for Novo Nordisk i Gentofte

Miljøstyrelsen har den 2. februar 2023 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af nødstrømsanlæg med tilhørende olietank fra Novo Nordisk i Gentofte.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport<sup>7</sup> samt virksomhedens vurdering af, hvorvidt der skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Novo Nordisk er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>8</sup>.

Novo Nordisk A/S har i forbindelse med ansøgningen om udvidelse af væksthormonproduktion af 15. juli 2015 udarbejdet en rapport med vurdering af behovet for udarbejdelse af basistilstandsrapport for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i

<sup>7</sup> Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: <https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf>

<sup>8</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023



Gentofte. Vurderingen omfattede de på virksomheden håndterede kemikalier, produkter, emissioner og affald.

Det var Miljøstyrelsens vurdering, at de beskrevne håndterede stoffer ikke kunne give anledning til risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening, og at der derfor ikke skulle udarbejdes basistilstandsrapport.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 15, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbkg. §15 stk. 1.

### **Afgørelse**

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

### **Oplysninger**

Fyringsolie er klassificeret med H411 og er dermed miljøskadeligt (trin 3). Olien opbevares overjordisk i typegodkendt olietank med opsamlingsbakke og lækageovervågning. Olietanken opføres efter olietanksbekendtgørelsen<sup>9</sup> og er dobbeltvæggede.

Tanken har elektronisk overfyldningssikring, og her skal transportøren sikre, at tankvognens stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved påfyldningsstuds, før påfyldning begyndes. Transportøren skal overvåge tankbil og tankanlæg under påfyldning og straks afbryde påfyldningen, hvor der sker udslip af brændstof. Tankning sker inde i container, som er etableret med fast bund.

Eventuelle spild vil blive detekteret straks og kunne opsamles og det vurderes derfor at olietanken ikke kan give anledning til længerevarende forurening af jord og grundvand, og at der dermed ikke er behov for at udarbejde en basistilstandsrapport.

### **Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse**

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

For det ansøgte projekt vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke kan indebære risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening.

I vurderingen af det ansøgte er der lagt fokus på, at olien opbevares i typegodkendt tank, overjordisk med opsamlingsbakke. Eventuelle spild ved tankning vil kunne opsamles da tankning foregår i container med fast bund.

Derfor har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

---

<sup>9</sup> Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines BEK nr 1257 af 27/11/2019

## **Partshøring**

Der er foretaget høring af virksomheden og Gentofte Kommune i henhold til forvaltningsloven. Der er ikke modtaget høringssvar.

## **Klagevejledning**

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 61, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen.

## *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101<sup>10</sup>. På [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk) findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

## **Offentliggørelse og annoncering**

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen  
Laura Willumsen

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

---

<sup>10</sup> Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023