



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Vækst og Udvikling

Industri
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Inger Hebsgaard
Direkte 7257 7354
inh@jammerbugt.dk

29-01-2019
Sagsnr.: 06.01.15-P19-2-19

Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev

Spildevandstilladelse

Jammerbugt Kommune opdaterer hermed vilkårene for afledning af fedtet spildevand fra ejendommen Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev til det offentlige spildevandssystem.

Opdateringen er gennemført i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1¹, og består i en afgørelse om ændring af spildevandstilladelsens vilkår ved påbud.

De nye vilkår træder i kraft straks ved meddelelsen om afgørelsen.

Baggrund

Ejendommen benyttes af Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S, CVR-nr.: 34485216.

Virksomheden er omfattet bestemmelserne i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (maskinværkstedsbekendtgørelsen) og af rutinemæssige miljøtilsyn efter bestemmelserne i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Kontaktperson i forbindelse med virksomhedens miljøforhold er Nils Jørn Larsen, njl@migatronic.dk

Virksomheden har i oktober 2018 søgt om byggetilladelse til opførelse af en ny tilbygning og indgang til ejendommen, og i forlængelse heraf i januar 2019 også om tilslutning af fedtet industrispildevand fra køkken og kantine til kloak.

¹ Der står i Miljøbeskyttelseslovens §30, stk. 1, at tilsynsmyndigheden kan ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Oplysningerne om spildevandet er sammenfattet og vurderet i den spildevandstekniske beskrivelse og vurdering.

Et udkast til spildevandstilladelsen har været i partshøring hos Granly Entreprenør A/S og hos Jammerbugt Forsyning A/S.

Bemærkninger der indkom i forbindelse med partshøringen er indarbejdet i den endelige tilladelse.

Vilkår

1. Gyldighedsområde

Spildevandstilladelsen træder i kraft dags dato og omfatter afledningen af fedtet spildevand fra køkken og kantine på Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse.

Spildevandet skal tilkobles til det eksisterende spildevandsnet. Kloakarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

2. Forureningsbegrænsning

Driften af kantinen og køkkenet skal tilpasses, så brugen af rengøringsmidler, kemikalier og hjælpestoffer minimeres.

Koncentreret fedt må ikke udledes sammen med spildevandet, men skal opsamles og bortskaffes særskilt til godkendt modtager.

Kemikalieaffald skal bortskaffes som farligt affald og må ikke udledes sammen med spildevandet.

3. Renseforanstaltninger

Spildevandet fra køkken og kantine skal inden udledning til kloak ledes gennem en fedtudskiller.

Fedtudskilleren skal tømmes så ofte, at udskilleren til enhver tid er funktionsdygtig. Tømning skal foretages efter anvisningerne fra producenten. Ved hver tømning skal afløbsrøret fra køkkenet og kantinen spules.

Dokumentation for tømning af fedtudskilleren skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises for tilsynsmyndigheden på forlangende.

Hvis der konstateres fejl, skader eller andre uregelmæssigheder, skal fedtudskilleren efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester.

4. Kontrolregler

Spildevandsprøver skal kunne udtages under normal drift, efter fedtudskilleren og uden opblanding med sanitært spildevand.

Der fastsættes ingen analysefrekvenser for kontrol af spildevandets indhold af fedt, men analyser kan senere komme på tale efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

5. Uheld

Ved uheld eller driftsforstyrrelser, hvor uønskede stoffer (kemikalier, olie og lignende) tilledes kloaksystemet, kontaktes Jammerbugt Forsyning A/S på tlf. 7257 9920.

Udenfor den normal åbningstid kontaktes driftspersonale på renseanlægget direkte på 7257 8920.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune, Industri i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden.

Der skal fremgå af redegørelsen hvilke tiltag, der er eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser. Redegørelsen indsendes til industri@jammerbugt.dk.

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering

Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S har en kantine med tilhørende køkken, hvor der tilberedes kolde og varme retter til virksomhedens gæster og ansatte.

Spildevandet fra køkkenet og kantine belastes med fedt fra tilberedning af maden.

Det fedtede spildevand ledes via fedtudskiller til det offentlige kloaksystem, og herfra videre til Fjerritslev renseanlæg, hvor det renses, før det ledes til Limfjorden.

Fedtudskilleren er af typen Euro "G" NS, ifølge EN 1825, nominel størrelse NS 4 (Type 80), produceret af polymer, og beregnet på installation i jord i frostfri dybde.

Udskilleren har indbygget slamfang, topstykke produceret af polymer, kontinuerlig højde- og niveaujustering, kan vippe op til 5°, og den er forseglet og lugttæt med dæksel i Klasse B i henhold til EN 124 i støbejern, inklusiv dækselkroge.

Afløbsrøret fra køkkenet og kantine udføres i syrefast rustfrit stål.

Da afstanden fra køkkenet og kantine til udskilleranlægget overskrider de anbefalede 20 meter, skal afløbsrøret spules hver gang udskilleren tømmes.

Spildevandet fra køkkenet og kantine hos Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S indeholder rester af fedt. Store mængder fedt kan give problemer med tilstoppede kloakledninger, hvorfor det er vigtigt løbende at overvåge fedtudskillerens drift.

Spildevandet kan desuden indeholde miljøfremmede stoffer fra rengøringsmidler, som kan give problemer i vandmiljøet, da de er svært nedbrydelige. Derfor er det vigtigt løbende at vurdere rengøringsmidlernes art og mængder.

Jammerbugt Kommune vurderer, at når anlægget tømmes så ofte, at udskilleren til enhver tid er funktionsdygtig, udgør spildevandet med den aktuelle sammensætning ikke en væsentlig belastning af kloaksystem, renseanlæg eller vandkredsløb.

Jammerbugt Kommune forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene i tilladelsen, såfremt forholdene i recipienten, på renseanlægget, i kloaknettet eller renere teknologi på produktionsområdet m.v. taler for en ændring.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden 26. februar 2019.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Kontakt

Bemærkninger eller spørgsmål til indholdet i dette brev kan rettes til Jammerbugt Kommune på industri@jammerbugt.dk.

Kopi sendt til:

- Granly Entreprenør A/S, e-mail: jeppe@granly-as.dk
- Jammerbugt Forsyning A/S, e-mail: administration@jfas.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitution Nord, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Bilag:

- Situationsplan for de ansøgte forhold
- Produktblad for aktuelle fedtudskilleranlæg
- Installations-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning for fedtudskilleranlægget