

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Brande Fjernvarme A.m.b.a.
Præstevænget 11, 7330 Brande

9. januar 2026

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
06-05-2025

Udført på Brande Fjernvarme A.m.b.a.
Præstevænget 11, 7330 Brande
CVR-nr.: 58176613
P-nr.: 1002075632

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Til stede på tilsynet	Til stede ved tilsynet var Mikael Lund fra virksomheden og Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune.
1.2 Etableringsår	Brande Fjernvarmecentral er etableret i 1956 på den nuværende adresse og er siden da udbygget i takt med Brandes stigende energi- og

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



	varmebehov. Indtil 1959 fyredes udelukkende med brunkul og gennem årene har brændslet været kul, olie og naturgas i forskellige kombinationer. I dag bruges hovedsageligt naturgas.
1.3 Antal ansatte	Driften af fjernvarmecentralen beskæftiger 3 ansatte i driften samt 1 administrativ medarbejder. Anlægget passes fra kontoret på Mylius Erichsens Vej 39.
1.4 Daglig driftstid	Anlægget står standby i døgndrift året rundt.
1.5 Processer	Anlægget er et fjernvarmeværk baseret på naturgas. Anlægget dækker sammen med det flisfyrede værk og varmepumpeanlægget på Myl. Erichsens Vej 37 varmebehovet i Brande.
1.6 Maskiner	Anlægget består af: 2 naturgaskedler.
1.7 Transport	Antallet af transporter til og fra virksomheden er begrænset. Transport vurderes ikke at udgøre et miljømæssigt problem.
1.8 Udendørs aktiviteter	Ikke relevant.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Kraftvarmeværket er beliggende midt i Brande by på adressen Præstevænget 11. Området ligger i byzone og er omfattet af lokalplan 40. For området gælder de generelle bestemmelser for boligområder med tæt og lav bebyggelse. Nærmeste boliger ligger mod nord og øst i en afstand af ca. 50 m fra skorstenen.



2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Nærmeste bolig er placeret ca. 20 meter øst for fjernvarmeværkets skel.
2.3 Forudsætning for godkendelse	Virksomheden er godkendelsespligtig i henhold til bekendtgørelsen som listepunkt G201 - Kraftvarmeproducerende anlæg med indfyret effekt mellem 5 MW og 50 MW.
2.4 Vilkår i godkendelse	Virksomhedens miljøgodkendelse vurderes overholdt.
2.5 Renere teknologi	Ved indkøb af maskiner med mere er miljø og energiforbrug parametre der vurderes sammen med de produktionstekniske egenskaber.
2.6 Risikovirksomhed	Ikke relevant.
2.7 Egenkontrol og dokumentation	Der skal føres driftsjournal på kedel og motoranlæg med angivelse af: - Indfyret brændselsmængder - Producerede energimængder - Olieforbrug på gasmotorer - Kontrol og justering af motoranlæg - Kedelrensning - Indregulering og kontrol af iltstyring - Driftstimetællere. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.
2.8 Miljøledelse	Nej.
3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	Der anvendes naturgas til produktionen. Dertil kommer friskolie til produktionen.



3.2 Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer	Oplaget af friskolie sker i produktionen.
3.3 Oliekanke	Der er en friskolietank og en tank til spildolie. Begge placeret indendørs.
3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Ikke relevant.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Rensning af røggas fra gaskedel bruges der natronlud til at neutralisere kondensatet. Opbevares i produktionen.
3.7 Opbevaring af olie	Frisk olie til anlægget opbevares i 1.100 liters overjordisk tank placeret indendørs.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	Der er afkast fra de to skorsten fra virksomheden. I miljøgodkendelsen er der stillet krav til emissionerne.
4.2 Punktudsug	Ikke relevant.
4.3 Ventilationsafkast	Ikke relevant.
4.4 Svejsning	Ikke relevant.
4.5 Malerianlæg	Ikke relevant.
4.6 Energianlæg	Ikke relevant.
4.7 Skorsten fra fyringsanlæg	Der er afkast fra de to skorsten fra virksomheden. I miljøgodkendelsen er der stillet krav til emissionerne.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	Virksomheden giver ikke anledning til støj i omgivelserne. Hverken Fjernvarmeværket eller Ikast-Brande Kommune har modtaget klager over støj fra virksomheden.
5.2 Støjkilder	Virksomheden giver ikke anledning til støj i omgivelserne.



	Hverken Fjernvarmeværket eller Ikast-Brande Kommune har modtaget klager over støj fra virksomheden.
5.3 Kompressor	Ikke relevant.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Der er spildevand fra røggaskondensering samt rengøring. Kondensatsmængden udgør ca. 500 liter pr. time ved max. belastning på anlægget. Vandet afledes til Sandfeld Renseanlæg.
6.2 Sanitært spildevand	Sanitært spildevand afledes til Sandfeld Renseanlæg.
6.3 Fedtudskiller	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	En mindre del af overfladevandet afledes til Sandfeld Renseanlæg. Den resterende del afledes til Brande Å.
6.5 Olieudskiller	Der er en olieudskiller på afløbet med processpildevand. Olieudskilleren tømmes af Leif M. Jensen 3 gange årligt.
6.6 Sandfang	Ikke relevant.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Fjernvarmeværket har en container til pap og papir, der tømmes af Marius Pedersen. Affaldet opbevares på Mylius Erichsensvej. Mængden udgør ca. 6 tons pr. år.
7.2 Farligt affald	Der forefindes en olieudskiller. Denne tømmes 3 gange om året som led i den kommunale ordning. Det er Leif M. Jensen, der tømmer.



7.3 Affaldstransportør/indsamler	Det er Marius Pedersenn, der kører med affaldet.
7.4 Håndtering af farligt affald	I tilfælde af spild opsamles dette med kattegrus, som bortskaffes via godkendt ordning.

Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælg "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Virksomhedens navn	Brande Fjernvarme A.m.b.a.
Virksomhedens adresse	Præstevænget 11, 7330 Brande
Virksomhedens CVR-nummer	58176613
Virksomhedens P-nummer	1002075632
Dato for tilsyn	06-05-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	G 202: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg (1-5 MW)
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.



Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 26. januar 2026**.

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.