



SMOKA I/S
U-Vej 7
2300 København S

Tilsyn notat - SMOKA

11. december 2025

Sagsnr.
2019-0140243

Dokumentnr.
2019-0140243-59

Sagsbehandler
Nanna Hamiltorn
Lars Klinge

Virksomhed:	SMOKA A/S
Adresse:	U-Vej 7, 2300 Kbh. S
CVR nr. / P nr.	35533430 / 1021325089
Tilsynsdato:	03-12-2025
Deltagere:	Lars Møller Larsen, SMOKA A/S Ken Brungaard Costa, SMOKA A/S Bjarke Folke Jessen, SMOKA A/S Lars Klinge, Teknik- og Miljøforvaltningen Nanna Hamiltorn, Teknik- og Miljøforvaltningen
Tilsynstype:	Varslet kampagne tilsyn (særlig beliggenhed)
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening under tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Egenkontrol blev delvist kontrolleret på tilsynet.
Konklusion på tilsynet:	Københavns Kommune har ikke modtaget dokumentation for stikprøvetagning i vilkår 12.4, men disse blev eftersendt efter tilsynet. SMOKA bedes fremsende: - Ansøgning om udledningstilladelse til visse vandfraktioner - Ansøgning om udvidelse af pladsen

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetalning på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Venlig hilsen
Nanna Hamiltorn
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1466 af 28/11/2025

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

VILKÅR	
1. Generelt	
1.1 Virksomheden skal til enhver tid have et miljøledelsessystem, der sikrer arbejder med at forbedre de overordnede miljøpræstationer og sikrer et minimum og fortsat, fremadrettet forbedring af miljøbeskyttelsesniveauet. Miljøledelsessystemet skal sikre minimering af de miljøpåvirkninger typen og mængden af affald på anlægget kan have på omgivelserne. Herunder skal virksomheden kontinuerligt undersøge og vurdere de enkelte processer, procesgange og materialevalg med henblik på at anvende den bedste tilgængelige teknologi (BAT).	-
1.2 Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.	-
1.3 Oprydning på arealet efter ophør af virksomheden skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.	-
1.4 Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal tilsynsmyndigheden ved Teknik- og Miljøforvaltningen orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.	-
1.5 Virksomheden skal udarbejde en redegørelse/driftsinstruks for, at oplag, farligt affald og kloaksystemer er passende sikret mod sandsynlige skader som følge af orkan eller andre voldsomme meteorologiske fænomener, herunder at store regnvandsmængder kan bortledes, inden de forårsager omfattende skader. Minimum hvert 10. år og senest 2031 skal redegørelsen opdateres.	Dette blev fremvist under tilsynet, og hvilke foranstaltninger der var lavet under den nye plads.

1.6 Virksomheden skal straks underrette godkendelsesmyndigheden, hvis vilkårene i denne godkendelse ikke kan overholdes. Hvis den manglende overholdelse af vilkårene i godkendelsen medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget indstilles og nødvendige foranstaltninger træffes.	-
2. Indretning og drift	
2.1 Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering af farligt affald.	Dette blev bekræftet under tilsynet.
2.2 Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.	Dette blev besigtiget under tilsynet, samt pladsen holdes aflåst.
2.3 Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende. Ændringer af driftsinstruksen skal straks fremsendes til godkendelsesmyndigheden. a. Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed. b. Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv. c. Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder. d. Virksomhedens egenkontrol. e. Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. f. Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens efter anmodning.	Ikke kontrolleret under tilsynet.

g. Personalet skal være bekendt med Instrukser og procedurer, og skal til en hver tid være tilgængelige for personalet.	
3. Modtagelse og oplagring af farligt affald	
3.1 Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, indhente de nødvendige oplysninger.	Dette blev besigtiget på tilsynet.
3.2 Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 3.4, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden modtagevirksomhed, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde, der er adskilt fra de øvrige oplag. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden om affaldet.	Virksomheden aftager i øjeblikket farligt affald fra 23 kommuner. Der modtages et stigende antal af røde miljøbokse fra Københavns Kommunes initiativ om indsamling af farligt affald.
3.3 Når virksomheden modtager affald fra genbrugspladserne betegnet som "ukendt affald" (type Z, jf. Tabel 1), skal det pakkes efter SMOKAs vejledning for den type affald.	-
3.4 Virksomheden må modtage og opbevare alle arter og fraktioner af farligt affald jf. affaldsklassifikation af farligt affald i Tabel 1, bortset fra ADR-klasse 1 (Eksplodivt affald - gælder ikke druknet fyrværkeri), klasse 6.2 (Smittefarligt vævsaffald) og klasse 7 (Radioaktivt affald, dog gerne røgalarmer). Opbevaring skal ske i henhold til Tabel 1. Tabel 1: Affaldsfraktioner der modtages på virksomheden samt beskrivelse af opbevaringsform. Klassifikation i hht. Fortums sorteringsvejledning. Opsamlet flydende affald køres i tankvogn til Fortum (Nyborg)	-

Farlig(e) affaldsfraktion(er).	Opbevaringsform		
A Mineralolieaffald	Lagertank i lukket tankgård		
B Organiske kemikalier	Tætte lukkede beholdere på tæt belægning ¹		
C Flydende energiholdig Organiske kemikalier	Container med låg placeret på tæt belægning		
H Øvrige organiske kemikalier	Container med låg placeret på tæt belægning		
H2 Malingsaffald	Container med låg placeret på tæt belægning		
K Kvikselvholdigt affald	Tætte lukkede beholdere på tæt belægning		
O Oxiderende eller reaktive stoffer	Tætte lukkede beholdere på tæt belægning		
T Pesticid affald	Tætte lukkede beholdere på tæt belægning		
X Uorganiske stoffer	Tætte lukkede beholdere på tæt belægning		
Z Andet farligt affald (bl.a. ukendt affald)	Tætte lukkede beholdere på tæt belægning		
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr	Under tag		
Trykflasker	Påkørselssikret		
Byggeaffald	Container på tæt belægning		
Klinisk risikoaffald og medicinrester	Særskilt under lås, så det er utilgængeligt for uvedkommende		
Akkumulatorer og batterier	Lukkede syrefaste beholdere under tag		
3.5 Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, så det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter og -fraktioner skal opbevares.			Kontrolleret under tilsynet.
3.6 Oplag af farlige affaldsarter og -fraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, så den enkelte emballage kan inspiceres, og så der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.			Kontrolleret under tilsynet.
3.7 Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsart eller -fraktion og forsynede med tydelig mærkning.			Kontrolleret under tilsynet.
3.8 Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.		-	
4. Oplag af specifikke affaldsarter eller -fraktioner			
4.1 Giftigt og meget (akut) giftigt affald samt medicinrester skal opbevares forsvarligt i særskilt og aflåst skab, container eller rum forsynet med advarselsskilt.			Kontrolleret under tilsynet.
4.2 Klinisk risikoaffald skal opbevares særskilt under lås.			Kontrolleret under tilsynet.

4.3 Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere. Beholderne skal være lukkede eller opbevares overdækket.	Kontrolleret under tilsynet.
4.4 Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder samt kviksølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager.	-
5. Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger	
5.1 Stationære tankanlæg 2 til opbevaring af farligt affald skal: • Være tætte og i god vedligeholdelsesstand. • Være forsynet med overfyldningsalarm, der som minimum markerer, når tanken er 90 % fuld. • Alarmen skal kunne registreres fra påfyldningsstedet. • Være korrosionsbeskyttet indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand. • Sikres mod påkørsel. • Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret. • Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er muligt. • Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager. • Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem. • Tanke, der anvendes til farligt affald, skal være udstyret med tryk/vacuum ventil. Hvis tankanlægget er placeret i en bygning, skal åndingsluft fra tanken føres via et udluftningsrør til det fri og mindst 1 meter	-

over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. • Udendørs tanke skal enten males, så tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %, eller isoleres, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken. • Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet.	
5.2 Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttet indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand.	-
5.3 Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden.	-
5.4 Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en vurdering af det enkelte tankanlægs tilstand fastsætte individuelle sløjfningsterminer for specifikke tankanlæg eller dele heraf.	-
5.5 Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene.	-
6. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald	
6.1 Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald.	Kontrolleret under tilsynet. Udbedring af skellet imellem det østlige og vestlige område blev besigtiget under tilsynet, og er som oplyst af SMOKA dokumenteret

	belagt med SF-sten i mail modtaget d. 19-12-2024.
6.2 Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning. Pumpning af farligt affald fra virksomhedens tankanlæg til nabovirksomhedens lagertank skal foregå under overvågning af en medarbejder eller person, der er instrueret hertil.	Dette tankanlæg er i øjeblikket ikke i anvendelse.
6.3 PCB-holdigt olie må ikke blandes med andet affald.	-
6.4 Forskellige farlige affaldsarter og -fraktioner må ikke sammenblandes på virksomheden.	-
6.5 Visse typer flydende mineralolieholdige affaldsfraktioner og visse typer flydende kemikalieholdige affaldsfraktioner må dog gerne sammenblandes i hhv. lagertank 34 og 54, samt fra faststofcontainere i bygning 31 og 58 med rester fra rensepladsen, i de tilfælde, hvor virksomheden har entydigt kendskab til affaldets type og sammensætning. Sammenblandingen af faststof skal ske efter aftale med modtagevirksomheden. Desuden må ensartet affald bulkes, som beskrevet i ansøgningsmaterialet.	-
6.6 Det skal sikres at der ved sammenblandingen af affald, jf. vilkår 6.5, ikke kan ske en reaktion, der er sundhedsskadelig eller kan forårsage brand- og eksplosionsfare.	-
6.7 Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.	-
7. Støj	
7.1 Det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau, L _r , fra de godkendte aktiviteter, må på intet tidspunkt overstige 70 dB (A) i noget	Ingen klager modtaget vedr. støj af KK eller SMOKA A/S.

punkt uden for virksomhedens egen grund.																									
7.2 Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryk (Lr), må i de nævnte områder og i skel hertil ikke overstige nedenstående grænseværdier:	-																								
<table><tr><th>Tidsrum</th><th>Mandag-fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00</th><th>Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00</th><th>Alle dage kl. 22.00 - 07.00</th></tr><tr><td>Område</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Erhvervs- og industriområde</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)</td><td>55</td><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>Etageboliger</td><td>50</td><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>Kolonihaveområder</td><td>50</td><td>45</td><td>40</td></tr></table>	Tidsrum	Mandag-fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00	Område				Erhvervs- og industriområde	70	70	70	Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40	Etageboliger	50	45	40	Kolonihaveområder	50	45	40	
Tidsrum	Mandag-fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00																						
Område																									
Erhvervs- og industriområde	70	70	70																						
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40																						
Etageboliger	50	45	40																						
Kolonihaveområder	50	45	40																						
Maksimalværdien for støjbidraget i nærmeste boligområde, må om natten ikke overstige 55 dB(A).																									
7.3 Godkendelsesmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden lader et akkrediteret firma udføre "Miljømålinger - ekstern støj" for at dokumentere, at vilkår 7.1 og 7.2 er overholdt. Den udarbejdede støjmålerapport indsendes til godkendelsesmyndigheden senest 2 måneder efter kontrolmålingen er udført.	-																								
8. Luft																									
8.1 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.	Ingen klager er modtaget vedr. lugt-eller støvgener af KK eller SMOKA A/S.																								
8.2 Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.	-																								
9. Spildevand																									
9.1 Overfladevand fra tag- og vejarealer på virksomhedens sydlige og nordlige område skal passere gennem sandfang og	Der opsamles forsat regnvand fra tagfladen af bygning 20 til anvendelse af vask af containere.																								

olieudskiller inden spildevandet ledes til det etablerede ledningsnet i henholdsvis T-Vej og U-Vej og overholde emissionsgrænseværdierne for og før afledning til offentlig spildevandskloak overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 9.	
9.2 Ved ekstreme regnhændelser opstår der utilsigtet overløb til CMPs regnvandssystem da det offentlige kloaksystem ikke kan håndtere mængderne. Der skal ved ovennævnte situationer ikke udtages analyseprøve. Område for Miljø og Byliv skal dog hurtigst muligt informeres herom, så det kan vurderes om der er tale om force majeure, ved regnhændelser større end ved 10 års hændelser.	-
9.3 Område for Miljø og Byliv kan forlange at der skal udtages prøve til analyse for parametre der ikke er listet i bilag 9. Resultatet skal fremsendes snarest eller senest 2 uger efter analyseresultatet er modtaget hos SMOKA.	-
9.4 Drift og tømning af udskillere og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende, medmindre andet aftales med myndigheden: a) Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op. b) Udskilleren skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Bundfældet materiale skal fjernes efter behov, dette afgøres fx ved pejling. c) Efter tømning skal udskiller fyldes med vand. d) Der skal mindst én gang årligt foretages en inspektion af udskilleren for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal ske af den tømte udskiller. e) Hvor der er flydelukke,	-

skal disse renses jævnligt så tilstopning undgås. f) Før tømning af udskilleren skal koalescensfiltre eller lameller optages, renses og inspiceres for defekter. g) Ved defekt skal koalescensfiltre eller lameller udskiftes.	
9.5 Område for Miljø og Byliv kan mistanke om brud på kloaksystem eller olieudskiller kræve udførsel af tæthedskontrol på samtlige olieudskillere på virksomhedens område af en autoriseret kloakmester	-
10. Affald	
10.1 Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de relevante afspærringsventiler straks lukkes.	Ingen større miljøuheld siden sidste tilsyn.
10.2 Spild af farligt affald i sumpe, brønde o. lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, skal spildet opsamles hurtigst muligt.	-
10.3 Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Emballeret affald i tætte, lukkede beholdere, som er pakket til ARD-transport og pakket så det er beskyttet mod vejrlig, kan henstå på pladsen i kortere tid, hvis affaldet afleveres i et tidsrum, typisk sen eftermiddag, hvor hovedparten af pladspersonalet ikke er på virksomheden.	-
11. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand (Havnebassinet)	
11.1 Farligt affald skal opbevares under tag eller på anden måde beskyttet mod vejrlig.	Kontrolleret under tilsynet.

Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.	
11.2 Elektronikaffald skal opbevares i bure under tag eller under vejrbeskyttende overdække.	Kontrolleret under tilsynet.
11.3 Permanente udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel.	Kontrolleret under tilsynet.
11.4 Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning og mulighed for opsamling af spild. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, jf. vilkår 11.8, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren.	-
11.5 Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag eller på anden måde beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	Kontrolleret under tilsynet.
11.6 Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstoffer skal være sikret mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, så	-

regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	
11.7 Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil.	-
11.8 Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal desuden indrettes så: • spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området • overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning.	-
11.9 Gruber og lignende særlige oplagsområder til bestemte fraktioner af uemballeret farligt affald skal være tætte. Gruber til affald, der indeholder vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild.	-
11.10 Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler, slamsugere og lignende skal, uanset vilkår 11.8, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m ³ .	Kontrolleret under tilsynet.
11.11 Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret.	-

11.12 Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tanken (ene).	-
11.13 Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin.	-
11.14 I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.	-
12. Egenkontrol	
12.1 Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt.	Ikke kontrolleret under tilsynet.
12.2 Virksomheden skal løbende og mindst en gang i kvartalet, jf. vilkår 11.4 og 11.11, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af: • belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve, • stationære containere og egne transportcontainere, • særlige oplagsområder og • tankgårde	Ikke kontrolleret under tilsynet.
12.3 Gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner skal mindst 1 gang/år tømmes og visuelt kontrolleres for utætheder og revnedannelser.	Ikke kontrolleret under tilsynet.

12.4 Virksomheden skal hvert andet år lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagningsbrøndene etableret ved T-Vej og U-Vej. Stikprøven udtages fra en fritfaldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Stikprøven skal udtages første gang i efteråret 2021.	Københavns Kommune har ikke modtaget dokumentation for stikprøvetagning.
12.5 Målinger og prøveudtagninger, nævnt i vilkår 12.4, skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium. Analyseresultater fremsendes til tilsynsmyndigheden på virkmiljoe@tmf.kk.dk direkte fra det akkrediterede laboratorium senest 10 efter, at prøverne er udtaget.	Virksomheden undersøger hvorfor dette ikke er blevet fremsendt direkte fra Eurofins. Grundet de årligt får udtaget stikprøver til analyse. Dokumentation på dette blev fremsendt til KK efter tilsynet.
12.6 Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskillere.	-
12.7 Miljømyndigheden kan, dog højst en gang årligt, forlange at virksomheden dokumenterer, at vilkår om spildevand er overholdt. Prøvetagning og analyser skal foretages af et firma, der er akkrediteret hertil.	-
12.8 Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand, jf. vilkår 5.1. Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden, jf. vilkår 5.2.	-
12.9 Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst hvert tredje år, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af: • tætte belægninger og befæstede arealer • gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner	-

• stationære containere og egne transportcontainere • særlige oplagsområder • tankgårde	
12.10 Virksomheden skal mindst hvert femte år lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 5.1 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøvningen.	-
13. Driftsjournal og uheld	
13.1 Der skal føres driftsjournal med angivelse af: a. Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret. b. Løbende registrering af art, fraktion og mængder af bortkørt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret. c. Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises. d. Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer, jf. vilkår 12.1. e. Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 12.2 og 12.3. f. Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 12.8.	Ikke kontrolleret under tilsynet.

g. Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 12.9. h. Den årlige indberetning til AffaldsDataSystemet. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	
13.2 Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Teknik- og Miljøforvaltningen underrettes på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller kontaktcentret på 3366 5600.	Der har ikke været nogle større spild siden sidste tilsyn.
Vilkår nr. 9.1-9.5 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven. Vilkår nr. 12.1 til 12.10 er egenkontrollvilkår som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven	