



Mariager Fjernvarme A M B A  
Klostermarken 5  
9550 Mariager

**Teknik og Miljø**

Sagsnummer:  
09.20.20-P19-2-23

Ref.: Claus Hallingdal Bloch  
Telefon: 97113651  
E-mail: [virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk](mailto:virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk)

Dato: 26.9.2023

## Anmeldelse af mellemstore fyringsanlæg

Mariagerfjord Kommune modtog d. 22. august 2023 en anmeldelse af to bestående mellemstore fyringsanlæg tilhørende Mariager Fjernvarme, Klostermarken 5, 9550 Mariager.

Anmeldelsen blev indsendt jævnfør reglerne i MCP-bekendtgørelsen<sup>1</sup>.

Mariagerfjord Kommune har d. 18. september 2023 modtaget yderligere oplysninger om anlæggene.

Mariager Fjernvarme har i alt fire bestående fyringsanlæg:

1. Oliekedel 2,9 MW, fra 1987
2. Oliekedel 3,7 MW, fra 1987
3. Biomassekedel (halm) 6,7 MW, fra 1997
4. Biomassekedel (blandet) 5,4 MW, fra 2004

Den indsendte anmeldelse omfatter anlæg 3 og 4.

På baggrund af sagens oplysninger meddeler Mariagerfjord Kommune hermed følgende:

- Mariagerfjord Kommune har registreret de anmeldte anlæg (nr. 3 og 4). Registreringen og de oplysninger som fremgår af MCP-bekendtgørelsens kapitel 13 vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration.
- De anmeldte anlæg (nr. 3 og 4) kan drives inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med reglerne i MCP-bekendtgørelsen fra d. 1. januar 2025.

### Bortfald af miljøgodkendelser

Mariager Fjernvarme reguleres p.t. gennem følgende godkendelser:

- Miljøgodkendelse af 10. juni 1987 (biomassekedel og to oliekedler)
- Tillægsgodkendelse af 14. juni 1994 (biomassekedel)
- Tillægsgodkendelse af 23. januar 2003 (biomassekedel)

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1535 af 9/12 2019



For godkendelser af mellemstore fyringsanlæg, som er omfattet af punkt G 201 på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og som omfatter flere bestående fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW og mere end 5 MW, bortfalder de vilkår, der regulerer det bestående fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW den 1. januar 2025, bortset fra vilkår om støj og afkashøjder. De resterende vilkår i godkendelsen bortfalder den 1. januar 2030.

Ovenstående medfører for Mariager Fjernvarme, at fra 1. januar 2025 er biomassekedlerne reguleret af kravene i MCP-bekendtgørelsen, bortset fra vilkår om støj og afkashøjder, som stadig vil være reguleret i eksisterende miljøgodkendelse. Den 1. januar 2030 bortfalder miljøgodkendelsen, og hele varmeværket inkl. oliekedlerne vil herefter være reguleret af kravene i MCP-bekendtgørelsen.

### **Øvrige oplysninger**

Mariagerfjord Kommune gør opmærksom på, at den første præstationskontrol efter MCP-bekendtgørelsen skal udføres inden d. 1. maj 2025.

Mariagerfjord Kommune gør desuden opmærksom på MCP-bekendtgørelsens krav (§ 46) om udarbejdelse af driftsjournal for hvert mellemstort fyringsanlæg.

Mariager Fjernvarme har til enhver tid er adgang til aktindsigt i de oplysninger, som Mariagerfjord Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Klagevejledning**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

### **Klagefrist**

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.



Klagen skal indgives senest d. 24. oktober 2023.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Claus Hallingdal Bloch  
Miljøsagsbehandler

Kopi til:

- JPH Energi, Frederik Stage Hansen ([fsh@jph.dk](mailto:fsh@jph.dk))
- DN ([dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk) og [dnmariagerfjord-sager@dn.dk](mailto:dnmariagerfjord-sager@dn.dk))
- Friluftsrådet ([fr@friluftstraadet.dk](mailto:fr@friluftstraadet.dk) og [himmerland-aalborg@friluftstraadet.dk](mailto:himmerland-aalborg@friluftstraadet.dk))
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest ([trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk))