



Dong Energy A/S, Studstrupværket
CVR: 27 44 64 69

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01577 og
MST-1270-01672
Ref. KABJE
Den 15. juni 2017

Tillæg til sikkerhedsdokument for Studstrupværket

Dong Energy A/S, Studstrupværket er omfattet af § 4 (bilag 1, kolonne 2) i Miljøministeriets bekendtgørelse 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).

Studstrupværkets sikkerhedsdokument er senest godkendt af risikomyndighederne 15. februar 2013.

Den 6. februar 2014 blev risikobekendtgørelsen ændret, således at større oplag af svær fuelolie omfattes af bekendtgørelsen, med tærskelværdier for kolonne 2 og 3 virksomhed på henholdsvis 2.500 og 25.000 tons.

Studstrupværket har oplag af fuelolie i en tank med kapacitet på 15.000 tons.

Studstrupværket er en kolonne 2 virksomhed som følge af ammoniakoplag, og oplaget af fuelolie ændrer ikke ved denne kategorisering.

Dong Energy A/S har på baggrund af ændringen i risikobekendtgørelsen den 3. marts 2017 fremsendt et tillæg til sikkerhedsdokumentet omfattende virksomhedens fuelolieoplag. Risikomyndighederne har forud for fremsendelsen kommenteret udkast til tillægget, og det er også blevet behandlet på en række møder.

Derudover har Dong Energy A/S, Studstrupværket har den 31. oktober 2016 særskilt fremsendt dokumentation, der sikrer, at virksomheden lever op til gennemførelse af Seveso III-direktivets regelsæt, som det er gennemført i bekendtgørelse 372 af 25. april 2016.

Endeligt har Dong Energy A/S fremsendt en opdatering af sikkerhedsdokumentets kapitel 1 som følge af en gennemgående ændring af koncernens sikkerhedsledelsessystem (Athena).

Miljøstyrelsens vurdering

Det fremsendte materiale er behandlet på en række møder med deltagelse af Dong Energy A/S og risikomyndighederne (Arbejdstilsynet, Østjyllands Brandvæsen, Østjyllands Politi og Miljøstyrelsen).

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det fremsendte materiale lever op til kravene i risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at risici for større uheld på virksomheden i forbindelse med ammoniak- og fuelolieoplaget er klarlagt, og at sikkerhedsniveauet i forbindelse med håndtering og oplag er acceptabelt.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at der i den forbindelse ikke er behov for at stille nye vilkår.

Virksomheden er jf. risikobekendtgørelsens § 7, stk. 1, forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdokumentet og tillæg hertil (inklusive tilhørende procedurer og instrukser i miljøledelsessystemet).

På den baggrund tages de fremsendte dokumenter til efterretning.

Med venlig hilsen

Karsten Borg Jensen
72 54 44 49
kabje@mst.dk

Kopi til:

Arbejdstilsynet at@at.dk, cdg@at.dk, jna@at.dk
Østjyllands Brandvæsen brandvaesen@ostby.dk, jld@ostby.dk
Østjyllands Politi jjao11@politi.dk
Dong Energy A/S niege@dongenergy.dk, stsku@dongenergy.dk