



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Datacenter nødstrømsanlæg (Microsoft DK 3366 ApS)
Virksomhedens adresse	Finervej 8 4621 Gadstrup
CVR nummer	42119407
Virksomhedstype	1.1 b) Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover. Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.
Dato for tilsynet	12.09.2024
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn, samlet
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden, herunder emissioner af luft, støj, affaldshåndtering, opbevaring af olie og kemikalier, afløbsforhold m.m.
Håndhævelse i forbindelse med tilsynet	Der er ikke foretaget håndhævelse i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Roskilde Kommune har ikke haft bemærkninger til virksomhedens egenkontrolldata, som har ført til håndhævelse.
Jordforurening	Der er ikke ført konkret tilsyn med jordforurening, herunder efter jordforureningsloven mv.

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Roskilde Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.