

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	10.05.2017
CVR-nummer	35527478
P-nummer	1018884131
e-Doc journal nr.	13/027726
Virksomhed	PN Service ApS
Adresse	Sintrupvej 34
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	20123038
e-mail	mail@pnservice.dk
Kontaktperson	Preben Nielsen
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	År 2000 på adressen
Udvidelser/ændringer	Overtaget i 2013
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Preben Nielsen
Aarhus Kommune	Annemette Sørensen og Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift og spildevand gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Virksomheden skal blot føre journal over egenkontrol jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelse til fremvisning ved tilsyn. Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separat kloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby renseanlæg og overfladevand afledes til Voldbækken via et regnvandsbassin. Virksomheden afleder foruden sanitært spildevand også spildevand fra vask af bl.a. biler på udendørs vaskeplads. Virksomhedens vaskehal er p.t. ikke i anvendelse. Den udvendige vaskeplads er markeret med røde fliser og strækker sig over et ca. 180 m² område foran portene. Afløb fra vaskeplads og vaskehal afledes til kloaksystemet via hver sin olieudskiller. Begge udskillere er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Ved tilsynet er det konstateret, at afløbet fra vaskepladsen er koblet på regnvandssystemet.

Ved tidligere miljøtilsyn på adressen er det ikke blevet opdaget, at den ene af virksomhedens to olieudskillere er koblet på regnvandssystemet, og der foreligger ingen ansøgning eller miljøtilladelse til brug af pladsen til vaskeplads. I forbindelse med opførelsen af bygningen, er kloakplanen for ejendommen måske blevet accepteret af byggesagsbehandleren uden, at den planlagte brug af pladsen har været klarlagt. Da bygningen er etableret med vaskehal, har det formentligt samtidigt været uoplyst, at den udendørs plads ville blive anvendt til vaskeplads. Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet er udført på baggrund af gentagen forurening af regnvandsbassin som modtager regnvand fra det erhvervsområde, hvor virksomheden ligger. De tidligere registrerede udledninger har været forskellige. Der er bl.a. være observeret olieprodukter, emulgeret olie/sæbe, hvid væske og fedtet væske.

I forbindelse med tilsynet ved virksomheden er det konstateret, at virksomhedens udendørs vaskeplads afleder til regnvandssystemer og dermed til det pågældende regnvandsbassin. Dette er uacceptabelt, idet spildevand fra vaskepladser, skal afledes til renseanlæg via spildevandssystemet. Brug af den udendørs vaskeplads til vask af køretøjer, emner og materiel m.v. skal derfor som aftalt straks ophøre.


Virksomheden overvejer at omlægge afløbet fra en del af pladsen til spildevandsledningen via den anden olieudskiller. I så fald skal der forinden fremsendes en ansøgning herom til behand-

ling i henhold til Miljøloven sammen med en målfast tegning, og omlægningen skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det vil i så tilfælde blive nødvendigt at afgrænse og/eller overdække vaskepladsen helt eller delvist for at begrænse afledningen af regnvand til spildevandsledningen, da Center for Miljø og Energi kun kan acceptere afvanding af et uoverdækket areal på op til 25 m² til spildevandssystemet. Læs nærmere om ansøgning om spildevandstilladelse på dette link:

<https://www.aarhus.dk/da/erhverv/energi-og-miljoe/Virksomheder/Spildevand.aspx>

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 15. maj 2017.



Jens Tikær Andersen
Biolog