



Herning
Kommune



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • teknik@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

**§ 10 afgørelse om ikke godkendelsespligtig
etablering af forskellige driftsbygninger, an-
læg m.v.**

Hodsagervej 74
7490 Aulum

Afgørelsesdato: 11. november 2019
Sagsnr.: 09.17.00-P19-79-19





Registreringsblad

Titel:	§ 10 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af forskellige driftsbygninger, anlæg m.v.
Overordnet lovgivning	Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., § 17
Dato for afgørelse:	11. november 2019
CVR-nummer	17757504
CHR-nummer	53875
Ejendomsnummer	6570901464
Matrikelnummer	2b
Ejerlav	Ommosegård, Hodsager
Ansøgers adresse	Hodsagervej 74 7490 Aulum
Konsulentfirma	Barslund & Gasseholm ApS Kasper Brouv Pedersen
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler Herning Kommune	Sarah Bourgeois
Kvalitetssikring	Peter Lindhard Birch

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

§ 10 AFGØRELSE OM IKKE GODKENDELSESPLIGTIG ETABLERING AF DRIFTSBYGNINGER	4
RESUMÉ	4
AFGØRELSE	4
OPLYSNINGSKRAV VED ANMELDELSE EFTER § 10	5
VURDERING	5
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	6
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE.....	7
BILAG 1: SITUATIONSPLAN.....	8
BILAG 2: BYGGETEGNING	9



§ 10 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af driftsbygninger

Resumé

Herning Kommune har d. 9. september 2019 modtaget en anmeldelse om etablering af maskinhus på Hodsagervej 74, 7490 Aulum. Ansøger ønsker at etablere et maskinhus på ca. 25,5m x 37,1m, i alt ca. 946 m². Maskinhuset skal bruges til opbevaring af materialer og maskiner.

Driftsbygningen er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbruget.

Sagens grundlag

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

- Ansøgning nr. 214082 version 1 af 9. september 2019
- Supplerende oplysninger af 25. oktober 2019

Afgørelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, træffer Herning Kommune afgørelse om, at etablering af maskinhus på Hodsagervej 74, 7490 Aulum ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven¹.

Afgørelsen gælder kun for det anmeldte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet eller anlægget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune.

Det er Herning Kommunes vurdering, at det ansøgte maskinhus overholder kravene i § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og § 17 i husdyrbrugloven.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter afgørelsen er meddelt. Hvis anlægget ikke er fuldt etableret og taget i brug efter de 6 år, så bortfalder den del, der ikke har været udnyttet.

Der gøres endvidere opmærksom på, at afgørelse efter § 10 ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, nedrivningstilladelse, afledning af overfladevand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune og at byggeriet ikke må påbegyndes, før byggetilladelsen er givet.

¹ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1572 20. december 2006, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, med efterfølgende ændringer

² Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 718, 8. juli 2019, med efterfølgende ændringer



Oplysningskrav ved anmeldelse efter § 10

Herning Kommune vurderer, at oplysningskravene til anmeldelsen er opfyldt, da der er indsendt:

- 1) Oplysning om landbrugspligt på ejendommen.
- 2) Oplysning om, hvad det anmeldte skal anvendes til.
- 3) Oplysninger om placering af maskinhus i forhold til eksisterende bygninger.
- 4) Oplysninger om bygningens højde, bredde, taghældning og byggestil, herunder materiale- og farvevalg.
- 5) Oplysninger om eventuelle terrænændringer.
- 6) Oplysninger om placering i forhold til kravene i §§ 6 og 8 i husdyrbrugloven og § 10, stk. 2, nr. 2.

Vurdering

Ny bebyggelse kan opføres, da følgende betingelser er opfyldt:

- Bygningen er erhvervs-mæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
- Placering i forhold til kravene i § 6, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 i husdyrbrugloven.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
Eksisterende eller kommuneplanlagt byzone eller sommerhusområde	50 meter	Ca. 4,3 km
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 meter	Ca. 4,3 km
Nabobeboelse	50 meter	Ca. 200 m

Tabel 1: § 6, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 i husdyrbrugloven

- Byggeriet kan foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m.
- Bygningshøjden er lavere end 12,5 m, dog 20 m for så vidt angår foder- eller kornsiloer.

Den nye bygning er placeret i et område uden særlige udpegninger i kommuneplanen.

Det er Herning Kommunes vurdering, at opførelse af det anmeldte maskinhus overholder de i husdyrbekendtgørelsens § 10 nævnte betingelser³.

Herning Kommune vurderer derfor, at maskinhuset ikke er omfattet af godkendelsespligten.

³ Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 718, 8. juli 2019, med efterfølgende ændringer



Lovgrundlag

Anmeldelsen er behandlet i henhold til reglerne i husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold⁴, husdyrgødningsbekendtgørelsen⁵, bekendtgørelse om lov om naturbeskyttelse⁶ og bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁷.

Afgørelsen har i henhold til forvaltningsloven været i partshøring 14 dage hos ansøger, konsulent samt naboer der vurderes at være væsentligt, individuelt berørt af etableringen af maskinhuset: Der er ikke indkommet kommentarer i høringsperioden.

Klagevejledning og offentliggørelse

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt Miljøministeriet og visse myndigheder og organisationer, som er angivet i husdyrlovens §84-87. Man kan klage inden fire uger efter afgørelsens offentliggørelse, det vil sige senest d. 9. december 2019. Afgørelsen offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside under "Offentliggørelser" og "Landbrug" i hele klageperioden og indtil d. 9. december 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest d. 9. december 2019.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, hvorfor anmeldelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens § 81, stk. 1.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter afgørelsens offentliggørelse.

Med venlig hilsen

Sarah Bourgeois
Miljømedarbejder, Herning Kommune
Miljø og Klima, Landbrugsteamet

⁴ Se Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold

⁵ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 760, 30. juli 2019 med efterfølgende ændringer.

⁶ Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 240 3. september 2018 med efterfølgende ændringer

⁷ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 6. december 2018 med efterfølgende ændringer



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til afgørelsen:

- Hodsagervej 74, 7490 Aulum
- Barslund & Gasseholm ApS, Kasper Brouv Pedersen

- Parter der vurderes at have en væsentligt, individuel interesse i sagen.
 - Hodsagervej 74, 7490 Aulum
 - Hodsagervej 72, 7490 Aulum
 - Ommosevej 2, 7490 Aulum


Nedenstående er orienteret om afgørelsen:

- Hodsagervej 74, 7490 Aulum
- Barslund & Gasseholm ApS, Kasper Brouv Pedersen


- Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø



Bilag 1: Situationsplan



Bilag 2: Byggetegning




Tageløning : 20.00°
 Taglast : 30.00 kg/n²
 Snelest : 1.00 kN/n²
 Vindlast : 0.85 kN/n²
 Lastbredde : 4200 mm
 Konsekvens : CCE, Moderat
 Mat. kontrol : Normal

8 Ramme som vist

NOTE
 1. Udværts målt er i millimeter
 2. Materiale : EN 10026
 3. Yderværts i henhold til :
 20/EN 12185
 4. 2011 tilsvarende standarden
 100/EN 12185, metode C
 5. Plasmakarakteristikkens
 6. Enkel
 7. Sæber
 8. Gennemgående

ranne 102A



Terrændæk:
 150 mm C25 Moderat betongulv
 8015 Armeringsnet
 3 stk Y16 vinkel armering forankret i gulvarmeringen omkring hvert spærben
 Indbygning af restprodukt fra støbeprocess (Bim produkt)

Yderfundament:
 1 x 190 mm Fundablok
 350 mm C20 Passiv beton, ført til frosthøjde, dog minimum 1200 mm under terræn.
 3 stk Y12 længdearmring i bund
 3 stk Y12 længdearmring i top

Udvendig vægbeklædning:
 75 x 150 mm T1 Åser
 Ståltrapez facade som Ståltrapez VP 35, i farven rød og grå. Rød plade fra fundament og 3,45 m op. Restlerende 1,55 m grå plade.