

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	31.01.2018
CVR-nummer	61082913
P-nummer	1004731212
e-Doc journal nr.	13/026801, MIL-0002908
Virksomhed	Q8-Service
Adresse	Ravnsøvej 17 (Grenåvej 327)
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	86178044
e-mail	MGNI@Q8.dk
Kontaktperson	Marianne Gravgaard Nielsen
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed Benzinsalg og vaskehal
Opstartsdato	1997
Udvidelser/ændringer	-
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Marianne Gravgaard Nielsen
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er desuden omfattet af § 2, stk. 6 i Brugerbetalingssbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1475 af 12. december 2017).

Anden lovgivning m.v.

-

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 15.08.03ER, udlagt til erhverv. Endvidere er området omfattet af Byplanvedtægt V-R nr. 3. Nærmeste boligområde er på modsatte side af Grenåvej.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden består af benzin- og dieselsalg, med kiosk og vaskehal. Intet værksted.

Vaskehallen har åbent fra kl. 6 – 24 hele ugen. Vaskehallen er beliggende inden for en afstand af 100 meter fra boligområde og skal derfor være lukket i tidsrummet fra kl. 22 – 7 jf. §5 i Autobranchebekendtgørelsen. Vaskehallen og boligområdet er dog adskilt af Grenåvej og der forekommer heller ikke klager over anlægget. Det vurderes derfor fortsat, at der ikke er behov for at ændre åbningstiden. Såfremt der måtte komme klager vil åbningstiden kunne ændres ved en indskærpelse jf. bestemmelserne i autobranchebekendtgørelsen.

Der er tale om et automatisk vaskeanlæg med delvis recirkulering af vaskevand. Der er genbrug af undervognsskyls-vaskevand. Der bruges ingen A- eller B-stoffer eller andre klassificerede stoffer. Vaskemidler indkøbes centralt og der kommer én og fylder vaskemidler på maskinen, så personalet på Ravnsøvej-afdelingen har intet med vaskemidlerne at gøre.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er gennemført et prioriteret tilsyn den 22. juni 2016, som omhandlede afledningsvandet fra forvask ved vaskehallen.

Virksomheden ligger i et område, der er separatkloakeret således, at overfladevand afledes direkte til vandløb, mens spildevand afledes til Egå Renseanlæg. Virksomheden har en spildevandstilladelse af 16. september 1997 gældende for vaskehallen.

Ved tilsynet blev det konstateret, at spildevand fra forvask blev afledt til regnvandssystemet og dermed til vandløbet. Der findes ved indkørsel til vaskehallen i alt tre afløb til regnvand. Det sidste afløb findes lige foran vaskehallen. Her forekommer der forvask af biler (fælde m.m.) med børste og spand med sæbevand, som kan tappes ved siden af porten til vaskehallen. Pladsen er uoverdækket og belagt med asfalt.

Se foto herunder.



Det blev anbefalet, at afløbet foran vaskehallen omlægges til spildevandsledningen eller afblændes.

Der blev efterfølgende fremsendt et forslag i 2017 til omlægning af afløb med afpropning af ledning og tilkobling af afløb nærmest vaskehallen til spildevandsledning. Desuden en afmærkning af termoplast i hvid "Forvask" på indrammet område foran vaskehallen. Indrammet uoverdækket område er mindre end 25 m².

Til opfølgning på spildevandsforholdet skal jeg have bekræftet at disse tiltag er gennemført.

Det kunne ikke bekræftes på tilsynet og ikke ses på asfalten foran vaskehallen. Såfremt det kun er afmærkningen på asfalten der mangles anses forholdet for afsluttet.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er under 100 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er:

- til- og frakørsel
- kompressor
- vaskehal

Portene til vaskehallen er per automatik lukkede under vask og tørring.

Kompressor er placeret indendørs.

Området er præget af trafikstøj fra Grenåvej og tilkørselsforholdene er delt med McDonald.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Egå SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	16.9.1997

Der vaskes omkring 12 – 14.000 biler om året.

Virksomheden har to olieudskillere med følere, der meddeler om de er fyldte. De tømmes ca. hver 4. måned/flere gange om året af Marius Pedersen.

Tømningsrapport blev fremvist fra den 29.8.2017, hvor der er bundtømt og spulet.

AFFALD

Virksomheden har intet farligt affald, men almindelig dagrenovation i containere. Der sorteres i pap og blandet brændbart. Affald bortskaffes af Marius Pedersen: Affald er placeret i nordvestlige hjørne af virksomhedsområdet.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring af flydende råvarer

Vaskekemi opbevares i spildbakker.

Leverandøren opfylder beholderne 2-3 gange om året og medarbejderne har ingen kontakt med vaskestofferne.

Belægninger for brændstof samt belægninger på øvrige pladser og arealer

Arealerne er belagt med beton.

Der er tæt belægning under udleveringsstandere.

Påfyldningsplads og øvrige belægninger blev fundet ok.

Oversigt over tanke i brug

Tank data	Indhold	Placering	Årstal Jf. www.ois.dk	Størrelse i liter	Bemærkninger
8284	Diesel	Nedgravet	1997	30.000	= 30 m ³
8282	Benzin BF 92	Nedgravet	1997	20.000	Opgivet som 30 m ³ , men fylder kun 20 m ³
8281	Benzin BF 95	Nedgravet	1997	30.000	
8283	Benzin Dynamic	Nedgravet	1997	15.000	

Tankene er forsynet med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm.

Når der er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm kræves der ikke tæthedsprøvning af tankene jf. § 42 stk. 2 i olietankbekendtgørelsen, men der skal foretages inspektion jf. samme § 42 stk. 6-8 (enten hvert 5. (eller hvert 10. år hvis indvendig beskyttet)). Enkeltvæggede påfyldningsrør skal tæthedsprøves minimum hvert 10. år jf. § 15 stk. 3 i benzinstationsbekendtgørelsen.

Virksomheden oplyser, at seneste tæthedsprøvning foretages i indeværende år. Q8 har virksomheden DOMS til at foretage diverse inspektioner og kontroller.

Pejling af tanke

Der skal føres beholdningsregnskab hver måned for hver tank ved målinger med det elektroniske pejleudstyr samt målinger af påfyldte og udleverede mængder motorbrændstof jf. § 15 stk. 2 i benzinstationsbekendtgørelsen. Der føres ugentlig kontrol på ekstern pejling. Hvis der forekommer afvigelser sker der en automatisk indberetning.

Egenkontrol/driftsjournal

I henhold til benzinstationsbekendtgørelsen skal der ske årlig afprøvning af alarmer i olieudskillere (§ 12 stk. 2) og mindst en gang årligt inspektion m.m. af udskillere (§ 12 stk. 3).

I henhold til § 18 stk.1 skal dokumentation for afprøvning af alarmer opbevares i mindst 5 år – dette gælder også for beholdningsregnskaber. Dokumentation for afprøvning af alarmer blev forevist for sidste år. Næste afprøvning foretages i oktober måned i indeværende år.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.