

SK Varme a/s
Trafikcenter Alle 32
4200 Slagelse
CVR. Nr. 27736904
P. Nr. 1020134417



Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 30. september 2016.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i skemaet i tilsynsrapporten vil blive offentligt gjort på DMA (Digital Miljøadministration), jf. tilsynsbekendtgørelsen¹. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling, jf. bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2007 om brugerbetaling. I 2016 opkræves **311,80** kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon 5857 9522 eller mail kihan@slagelse.dk

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Venlig hilsen

Kim Anker Wittendorff Hansen
Miljøtekniker

27. oktober 2016
Sagsnr.: 330-2016-66301

Kontaktperson:
Kim Anker Wittendorff
Hansen
Direkte tlf. 58 57 95 22

Fax.
EAN nr. 5798007389727

¹ BEK nr 518 af 27/05/2016 bekendtgørelse om miljøtilsyn

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	SK Varme a/s Trafikcenter Alle 32 4200 Slagelse CVR. Nr. 27736904 P. Nr. 1020134417
Virksomhedstype	§ 33 i MBL
Tilsynsdato	30. september 2016
Hvad er der ført tilsyn med?	Hele virksomheden
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærper?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærper?	Nej
Er det relevant med egenkontrol??	Der bliver lavet en præstationsmåling hvert år.

Oplysningerne i skemaet offentliggøres senest 4 måneder efter tilsynet på Digital Miljøadministration

Hvad gælder for virksomheden:

- Virksomheden er omfattet af en § 33 godkendelse

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret

Tilstede ved tilsynet var Martin Lunde SL Varme og Kim Hansen Slagelse Kommune.

Indretning og drift:

- Værket har en kedel til forbrænding af træflis.
- Røgen ledes igennem cyklon samt vådskrubber.
- Skrubbervandet renses med flokkulere(polymere) som blande med slaggerne.
- Slaggerne bortskaffes via Enggården

Støj:

- Der blev ikke konstateret støj ved tilsynet

Side3/3

Luftforurening:

- Præstationsmålingen for 2016 gav ingen overskridelser af de vejledende grænseværdier.

Spildevand:

- Spildevandet fra skrubber ledes via den offentlige klork.

Affald:

- Slagger bortskaffes via Enggården i Slagelse

Miljøledelse:

- Der er ingen miljøledelse

Jordforurening:

- Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet

Den 27-10-2016

Kim Hansen

Miljøtekniker