



HOFOR A/S  
Ørestads Boulevard 35  
2300 København S

### Sundholm Varmecentral - miljøtilsynsnotat 2019

4. oktober 2019

Virksomhedsnavn	HOFOR Fjernvarme PS - Sundholm Varmecentral
Adresse	Brydes Allé 2, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	26089263 / 1010415213
Tilsyn den	3. oktober 2019
Deltagere	<i>HOFOR:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Thomas Haar</li><li>• Anne Sofie Kirkegaard Andersen</li><li>• Steffen Holm</li></ul> <i>Center for Miljøbeskyttelse:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Marina Andersen</li><li>• Johan Galster</li></ul>
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse "Revideret miljøgodkendelse af Sundholm Varmecentral, Brydes Allé 2, 2300 København S", fra oktober 2011.
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Basistilsyn med gennemgang af vilkår i miljøgodkendelse for Sundholm Varmecentral
Jordforurening	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Ingen bemærkninger

Sagsnummer  
2019-0268503

Dokumentnummer  
2019-0268503-2

Byens Anvendelse  
Forenende Virksomhed  
Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

Denne rapport offentliggøres<sup>1</sup> senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/> .

### **Brugerbetaling på miljøområdet**

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages<sup>2</sup>.

### **Miljørisikovurdering af virksomheden**

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens<sup>3</sup>. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Venlig hilsen

Marina Beske Andersen  
Miljømedarbejder

---

<sup>1</sup> § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

<sup>2</sup> I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

## **Baggrundsnotat**

På tilsynet blev følgende gennemgået:

### *Kedler*

Der er 4 ens gasoliefyrede kedler samt 1 kedel til bygas. Sidstnævnte er den kedel der anvendes mest i dag. Alle kedler blev taget i drift i 2013.

### *Olietanke*

Der er 2 olietanke, som er delvis nedgravet. Tank 1 er fra 1970, mens der mangler oplysninger om hvornår Tank 2 er fra. Seneste tankinspektion var for Tank 1 i 2011 og Tank 2 i 2012

### *Pladsen for påfyldning af olie*

Der er 2 påfyldningspladser, hvoraf kun den ene benyttes i dag.

## **Egenkontrol**

### *Luftemissionsrapporter*

Der er siden sidste miljøtilsyn i 2016 foretaget 2 årlige præstationsmålinger for kedel 1 (bygas), men de 4 øvrige kedler (gasolie) er blevet testet afhængig af antal driftstimer. Alle emissionskrav for støv, CO og NOx er overholdt.

Vilkår 35 vedr. krav til emissionsmålinger bliver ændret ifm. den igangværende revurdering af miljøgodkendelsen, således at krav til målinger bliver afhængig af antal driftstimer

### *Tankinspektion*

Inspektionsrapporten fra hhv. 2011/2012 anbefaler at der senest om 10 år skal foretages ny detaljeret tankinspektion for begge tanke.

HOFOR oplyste under tilsynet at Tank 2 fremover kun vil blive benyttet ifm. tankinspektioner, hvor olie fra Tank 1 pumpes over i Tank 2. Center for Miljøbeskyttelse oplyste at selv om Tank 2 ikke benyttes til opbevaring af gasolie, så skal Tank 2 fortsat have det anbefalede tankeftersyn.

Center for Miljøbeskyttelse er i gang med en revurdering af Sundholm Varmeværks miljøgodkendelse. I den forbindelse vil krav til tankinspektion blive ændret således at det fremover vil være anbefalingerne for næste tankinspektion i tankinspektionsrapporterne der skal følges.

### *Støj*

Der har ikke været nogen støjklager siden sidste miljøtilsyn.

Den sidste udførte akkrediterede støjmåling for Sundholm Varmecentral er fra 2012. Center for Miljøbeskyttelse vil ifm. revurderingen af miljøgodkendelse stille krav om en ny støjrappport, hvor støjudbredelseskort medfølger. Her skal Telias antenneskab (skur) samt personbiler indgå i rapporten.

### *Spildevand*

Der har ikke været behov for nye spildevandsanalyser siden sidste miljøtilsyn.

### *Kontrolskema /Driftsjournal*

HOFOR har udarbejdet et kontrolskema, der indeholder alle krav til kontrol og test som miljøgodkendelsen foreskriver. Center for Miljøbeskyttelse fik forevist udfyldte skemaer, som følger fint krav i miljøgodkendelsen.

Driftsjournaler blev fremvist på tilsynet samt kvittering for tæthedsprøving af olieudskillere.

### *Kemikalieopbevaring*

På hele virksomheden opbevares flydende kemikalier og farligt affald på spildbakker.

### *Affald*

Container til opbevaring af metalaffald var fint sorteret.