



Miljøcenter Østjylland I/S

13 NOV. 2002

NRGI  
Grenåvej 55  
8200 Århus N

Teknisk Forvaltning  
Dato: 10-12-01  
Journ.nr.: 13.03.01 G01  
Sagsid./Dokumentid.: 1494/ 5235+  
Sagsbehandler: Leif Weber

Att.: Gunnar Rising

Tirstrup fjernvarmeværk  
Gråskegårdsvej, Tirstrup

Vi har på baggrund af Deres mail, modtaget her den 26.11.2001, vurderet de vilkår, som indgår i den tidligere meddelte Kap.5-godkendelse vedrørende tidspunkter for gennemførelse af de første målinger, målefrekvenser m.m.

På baggrund af en nærmere vurdering kan vi herved meddele accept af ændrede vilkår som beskrevet i det følgende:

Godkendelsen side 10 pkt. 7:

Tilføjes:- dog skal det først ske efter, at der er belastning nok på varmeværket til, at der kan foretages en repræsentativ måling.

Godkendelsen side 10 pkt. 10:

Tilføjes:- dog skal den første måling først ske efter, at der er belastning nok på varmeværket til, at der kan foretages en repræsentativ måling.


Tilføjes:- der skal kun foretages én måling det første år, såfremt den første måling overholder miljøgodkendelsens krav.

Tilføjes:- der stilles ikke krav om en måling en gang årligt i de følgende år, men tilsynsmyndigheden kan til enhver tid kræve en kontrolmåling, hvis der er mistanke om, at kravene ikke bliver overholdt.

Godkendelsen side 12 pkt. 17:

Tilføjes:- varmeværket skal føre journal over flisforbruget og olieforbruget en gang månedligt, og ikke som beskrevet en gang dagligt.

Med venlig hilsen



Leif Weber  
Ing.merk.

Postboks 151, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft E-mail: teknisk@ebeltoft.dk  
Telefon 89 52 12 60, Telefax 86 34 43 62 Giro 1 00 70 25  
Ekspeditionsd: Mandag-onsdag 10 - 15, Torsdag 10 - 17, Fredag 10 - 12