

MCP – bekendtgørelse, bilag 1, del 2 – pkt 38

38) Hvis fyringsanlægget finder anvendelse som nød anlæg eller spidslast anlæg vedlægges erklæring underskrevet af driftslederen om, at fyringsanlægget ikke vil blive drevet i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år.

Kedel 8, som anlægget hedder her hos Videbæk Varme A/S her fra og med 2021 haft følgende drift, oplyst som produceret antal MWh.

Da anlægget er normeret til 10MW, vil det sige at antallet af fuldlasttimer er udregnet på baggrund af produceret antal MWh / 10MW.

2021: 1.206MWh = 120,6 fuldlasttimer

2022: 1.022MWh = 102,2 fuldlasttimer


2023: 2.718MWh = 271,8 fuldlasttimer

2024: 820MWh = 82 fuldlasttimer

2025: 1.276MWh = 127,6 fuldlasttimer

Hermed overholder anlægget at det ikke har overskredet et rullende, over 5år, 500driftstimer.

Dato: 29-07-2026



Direktør: Jan M. Grarup