

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	09.04.2019
CVR-nummer	29943176
P-nummer	1020984798
e-Doc journal nr.	13/029760
Virksomhed	Busselskabet Aarhus Sporveje station Vest
Adresse	Munkevejen 4
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefonnummer	72409900 / 41916003
e-mail	jbs@busselskabet.dk
Kontaktperson	Jørgen Baverslund Jokumsen
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	01.07.2010
Udvidelser/ændringer	
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jørgen Baverslund Jokumsen og Morten Ring
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, samt oplag af olie gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Placering	Årstal	Størrelse	Bemærkninger
T01	Dieselolie	I container	2008	20.000 l	Svarer til anlæg. nr. 2 i BBR
T02	Dieselolie	I container	2008	20.000 l	Svarer til anlæg. nr. 3 i BBR
T03	Dieselolie	I container	2008	10.000 l	Svarer til anlæg. nr. 1 i BBR
T04	Motor- og gearolie	Indendørs	2010	2 x 1.500 l	Svarer til anlæg. nr. 4 i BBR
T05	Spildolie	Indendørs	2010	2.400 l	Svarer til anlæg. nr. 5 i BBR

Supplerende oplysninger om olietanke og rørføringer

Virksomhedens tanke til dieselolie er dobbeltvæggede tanke med dobbeltvæggede rør. Både tanke og rør er med automatisk lækageovervågning. Alarmen til tankene er en væskealarm, der er nedsænket i tankenes ydre kappe. Alarmen til det dobbelte rørsystem er en vacuumalarm. Funktionen af de to alarmsystemer afprøves mindst en gang årligt jf. bilag 10 punkt 1 i Olietankbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015, og registreres i registreringssystemet "Tankpasser", der er udviklet og vedligeholdes af firmaet KPMS. Der er ikke krav om indsendelse af egenkontrol for olietanke. Resultatet af egenkontrollen skal blot kunne fremvises ved tilsyn jf. § 36 stk. 2. Busserne tankes i klargøringshallen. Brændstof føres af overjordiske rørføringer fra de tre forbundne tanke i container til klargøringshallen. Der er ingen nedgravede rør.

Jordforurening

Der er ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift ved tilsynet.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper. Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 29. april 2019.

Jens Tikær Andersen
Biolog