

Grindsted El- og Varmeværk I
Tårnvej 24
7200 Grindsted

CVR: 25525795, P-nr.1007789161

Her er Børnenes Hovedstad



MCP-Registrering og delvist bortfald af miljøgodkendelse - GEV Varme, Tårnvej 24, Grindsted

Dato: 20. december 2023

Meddelelse om registrering af fyringsanlæg og bortfald af miljøgodkendelse for Grindsted el og varmeværk, Tårnvej 24, Grindsted

Teknik og Miljø
Erhverv og Affald
Jorden Rundt 1

7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr.: 23/8218

Sagsbehandler:
Ulla Berg Bojesen
ubb@billund.dk

Har du brug for at sende
fortrolige eller følsomme
oplysninger til os, skal du
gøre det med Digital Post.
Du kan læse mere om Di-
gital Post på: [bil-
lund.dk/borger/digital-post](https://billund.dk/borger/digital-post)

Billund Kommune modtog den 2. oktober 2023 en anmeldelse af et fyringsanlæg på adressen Tårnvej 24, Grindsted beliggende matr.nr 2c, Grindsted by, Grindsted Der er tale om bestående fyringsanlæg omfattet af bestemmelserne i § 61 stk. 1 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg¹ (MCP bekendtgørelsen). Anmeldelsen er indsendt i overensstemmelse med denne.

Der er tale om følgende fyringsanlæg

- Gasmotor 1: 15 MW, Naturgas/Gasolie, Spidslast anlæg
- Gasmotor 2: 15 MW, Naturgas/Gasolie, Spidslast anlæg
- Kedel 1: 8 MW, Naturgas, spidslast anlæg
- Kedel 2: 8 MW, Naturgas/Gasolie, spidslast anlæg

Billund Kommune meddeler hermed, at vi har registreret det anmeldte, og at det kan drives i overensstemmelse med reglerne i MCP bekendtgørelsen inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger, jf. § 73 stk. 1 i samme bekendtgørelse.

Meddelelse om bortfald af godkendelse pr. 1 januar 2025

Anlægget har en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33. En samlet revurdering af miljøgodkendelse fra 1994 er meddelt 23. marts 2017. Miljøgodkendelsen er givet, da anlægget er omfattet af listepunkt G201 på bilag 2 til Godkendelsesbekendtgørelsen².

Denne miljøgodkendelse bevarer sin gyldighed indtil den 1. januar 2025, hvorefter den bortfalder. Fyringsanlægget vil derefter blive reguleret efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 100 i MCP-bekendtgørelsen.

Supplerende krav, som opretholdes fra gældende miljøgodkendelse

¹ Bek. nr. 1535 af 19. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

² Bek. nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed

Udover krav fastsat i MCP bekendtgørelsen rummer den gældende miljøgodkendelse vilkår vedr. vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd, vilkår 7 og 8, samt inspektion af spildolietank, vilkår 15.

I henhold til MCP-bekendtgørelsens §50 videreføres disse krav som påbud om supplerende krav:

- Vilkår 7 og 8: vedr. grænseværdier for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd samt vilkår vedr. dokumentation heraf
- Vilkår 15: vedr. inspektion af spildolietank hvert 10. år

Ordlyden af vilkårene er indsat som bilag 1.

Offentliggørelse af data

Denne meddelelse om registrering offentliggøres på Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk samt på Billund Kommunes hjemmeside den 22. december 2023, jf. § 93 stk. 1 i MCP-bekendtgørelse.

Nedenstående oplysninger og fyringsanlægget vil samtidig blive offentliggjort på Digital Miljøadministration:

1. Det mellemstore fyringsanlægs nominelle indfyrede termiske effekt i MW.
2. Det mellemstore fyringsanlægs type fordelt på typerne dieselmotor, gasturbine, dual-fuel-motor, anden motor eller andet mellemstort fyringsanlæg.
3. Type og andel af benyttede brændsler
4. Dato, hvor det mellemstore fyringsanlæg er sat i drift, eller, i tilfælde hvor den præcise idriftsættelsesdato er ukendt, dokumentation for, at anlægget blev sat i drift inden den 20. december 2018.
5. En af følgende oplysninger:
 - a. Virksomhedens listepunkt, hvis det mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af [bilag 1](#) eller 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
 - b. Listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i [bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed](#), hvis det mellemstore fyringsanlæg udgør en del af en virksomhed omfattet af disse listepunkter.
 - c. NACE-kode for øvrige mellemstore fyringsanlæg.
6. Det mellemstore fyringsanlægs forventede antal årlige driftstimer, og den gennemsnitlige belastning ved brug.
7. Erklæring underskrevet af driftslederen om, at det mellemstore fyringsanlæg ikke vil blive drevet i mere end det antal timer, der er omhandlet i [§§ 10-12](#), hvis muligheden for undtagelse i henhold til disse anvendes.
8. Virksomhedens navn og hjemsted, og for stationære mellemstore fyringsanlæg den adresse, hvor anlægget er beliggende.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 19. januar 2024.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](#) eller [virk.dk](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Billund Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900

kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.


I klageportalen sendes din klage automatisk først til Billund Kommune. Hvis Billund Kommune fastholder afgørelsen, sender Billund Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Venlig hilsen



Ulla Berg Bojesen
Miljømedarbejder

Bilag 1 Supplerende vilkår jf. MCP bekendtgørelsens §50

Følgende vilkår er videreført fra Miljøgodkendelsen af 23. marts 2017

7. For virksomhedens vibrationer gælder følgende grænser:

Område	Vægtet Accelerationsniveau, L_{aw} i dB
I boliger kl. 18.00 – 07.00	75
I boliger kl. 07.00 – 18.00 I kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænser:

Område	A-vægtet lydtryksniveau (10 – 160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau (< 20 Hz), dB
I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00	20	85
I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00	25	85
I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
I øvrige rum i virksomheder	35	90

8. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere, at grænser for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd, jf. vilkår 7, er overholdt. Udgifterne til dokumentationen afholdes af virksomheden.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne skal udføres efter gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen, pt. Orientering nr. 9 fra 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Dokumentationen skal udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for eksternt støj til at udføre "Miljømåling – eksternt støj", eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af Dansk Akkreditering, DANAK, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdierne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer af produktionens indretning eller drift.

Grænseværdier for vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj anses for overskredet, hvis en enkelt måling overskrider grænseværdien.

15. Spildolietanken skal inspiceres af et uvildigt firma med henblik på en vurdering af dens fortsatte egnethed til opbevaring af spildolie. Dette skal ske mindst hvert 10. år.

Første inspektion skal udføres senest i år 2021.

Inspektionen skal udføres efter retningslinjerne i bilag 9 i Olietankbekendtgørelsen.