

Dong Energy A/S, Studstrupværket
Ny Studstrupvej 14
8541 Skødstrup

Virksomheder
J.nr. MST-1271-00267
Ref. Kabje/dossu
Den 1. december 2015

Sendt pr. e-mail til:
stsku@dongenergy.dk og cvr 25 46 07 15

Ændring af påbud om emissionsgrænseværdier til luft og om egenkontrol

Miljøstyrelsen meddelte 16. januar 2014 Dong Energy A/S, Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup påbud om nye vilkår om emissionsgrænseværdier og om egenkontrol af emissioner til luft.

Dong Energy har efterfølgende orienteret Miljøstyrelsen om, at der var en fejl i påbuddet for så vidt angår grænseværdierne for emission af støv ved fyring med kul og fuelolie.

Miljøstyrelsen har derfor opdateret de relevante dele af påbuddet, så fejlen er rettet.

Dong Energy A/S, Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup påbydes hermed at efterleve det ændrede vilkår om emissionsgrænseværdier for støv fra 1. januar 2016.

Indledning

Den 7. januar 2013 trådte en ny bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg i kraft¹ (herefter betegnet bekendtgørelsen om store fyringsanlæg) med ændrede emissionsgrænseværdier for SO₂, NO_x og støv. Bekendtgørelsen har ophæng i direktiv 2010/75/EU (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner).

Bestående fyringsanlæg som Studstrupværket skal overholde emissionsgrænseværdierne i den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg senest 1. januar 2016, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har valgt at meddele påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier, så værket kan foretage fornøden optimering af anlægget - inden 1. januar 2016. Påbuddet indeholder de grænseværdier, som fremgår af den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg.

¹ Bekendtgørelse nr. 1453 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg af 20/12/2012.

Studstrupværkets hovedlistepunkt er bilag 1, punkt 1.1. "Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover og hvor brændslet er kul og/eller orimulsion og hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.

Store fyringsanlæg på Studstrupværket

Studstrupværkets blok 3 og 4 har hver en indfyret effekt på 894 MW.

Værket er forsynet med deNO_x-anlæg til rensning af røggasserne for kvælstofoxider. Der er endvidere elektrofilter og afsvovlingsanlæg med efterfølgende posefilter.

Blokkene har en fælles skorsten.

Der er installeret automatisk målende udstyr for SO₂, NO_x, støv og CO i røggaskanalerne på begge blokke. Desuden måles der for relevante driftsparametre.

Afgørelse og vilkår

I forhold til miljøgodkendelse af 21. oktober 2009 og påbuddet af 16. januar 2014 sker følgende ændringer:

Vilkår B4:

Emissionsgrænser for støv fra fyring med kul og fuelolie i kedlerne på blok 3 og 4 ændres til:

Brændselstype	Støv*	Iltindhold
Kul	20	6 %
Fuelolie	20	3 %

*i mg/normal m³, tør røggas, ved den angivne iltprocent

Afgørelsen

Afgørelsen meddeles i henhold til § 41 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft den 1. januar 2016, med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår eller at afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.

Dong Energy har haft et udkast til afgørelsen til kommentering, og har ikke haft bemærkninger dertil.

Klagevejledning

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen

- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 29. december 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Karsten Borg Jensen
72 54 44 49
kabje@mst.dk

Kopi til:

Aarhus Kommune, naturogmiljo@aarhus.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, aarhus@friluftsradet.dk
Sundhedsstyrelsen, senord@sst.dk
Arbejdstilsynet, at@at.dk