

DRONNINGLUND FJERNVARMEVÆRK AMBA
Tidselbak Allé 18
9330 Dronninglund
Att.: Johan Frey

Plan og Miljø

Dato: 03-01-2017
Sags. nr.: 09.02.08-K08-17469-08
Sagsbeh.: Erik Rydborg
Lokaltf.: +4599455842
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 1. december 2016 et miljøtilsyn, hvor fjernvarmeværkets miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med varmeværkerne beliggende Tidselbak Allé 18, Dronninglund og Søndervangsvej 3, Dronninglund.

Til stede ved tilsynet var:

- Johan Frey, Dronninglund Fjernvarme
- Erik Rydborg, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Tidselbak Allé 18

Det forventes, at værkets 4 gasmotorer fremadrettet højest vil være i drift 500 timer/år. Der udføres pt. årlig præstationskontrol af motorerne. Det fremgår af gasmotorbekendtgørelsens¹ § 10, stk. 2, at det er tilstrækkeligt med kontrol hvert tredje år, når den årlige driftstid er 100 - 1500 timer. Pga. motorenes begrænsede driftstid, skal næste emissionskontrol først udføres igen ultimo 2019. Hvis der sker ændringer i motorenes driftstid, skal Brønderslev Kommune kontaktes med henblik på fastlæggelse af ny kontrolfrekvens.

Brønderslev Kommune har modtaget testrapporter for emissionskontroller udført den 28. november 2016. Rapporterne viser, at grænseværdierne for NO_x og CO overholdes for alle motorer.

Søndervangsvej 3

Varmeværkets ene biooliekedel er blevet ombygget til naturgasfyring. Kedlen er i fuld drift i perioden ca. 1. november til 1. marts. Eksisterende biooliekedel vil udelukkende blive anvendt som nødkedel. Overgangen til naturgasfyring kræver en revurdering af værkets miljøgodkendelse af 18. marts 1997. Ny miljøgodkendelse vil blive udarbejdet med baggrund i Miljøstyrelsens standardvilkår for listepunkt G201: *Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 MW og 50 MW.*² Det er aftalt med varmeværkets rådgiver Lars Bøgeskov Hyttel, Planenergi, at ansøgning om ny miljøgodkendelse indsendes elektronisk medio januar 2017.

Spildevand

Osmoseanlæg på Tidselbak Allé 18 er nedlagt.

¹ Bek. nr. 1450 af 20. december 2012 om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

² Bek. nr. 1520 af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed – afsnit 11

Der er etableret osmoseanlæg på Søndervangsvej 3. Afledning af spildevand fra anlægget kræver som udgangspunkt en tilslutningstilladelse til offentlig kloak. Forholdet vil blive vurderet ved næste miljøtilsyn.

Tanke

Jeg kontakter dig telefonisk vedr. inspektion og tæthedsprøvning af de 2 tanke på Søndervangsvej 3.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 2½ time, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2017 fastsat til 318,04 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen³ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portal (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Erik Rydborg

Miljøtekniker

Erik.Rydborg@99454545.dk

³ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)