

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE

NY VASKEPLADS – INDUSTRIVEJ 8, 4990 SAKSKØBING



GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
20. MARTS 2023
SAG NR 23-009186

Tilslutningstilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven.

Ansøger

Navn: VML Beton & Anlæg, Erhvervsvej 30, 4720 Præstø
Kontakt: Victor Sebastian Jakobsen, vj@vml.dk

Virksomhed

Navn: PLC Ejendomsselskab ApS
Adresse: Industrivej 8, 4990 Sakskøbing
Matr.nr.: 23cs Nagelsti By, Toreby
CVR-nr.: 31749921

Grundens ejer

Navn: PLC Ejendomsselskab ApS
Valseholmen 14A, 2650 Hvidovre

SIDE 2/8

Spildevandsinfo

Renseanlæg: Hunseby Renseanlæg
Opland: Sakskøbing – SAK04S
Kloakering: Separatkloakeret
Kontrolniveau: 0

Vigtige datoer

Tilladelsen meddelt: 20. marts 2023
Klagefristen udløber: 4 uger efter tilladelsen er meddelt
Søgsmålsfristen udløber: 6 måneder efter tilladelsen er meddelt

Sagsinfo

Sagsnr. 23-009186

Kort beskrivelse af aktiviteten

Tilslutning af spildevand fra overdækket vaskeplads til biler og køretøjer.

1. ANSØGNING

VML Beton & Anlæg har på vegne af grundejer ansøgt om tilslutning af spildevand fra udendørs overdækket vaskeplads til offentlig spildevandskloak.

2. GRUNDLAG

Som grundlag for sagsbehandlinger er indgået:

Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 5 af 03. januar 2023)
- Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1393 af 21. juni 2021)
- Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (tidl. Akkrediteringsbekendtgørelsen (BEK nr. 2362 af 26. november 2021))
- Vejledning nr. 2, 2006 fra Miljøstyrelsen: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Plangrundlag

- Spildevandsplan 2020-2024 for Guldborgsund Kommune

Andre dokumenter

- Ansøgning af 1. marts 2023 og efterfølgende supplerende oplysninger

3. AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune, TM Myndighed, Natur & Miljø meddeler tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er meddelt efter nærmere bestemte vilkår.

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskeplads og fra tandlægebus til forsyningens spildevandskloak er meddelt i henhold til § 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.¹

Tilsynsmyndigheden kan tage tilladelsen op til revision når dette er begrundet. Gyldige begrundelser kan være spildevandstilladelser, der af kommunen vurderes at være utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende.

4. GENERELLE FORHOLD²

4.1 Guldborgsund Kommune, TM Myndighed, Natur & Miljø er tilsynsmyndighed for spildevandstilladelsen.

4.2 Virksomheden er ansvarlig for driften af anlægget.

4.3 Sker der uheld, hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier, skal:³

- afløbet straks stoppes
- virksomheden straks kontakte tilsynsmyndigheden. Udenfor normal arbejdstid og i weekender kan Miljøvagten kontaktes gennem politiet på 114.

¹ Jf. § 78 a, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven

² Regler, der følger af gældende lovgivning

³ Jf. § 71 i Miljøbeskyttelsesloven

4.4 Denne tilladelse gælder ikke for forhold, som der skal være indhentet tilladelse til i medfør af anden lovgivning, eller som ikke vedrører spildevand.

5. VILKÅR

5.1 GENERELT

5.1.1 Alle ændringer af indretning og drift af anlægget med indflydelse på spildevandsafledningen skal, inden ændringen foretages, meddeles tilsynsmyndigheden, så det kan afklares om dette udløser et behov for ansøgning om revision af vilkårene i denne tilladelse. Hvis ansvaret for anlægget overgår til anden part skal kommunen underrettes, så snart dette forhold er kendt.

5.1.2 Alt kloakarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester⁴ og skal færdigmeldes til tilsynsmyndigheden senest 14 dag efter endt arbejde. Færdigmeldingen skal være vedlagt målfast kloakplan, samt produktplade og driftsvejledning for olieudskiller. Der skal til enhver tid være en opdateret kloakplan over ejendommen.

5.2 INDRETNING AF VASKEPLADS

5.2.1 Afløb fra vaskeplads skal ledes til sandfang og olieudskiller.

5.2.2 Vaskepladsen skal indrettes, så der ikke kan løbe overfladevand fra omkringliggende arealer til pladsen.

5.2.3 Vaskepladsen må maksimalt være 65 m².

5.2.4 Der må ikke ledes andet vand på udskilleranlægget end overflade- og vaskevand fra vaskepladsen.

5.2.5 Sandfang og olieudskiller skal dimensioneres efter DS/EN 858-2.

5.2.6 Der skal etableres en prøvetagningsbrønd efter sandfang og olieudskiller. Brønden skal have en diameter på mindst 40 cm og skal indrettes så tilledning sker med en fri vandstråle.

5.3 DRIFT AF VASKEPLADS

5.3.1 Der må ikke tilledes vand, der indeholder kemiske stoffer og produkter, der på grund af type og koncentration kan danne uacceptable olieemulsioner.

Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne, må ikke være større end 1 %.

5.3.2 Olieudskillerens skal tømmes ved leverandørens anbefalede olietykkelse i opsamlingskammeret, dog senest, når 70 % af opsamlingskammeret er fyldt. Alarmen på olieudskilleren skal indstilles til når 70 % af opsamlingskammeret er fyldt.

Sandfanget skal senest tømmes, når det er halvt fyldt.

Sandfang og olieudskiller skal tømmes mindst 1 gang om året. Efter tømning skal udskilleren fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Koalescens-element i olieudskilleren skal renses mindst en gang om året.

⁴ <https://www.sik.dk/>

5.3.3 Udskilleranlægget skal inspiceres visuelt mindst en gang årligt i forbindelse med tømning.

5.4 EGENKONTROL OG PRØVER - VASKEPLADS

5.4.1 Driftsansvarlige skal føre driftsjournal over anlægget. Den skal indeholde oplysninger om følgende:

- Dato for tømning af sandfang og olieudskiller
- Kvittering for tømning og eftersyn for fejl og mangler
- Mængde tømt fra sandfang og olieudskiller
- Beskrivelse af eventuelle driftsproblemer samt hvilke afhjælpende foranstaltninger, der er truffet.

Dokumentation skal opbevares af ejeren i mindst 5 år og fremsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende.

5.4.2 Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der en gang om året udtages en spildevandsprøve fra prøvetagningsbrønden. Prøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium, jf. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Prøven skal bestilles og betales af ejeren. Den skal udtages som en øjebliksprøve. Kopi af analyseresultater skal sendes til tilsynsmyndigheden.

Prøven skal analyseres for:

Parameter	Analysemetode
Temperatur	-
pH	Reflab metode M051
Olie og fedt	Reflab metode 5:2019

Desuden skal vandføringen skønnes.

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der analyseres for flere parametre, når det skønnes nødvendigt. Disse prøver betales ligeledes af ejeren.

6. BAGGRUND

6.1 BESKRIVELSE

Der er søgt om tilladelse til tilslutning af vaskevand fra en udendørs overdækket vaskeplads til Guldborgsund Forsynings spildevandskloak.

Den beregnede dimensionering (nominelle størrelse) af olieudskiller er i ansøgningsmaterialet beregnet til 6 l/s.

På baggrund af overstående beregning er der installeret følgende udskilleranlæg:

Funktion	Størrelse	Modelnavn
Sandfang	2500 l	Integreret i olieudskiller
Olieudskiller	10 l/s	ACO koalescensudskiller klasse I
Olielag/rumindhold	170 l	
Prøvetagningsbrønd	Min. Diameter på 40 cm jf. vilkår 5.2.5	

6.2 FASTSÆTTELSE AF KONTROLNIVEAU

Spildevandet forventes ikke at indeholde A- eller B-stoffer ud over rester af mineralsk olie fra vask af biler. Kontrolniveauet fastsættes derfor til 0, jf. kap. 5.2 i Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

6.3 VILKÅRSBEGRUNDELSE

Indretning af vaskeplads

Vilkår 5.2.1

Olierester fra vask af biler og maskiner må ikke ledes direkte til den offentlige spildevandskloak. Spildevandet fra vaskepladsen skal derfor renses for olierester. Derfor gives der tilladelse til at lede spildevand ud gennem sandfang og olieudskiller, hvorigennem spildevandet renses.

5.2.2-5.2.3

For ikke at overbelaste spildevandskloakken stilles der krav om at der ikke må ske overfladeafstrømning fra omkringliggende arealer til vaskepladsen samt maksimal størrelse af vaskepladsen der etableres uden overdækning.

5.2.4-5.2.5

For at udskilleranlægget overholder sin dimensionering og ikke overbelastes, stilles der krav om at alt andet vand, hverken må ledes gennem vaskeplads eller tilsluttes udskillersystem. For at sikre at sandfang og olieudskiller virker optimalt til pågældende vaskeplads, stilles der krav om at den dimensioneres efter DS/EN 858-2.

5.2.6

Guldborgsund Kommune kan forlange at der skal udtages en spildevandsprøve en gang om året, jf. vilkår 5.4.2. Der skal derfor være etableret en prøvetagningsbrønd hvor dette er muligt at udtage en repræsentativ spildevandsprøve.

Drift af vaskeplads

Vilkår 5.3.1

Der stilles vilkår om at der ikke må bruges eller tilledes kemiske stoffer der danner uacceptabel olieemulsion, da det vil hæmme udskilleranlæggets funktion og tillede olierester til spildevandskloakken.

Der stilles vilkår om at vaske- og rengøringsmidler brugt på vaskepladsen ikke indeholder A- og B-stoffer. A- og B-stoffer er henholdsvis giftige og moderat giftige og ønskes ikke på rensningsanlægget. Der stilles derfor vilkår om at produkter der indeholder disse stoffer ikke må benyttes på vaskepladsen.

Vilkår om at der kun må indgå 1 % ikke-vurderede stoffer (ABC-stoffer⁵) i produkterne brugt på vaskepladsen er ligeledes for at sikre, at der ikke ledes giftige stoffer til spildevandskloakken og renseanlægget.

Vilkår 5.3.2 og 5.3.3

Der stilles vilkår om alarm og tømning senest når opsamlingskammeret er 70 % fyldt for at sikre tilstrækkelig kapacitet i udskilleren samt at den tømmes rettidigt. Vilkår om tømning af sandfang, når dette er 50 % fyldt, er for at sikre optimal drift af udskilleranlægget.

⁵ Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Vejledning nr. 2, 2006 fra Miljøstyrelsen.

Vilkår om tilmelding til tømningssorden, samt tømning af udskilleranlægget mindst 1 gang årligt, er for at sikre optimal drift af anlægget. Det samme er gældende for vilkår om årligt inspektion af udskilleranlægget, og derved forhindre at olierester kan ende i spildevandskloakken.

Egenkontrol og prøver - vaskeplads

Vilkår 5.4.1

For at kommunen kan føre tilsyn og sikre at udskilleranlægget fungerer optimalt og driftsvilkår overholdes, skal der føres driftsjournal. Driftsjournalen bruges som dokumentation for at anlægget passes og drives efter leverandørens anvisning og vilkårene i denne tilladelse.

Vilkår 5.4.2

For at vurdere om udskilleranlægget fjerner tilstrækkeligt olie fra spildevandet, kan kommunen forlange at der udtages en spildevandsprøve i prøvetagningsbrønden. Dette er for at sikre at der ikke sker en belastende udledning til spildevandskloakken og renseanlæg.

6.4 BEGRUNDELSE FOR KLAGEADGANG

Tilslutningen af overfladevand til offentlig kloak er ikke omfattet af undtagelserne i miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 5 og tilladelsen kan dermed påklages iflg. nedenstående klagevejledning.

6.5 VURDERING

Det er Guldborgsund Kommunes vurdering, at de foreskrevne anlæg og vilkår er tilstrækkelige til spildevandet fra virksomheden ikke vil medføre problemer for kloakrør eller renseanlæg.

7. KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag tilladelsen er meddelt. Hvis tilladelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagefristen begynder

Hvis afgørelsen er sendt til dig begynder fristen at løbe fra det tidspunkt afgørelsen er kommet frem til dig. Beregningen afhænger af, om du har fået afgørelsen med digital eller fysisk post: Har du fået afgørelsen med fysisk post - almindelig post: Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig 6 hverdage efter datoen på afgørelsen. Har du fået afgørelsen med digital post (e-mail, e-Boks, borger.dk): Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig den dag, hvor afgørelsen er tilgængelig i postløsningen.

Klagefristen udløber

Klagefristen udløber klokken 23:59 det døgn, hvor fristen udløber. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen dog til den følgende hverdag.

Hvem kan klage

Tilladelsen kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Klagegebyr

Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse af klagen. Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet. Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>.

Hvordan klager man

Klage skal indgives via Klageportalen som du finder på et af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videresender kommunen klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold der berettiger til fritagelse fra brug af Klageportalen.

Fritagelse fra brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, e-mail teknik@guldborgsund.dk, tlf. 5473 1000 eller sende anmodningen som brev til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Herefter videresender kommunen din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Husk at søge fritagelse i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

Betydning af klage

Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at tilladelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelse i klagenævnet. Udnyttelse af tilladelse inden klagefristens udløb sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen.

Eventuel domstolsprøvelse

Søgsmål til prøvelse af denne tilladelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis tilladelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

8. OFFENTLIGGØRELSE

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- VML Beton & Anlæg, Victor Sebastian Jakobsen, vj@vml.dk
- Guldborgsund Forsyning, info@guldborgsundforsyning.dk